

PROCESSUS AFFAIRE	Cegelec Clim Ouest	
FICHE D'ESSAI : REGULATION CTA	Code	PDB CO AFF F 65
	Page : 1 / 1	

Numéro d'affaire : P.0654283.1.01	Nom de l'affaire : MORVAN 2 BIS
---	---

Repère : CTA 1		Local ou emplacement : TOITURE AILE NORD BATIMENT 2 BIS
Marque CTA : VIM	Type CTA : CAD HR BASIC E 11 VD EVCO IP/RS485 SANS BATTERIE DF DP3	N° de série 23POE004744-01

Protection

N° de la protection / Emplacement :
IDT 40N C10 /TD RDC AILE NORD

Fréquence nominale	Tension nominale	Intensité nominale	Vitesse nominale	Puissance	
50 Hz	230 V	1,2 A	2650 t/mn	0,19 Kw	
Fréquence relevée	Tension relevée	Intensité relevée			
50 Hz	244 V	0,6 A			

Transmission :	Ventilateur :
<input checked="" type="checkbox"/> entraînement direct	<input type="checkbox"/> Action
<input type="checkbox"/> poulies / courroies	<input type="checkbox"/> Réaction

			conf.	non-conforme, observations
Débit théorique R : 795 S : 750 m³/h	Tolérance 10 %	Débit mesuré R : 795 S : 750 m³/h	X	

INSTALLATION CONFORME : ☒ OUI ☐ NON

Observations :

	NOM	DATE	SIGNATURE
TECHNICIEN	SANDRINE G	08/07/2024	
RESPONSABLE	Antoine CUNCHE	09/07/2024	