

PROCESSUS AFFAIRE	Cegelec Clim Ouest	
FICHE D'ESSAI : Régulation CTA 3/3	Code	PDB CO AFF F 67
	Page : 1 / 1	

Numéro d'affaire : P.0654283.1.01	Nom de l'affaire : MORVAN 2 BIS
--	--

Repère : CTA AILE NORD	Local ou emplacement : TOITURE AILE NORD BATIMENT 2 BIS
-------------------------------	---

Régulation: ☒ SOUFFLAGE ☒ REPRISE
☒ EMBARQUEE ☐ DEPORTEE

Régulation du ventilateur:

Mode de régulation ☐ Pression constante ☒ Débit constant ☐ Autre

Point de consigne	SO	Pa	R : 795 S : 750	m³/h	
Valeur lue au régulateur	SO	Pa	R : 793 S : 778	m³/h	

Régulation de température:


Mode de régulation: ☒ T° de soufflage ☐ T° d'air extrait

Consigne	20	°C
----------	----	----

Régulation hygrométrie: ☐ OUI ☒ NON

INSTALLATION CONFORME : ☒ OUI ☐ NON

Observations :

	NOM	DATE	SIGNATURE
TECHNICIEN	SANDRINE G	08/07/2024	
RESPONSABLE	Antoine CUNCHE	09/07/2024	

Ce document est la propriété de CEGELEC et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation