CHASSE ROUE
GARDE CORPS

RAMPE 5%

MAIN COURANTE

PALIER DE REPOS

CHASSE ROUE
GARDE CORPS

ECL 06 EXT

Extracteur toiture
230V+T; 1kW
R2V depuis TD

SONNETTE

Goulotte

PC 04

Bureau mutualisé N°4
3 ou 4 postes
18.27 m²

ECL 04

Placard

PCM 02

PCM 01

Placard bas (sous châssis vitré)

PC 03

Bureau
Entretien N°3
7 m²

ECL 02

Bureau
Entretien
8.0

Bureau
Entretien
7.59 m²

Imposte vitrée

Tapis d'entrée

ECL 01

5.74 m²

HSFP
2.80 m

PCM 01

PC 05

Goulotte

PC 06

PC 07

Placard bas (sous châssis vitré)

ECL 04

Bureau mutualisé N°5
3 postes
17.64 m²

PCM 02

Placard

Placard

Bureau
Entretien N°6
9

PC 08

ECL 03

Chaises fixe
dossier en
translucide

Bureau
Entretien N°7
6,45 m²

ECL 01

Salle d'eau
PMR
5.10 m²

PC 08

Goulotte

HSFP
2,50 m

ECL 01

Degt I
37.00 m²
CTA toiture
230V+T; 2kW
R2V depuis TD

Volet fermeture n°01
230V+T; 2kW
R2V depuis TD

Volet de fermeture devant banque d'accueil

Porte coulissante PMR
pour accès meuble

Porte coulissante PMR
commandée depuis le dégagement

ECL 05

PCM 02

Porte coulissante

PC 09

TV
Ht: 1,80m

PC 10

ECL 05

ECL 01

Volet fermeture n°02
230V+T; 2kW
R2V depuis TD

Salle de réunion N°1
14.59

PCM 02

PC 09

TV
Ht: 1,80m

PCM 01

Placards

Cafétéria
7.34 m²

PC 13

PC 2P+T
Plan travail

Réfrigérateur

ECL 05

Espace d'attente
9.40 m²

PC 02

TD ZONE

CONTROLE
D'ACCES
INTRUSION

Réglette LED

230V+T ; 6kW

PC 2P+T
Plan travail

PC 12

Réfrigerateur

PCF our
Plaque
Hotte

ECL 02

Espace multi activités
Salle polyvalente et de relaxation
27.3 m²

PC 11

Espace
rangement
1.7 m²

alim
SRTI

ECL 02

PCM 01

Placards Hauts +
reservation basse (h=1 m)
pour rangements tapis 100 x 200

ECL 01

Salle d'eau
4.1 m²

ECL 07

PCM 02

Salle de réunion N°2
14.8 m²

PC 01

ECL 05

PC 01

TV
Ht: 1,80m

La hauteur sous plancher

2 postes de 2 prises USB + 3 PC 2P+T
(appareillages -> hors lot)

2 postes de 2 prises USB + 3 PC 2P+T
(appareillages -> hors lot)

LEGENDE LUMINAIRES INTERIEUR

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
	TYPE A Plafonnier encastré LED 4000K de chez THORN ou équivalent		TYPE C Applique murale 42W LED avec détecteur hybrid Square de chez THORN
	TYPE B Downlight encastré 44W de chez THORN ou équivalent		TYPE D Mini encastré 14.5W LED de chez THORN

LEGENDE LUMINAIRES EXTERIEUR

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
	TYPE E Plafonnier + détecteur LED de chez THORN ou équivalent		

LEGENDE DETECTEUR DE PRESENCE

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
	TYPE F Détecteur de présence 150°/8C PLUS de chez BEG LUXOMAT		TYPE G Télécteur de présence 150°/8C PLUS de chez BEG LUXOMAT

APPAREILLAGE

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
	Simple allumage		Interrupteur à Clef
	Simple Allumage Lumineux		Montée - Descente volet roulant
	Double Simple Allumage		Prise découplé
	Double Va et Vient		Sortie de câble
	Double Simple Allumage Lumineux		Prise RJ45
	Bouton Poussoir		Prise de TélévVision
	Bouton Poussoire Lumineux		Alimentation électrique
	Va et Vient		Arrêt d'urgence
	Poste de travail de type 1 1 PC 2P+T + 2 RJ45 Horizontal gigabit		Poste de travail de type 3 1 PC 2P+T + 2 RJ45 Vertical
	Poste de travail de type 2 1 PC 2P+T + 2 RJ45 Vertical		Poste de travail de type 4 1 PC 2P+T + 2 RJ45 Horizontal gigabit

LEGENDE ECLAIRAGE DE SECURITE

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
	BAES Evacuation 45 lumens - 1 heure		BAES - Blanche Evacuation 45 lumens - 1 heure
	BAES Ambiance 200 lumens - 1 heure		BAPI

PROVISOIRE | ~~POUR INFORMATION~~ | ~~POUR APPROBATION~~ | ~~BON POUR EXECUTION~~ | CONFORME A EXECUTION

INDICE	C
DATE	17/01/2024
ECHELLE	1/..
N°AFFAIRE	2V0E50
DESSINATEUR	P.A
N° PLAN	001

GROUPE SNEF

AGENCE DE BREST

ZI Portuaire
Rue Jean-Charles Chevillotte
29200 BREST

Tel : 02 98 44 40 94
Fax : 02 98 44 08 91
Mail : brest@snef.fr

CHRU de Brest

Rhéhabilitation aile Nord RDC
Batiment 2 Bis
Plan Eclairages PC

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	VERIFIE	APPROUVE
C	24/06/2024	Mise à jour DOE	AUBERT P.	PELLEN N.
B	12/03/2024	Modif. Fond De Plan	AUBERT P.	PELLEN N.
A	12/03/2024	Edition initiale	AUBERT P.	PELLEN N.