

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage des matériaux & produits contenant de l'amiante

13 AVRIL 2007

Désignation de l'immeuble :

BATIMENTS de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale

247 Avenue Jacques Cartier
83090 TOULON CEDEX 9

Nom et adresse Du Maître d'Ouvrage :

Caisse Nationale Militaire de sécurité Sociale
247 Avenue Jacques Cartier 83090 TOULON CEDEX 9

AFF 052

Analyses originales du laboratoire FME

SARL AFFINEXPERT 37 AVENUE MONT JOLI 06110 LE CANNET
TEL. : 04.93.46.00.49 FAX : 04.93.46.02.89
@MAIL : AFFINEXPERT@WANADOO.FR
WWW.AFFINEXPERT.COM

DOCUMENT NON REPRODUCTIBLE SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE



LERSAC

5 avenue des Jonquilles 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Tél. : 03 83 54 02 91 / 03 83 26 21 67 Fax : 03 83 54 09 91



Laboratoire d'Etudes de Recherches Scientifiques et d'Analyses et de Contrôles

RAPPORT D'ESSAIS (1) – DETECTION ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Contractant : AFFINEXPERT

Contact : Mr LAVALLEZ

Adresse : 37, avenue Mont Joli

06110 LE CANNET

Tél. : 04 93 46 00 49

Fax : 04 93 46 02 89

Numéro de rapport : A/07/L44-53/35-1

Numéro d'affaire : A/07/L44-53/35

Date de prélèvement : 04/04/07

Date de réception : 11/04/07

Nombre d'échantillons : 11

Réf. Client : Bâtiment BRUN – AFF052 Caisse militaire Toulon

Echantillons prélevés par (3) : AFFINEXPERT

N° Echantillon	Ref. Matériau Client	TYPE DE MATERIAUX - LOCALISATION	ASPECT MACROSCOPIQUE	TYPE D'ESSAI (2)	NOMBRE DE PREPARATIONS	TYPE D'AMIANTE
2-65873	1	Faux plafond Niveau 6, tout le niveau	Fibreux beige gris	META	1	NON DETECTE
2-65874	2	Flocage Niveau 2, couloir circulation	Fibreux gris	META	1	NON DETECTE
1-65875	3	Dalle et colle RDC, infirmerie	Dur gris beige	META	1	NON DETECTE
2-65876	4	Couverture anti feu Niveau -1, circulation couloir	Fibreux blanc	META	2	CHRYSOTILE
1-65877	5	Flocage Niveau -1, traitement d'air	Fibreux gris dur brun	META	1	NON DETECTE
2-65878	6	Joint de chaufferie Niveau -1, groupe froid	Poudreux vert gris	META	2	NON DETECTE

Couverture
De laite
Par Site Résiduel



LEERSAC

5 avenue des Jonquilles 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Tél. : 03 83 54 02 91 / 03 83 26 21 67 Fax : 03 83 54 09 91



Laboratoire d'Etudes de Recherches Scientifiques et d'Analyses et de Contrôles

RAPPORT D'ESSAIS (1) – DETECTION ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Contractant : AFFINEXPERT

Contact : Mr LAVALLEZ

Adresse : 37, avenue Mont Joli

06110 LE CANNET

Tél. : 04 93 46 00 49

Fax : 04 93 46 02 89

Numéro de rapport : A/07/L44-53/35-1

Numéro d'affaire : A/07/L44-53/35

Date de prélèvement : 04/04/07

Date de réception : 11/04/07

Nombre d'échantillons : 11

Réf. Client : Bâtiment BRUN – AFF052 Caisse militaire Toulon

Echantillons prélevés par (3) : AFFINEXPERT

N° Echantillon	Ref. Matériau Client	TYPE DE MATERIAUX - LOCALISATION	ASPECT MACROSCOPIQUE	TYPE D'ESSAI (2)	NOMBRE DE PREPARATIONS	TYPE D'AMIANTE
1-65879	7	Colle Niveau-1, B853	Dur gris rose	META	1	NON DETECTE

1) Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai.

2) Type d'essai :

META : Examen au Microscope électronique à transmission analytique : Conformément à la norme NF X 43-050 de janvier 1996 et à la procédure technique interne PTE MET/103.

MOLP : Examen au microscope optique à lumière polarisée : Conformément à la norme MDHS 77 et à la procédure technique interne PTE MLP/102.

3) L'accréditation ne couvre pas les informations relatives au prélèvement lorsque celui-ci n'est pas réalisé par FME.

Observations : Des fibres d'amiante de type chrysotile ont été détectées dans l'échantillon n° 65876.

Date de l'essai : 11/04/07

Date d'émission du rapport : 11/04/07

Validation Technique : F. MOKARIAN

Signatures :

Validation Qualité : E.FOURREAU

Passé un délai de 1 mois après la réception de notre rapport, toutes réclamations sur nos prestations seront irrecevables. Conservation des échantillons pendant un an.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages

FOE RAM/322 Revision 0/2

Page 2 de 2