



Systeme de Sécurité Incendie	
	Déclencheur manuel Nouveau
	Déclencheur manuel étanche Nouveau
	Déclencheur manuel vert
	Détecteur Optique de fumée nouveau en plénum
	Détecteur Optique de fumée nouveau en Ambiance
	Diffuseur lumineux
	Diffuseur d'alarme sonore feu (DSAF)
	Ventouse porte coupe feu
	RJ 45
	Centrale incendie
	Tableau de Report d'Exploitation
	Coffret de relaiage
	Dispositif actionné de sécurité
	Dispositif adapté de commande
Chemins de câbles	
	Baie informatique

SSI EXISTANTS	
	Déclencheur manuel Ancien à conserver
	Déclencheur manuel Ancien à déposer
	Déclencheur manuel vert à conserver
	Déclencheur manuel vert à déposer
	Détecteur Optique de fumée Ancien à déposer
	Détecteur Optique de fumée Ancien à conserver
	Diffuseur d'alarme sonore feu (DSAF) à conserver
	Diffuseur d'alarme sonore feu (DSAF) à déposer
	Ventouse porte coupe feu à conserver
Poutre de retombé 70cm	
Poutrelle de retombé 25cm	
fibralth	
	TGBT

Tous renseignements ou situations de ce document ont cours à la date du 13/11/2025 relative au plan de la sécurité incendie.

REEMPLACEMENT SSI

AD CHANTIER

URCA MOULIN DE LA HOUSSE 30 chemin des Rouliers, 51100 REIMS



BÂT 17 RDC

Document : Description : SSI

Indice : D Type : PLN

Echelle : Phase : DCE

Date : 13/11/2025 Zone : RDC

Dessiné par : N° de Plan : 25/36

Vérifier par :

ESQ
APS
APD
PRO
DCE
EXE

Architecte

PROJET

Maîtrise
d'ouvrage

Maîtrise
d'oeuvre