



Systeme de Sécurité Incendie	
	Déclencheur manuel Nouveau
	Déclencheur manuel étanche Nouveau
	Déclencheur manuel vert
	Détecteur Optique de fumée nouveau en plénum
	Détecteur Optique de fumée nouveau en Ambiance
	Diffuseur lumineux
	Diffuseur d'alarme sonore feu (DSAF)
	Ventouse porte coupe feu
	RI 45
	Centrale incendie
	Tableau de Report d'Exploitation
	Coffret de relaying
	Dispositif actionné de sécurité
	Dispositif adapté de commande
	Chemins de câbles
	Base informatique

SSI EXISTANTS	
	Déclencheur manuel Ancien à conserver
	Déclencheur manuel Ancien à déposer
	Déclencheur manuel vert à conserver
	Déclencheur manuel vert à déposer
	Détecteur Optique de fumée Ancien à déposer
	Détecteur Optique de fumée Ancien à conserver
	Diffuseur d'alarme sonore feu (DSAF) à conserver
	Diffuseur d'alarme sonore feu (DSAF) à déposer
	Ventouse porte coupe feu à conserver
	Poutre de retombé 70cm
	Poutrelle de retombé 25cm
	fibrallith

Tous renseignements relatifs au contenu de ce document ont sauts à la fin du 1000 respect de la propriété intellectuelle.

REEMPLACEMENT SSI

AD CHANTIER

URCA MOULIN DE LA HOUSSE 30 chemin des Roulers, 51100 REIMS

- PROJET
- Maîtrise d'ouvrage
- Maîtrise d'oeuvre

Architecte



BÂT 24 RDC

Document :

Description : ID

Indice : D

Type : PLN

Echelle :

Phase : DCE

Date :

13/11/2025

Zone : SSI

Dessiné par :GEORGES

N° de Plan : 33/36

Vérifier par :

ESQ
APS
APD
PRO
DCE
EXE