Incendie :

- centrale SSI
- coffret de réarmement et arrêt pompier
- Tableau de report d'exploitation
- Détecteur manuel (E = Etanche)
- Détecteur optique de fumée
- Détecteur thermovelo
- Détecteur Thermique
- Détecteur multicritère
- Indicateur d'action (E = Etanche)
- Détecteur de flamme
- E R Lineaire
- A ASPIRANT
- Radio détecteur radio
- Alarme générale sélective
- Diffuseur lumineux
- Diffuseur sonores
- IS Déverrouillages issus de secours
- VHAC Ventilation Haute Asservie Contrôlée
- VBAC Ventilation basse Asservie Contrôlée
- VHANC Ventilation Haute Asservie Non Contrôlée
- VBANC Ventilation basse Asservir Non Contrôler
- PAC Porte Asservie Contrôlée
- PANC Porte Asservie Non Contrôlée
- FPA Ferme Porte asservi
- CCF Clapet coupe feu asservi contrôlé
- CV Coupure Ventilation
- NS ASC Non-Stop Ascenseur

Divers :

- Chemin de cable courants Forts
- Chemin de câble courants faibles
- Goulotte à 2 compartiments

PREFECTURE DE LA SARTHE
AU MANS

PLACE ARTISTIDE BRIANT

72041 LE MANS CEDEX 9

Lot- SSI
Plan d implantation SOUS SOL

ECH/ 1/100

BET Bellec
Bureau d'Etudes Techniques des Fluides
104 quai Amiral Lalande - 72000 LE MANS
: 02.43.23.30.10 : accueil@bet-bellec.com

SSI 01
Ind. 0

LOCAL AUTOCOMMUTATEUR
BATTERIES AUTOCOMMUTATEUR
ATELIER PEINTURE
AUTOCOM MG
ATELIER ENTRETIEN SERVICE INTERIEUR
SOUS-STATION
BUREAU
SALLE DE PAUSE
SALLE OFFSET
ATELIER IMPRIMERIE
LABORATOIRE
REPRODUCTION
HALL PARKING BERTHELOT
HALL DISTRIBUTEUR
COULOIR ELECTIONS
ATELIER MENUISERIE 2
RESERVE
ATELIER MENUISERIE 1
ATELIER PEINTURE
ARCHIVES "ENTREE"
FUTUR ELOGION
ARCHIVES "REZ-DE-CHAUSSEE"
STOCKAGE
GALERIE
ENTREE SECRETARIAT
SAS
T.G.B.T.
RESERVE ELECTIONS
LABO PHOTO
IMPRIMERIE
"FAUX GRENIER" RESERVE ELECTIONS
"FAUX GRENIER" ATELIER ENTRETIEN SERVICE INTERIEUR
"FAUX GRENIER" ATELIER PEINTURE
MEZZANINE

LOGEMENT DE FONCTION
(Hors du projet)