



LEGENDE COURANT FORT	
	Interrupteur Va et Vient ou simple allumage
	Interrupteur simple allumage IP55
	Bouton Poussoir
	Bouton Poussoir Temporisé
	Interrupteur double allumage
	Détecteur de mouvement 360°
	Réglette étanche LED 21W - 3195lm - 4000K
	Réglette étanche LED 38W - 5752lm - 4000K
	Dalle LED encastré 4100lm - 4000K - 33W
	Dalle LED Saillie 4100lm - 4000K - 33W
	Eclairage tableau Saillie ou suspendu LED
	Downlight encastré 12W LED
	Hublot Etanche 15W IK10
	Hublot Etanche 15W IK10 HF
	Hublot LED 9W - 4000k
	Poste de travail type B1 mural 2 PC Normales/1 RJ45
	Poste de travail type B2 mural 1 PC Normales/1 RJ45
	Poste de travail type B3 mural 3 PC Normales/2 RJ45
	Poste de travail enseignant type B4 mural 4 PC Normales/2 RJ45
	PRISES DE COURANT 10A NORMALE SIMPLE & DOUBLE
	PRISES DE COURANT 10A ETANCHE SIMPLE & DOUBLE
	Tableau électrique divisionnaire
	Attente électrique
	BAES 45 lumens applique
	BAES 45 lumens applique étanche
	BAES 360 lumens ambiance

LEGENDE CHEMINEMENT	
	Goulotte PVC 2 compartiments 160x50
	Chemin de cable CFO
	Chemin de cable CFA

LEGENDE COURANT FAIBLE	
	PRISE RJ45
	Coffret VDI

LEGENDE ALARME INCENDIE	
	Déclencheur manuel h=1,3m
	Détecteur de fumée
	Diffuseur sonore h=2,25m
	Diffuseur flash lumineux h=2,25m
	Centrale d'alarme type 4
	Centrale d'alarme type 2a bat. U, G, H et I
	Report d'alarme
	Arrêt d'urgence

LEGENDE MULTIMEDIA	
	Prise HDMI
	Vidoprojecteur
	Ecran de projection

LEGENDE HORLOGE / ALARME PPMS	
	Centrale d'alarme PPMS / Horloge Mère à installer
	Projecteur de son extérieur 110dB simple
	Projecteur de son extérieur 110dB Double
	Carrillon avec Flash
	Boitier d'alarme 4 boutons
	Microphone 8 Zones - POE

Maîtrise d'ouvrage :
Administration supérieure
des Iles Wallis & Futuna
BP 16 - Havelu
98 600 Uvea

Assistant Maîtrise d'ouvrage :
SECAL - Société d'Equipement de
la Nouvelle-Calédonie

Maîtrise d'oeuvre mandataire :
M.M.W. ARCHITECTURE
Tribu de Thuahaïck BP595 We
98820 Lifou
2 rue Pierre Lecole - 98800 Nouméa
Mail : secretariat.mmw@mmw.nc

Maîtrise d'oeuvre :
IngeNC
24 rue charleroi - BP18559
98857 Nouméa
Mail : contact@ingenc.nc

REHABILITATION ET EXTENSION
DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS & FUTUNA
TRANCHE OPTIONNELLE 06

Implantation CFO/CFA
Batiment M - Santiaire

Échelle : **1/100**

Format A3

Niveau RDC

Nom du plan : M.EL-01.1

Indice de plan : 0

Phase : DCE

10 Mars 2025

N°

0

DATE

Mars 2025

MODIFICATIONS

Création