

STLEU01

1: Adresse

2: Surface, étages

3: Complément

4: Statut

5 : Age

6 : Autre

SAINT LEU CBO

1 RUE GALABE ZAC PORTAIL - 97424 - PITON SAINT LEU

983 M²

ERP Cat 5 : Ets accueillant nb pers.<seuil dépendt type Ets

Locataire

Locataire de RDC et R+1 dans une copropriété avec parking sous-sol, R+2



0

Etat neuf

Très bon état

Bon état

1

2

Etat d'usage

3

Mauvais état

4

5

		Qté	Caractéristiques	MARQUE	Etat	Périmètre contractuel
CVC	BGSE	Bouche Grille Souffl. Extract.	Ens	Bouche de soufflage et reprise	2	
			Ens	Grilles de soufflage et reprise	2	
	CLIMIN	Climatiseur Autonome	1	Unité extérieure - MITSUBISHI - SRC50ZJ-SR - 410A (2011)	3	
			1	Cassette intérieure murale - MITSUBISHI - SRK50ZJ-S - 5 kWFr (LT Info)	2	
			1	Unité extérieure - MITSUBISHI - SRC20ZJ-SA - 410A (2012)	3	
			1	Cassette intérieure murale	3	
	SYSVRV	Système VRV	2	Unité extérieure - MITSUBISHI - FDC680KXE6 - 68 kWfr - R410A - 11,5 kg		hors contrat - à charge bailleur
			41	Cassette intérieure murale - MITSUBISHI - FDTQ 28 KXE6F - 2,8 kWfr	2	
			1	Cassette intérieure murale - (Accueil) MITSUBISHI - FDTQ 90 KXE6F	2	
			2	Cassette intérieure murale (espace de travail 3 & atelier 2) - MITSUBISHI -	2	
			1	FDK56KXEGF	2	
			1	Cassette intérieure murale (borne unidialog) - MITSUBISHI - SRK 20 ZJ-S -	2	
			1	2,0kWfr	2	
			1	Cassette intérieure murale - MITSUBISHI - FDK56KXE6F - 5 kWFr (LT Info)	2	
				Commande centralisée - MITSUBISHI référence SC-SL3NA-AE		
	VMCDF	VMC Simple flux	1	Extracteur - VEKITA + 3000 - Sanitaires	2	
			1	INSUFFLATEUR - VEKITA + 2000	3	
PAU	PAUTEN	Portes et barrières	1	Rideau Aluminium (3x6M) - Entrée public		
PB	APPSAN	Appareil Sanitaire	10	WC suspendu	2	
			12	Lavabo + presto	2	
			1	Evier + mitigeur	2	
			1	Vidoir ménage + mitigeur	2	
	CHAUÉE	Chauffe-eau Electrique	1	Ballon électrique - FRESH - 25L (Sous évier)	3	