

		SGAMI OUEST - Base Hélicoptère				
		TGBT				
Coefficient de foisonnement hypothétique						
Désignation	Qté	P Unit. Absorbée (VA)	P Totale absorbée (VA)	fu	fs	P Totale fois (VA)
ECLAIRAGE						
Luminaire Type 1	23	15	345	1.0	0.8	276
Luminaire Type 2	23	36	828	0.8	0.8	530
Luminaire Type 3	5	15	75	1.0	0.6	45
Luminaire Type 4	16	18	288	1.0	0.6	173
Luminaire Type 5	21	14	294	1.0	0.8	235
Luminaire Type 6	4	6	24	1.0	0.4	10
Luminaire Type 7	9	21	189	1.0	0.8	151
Sous total ECLAIRAGE			2 043			1 420
PC NORMALES						
PT402 (xPCN;xPCO;xRJ45)	14	1 200	16 800	0.8	0.4	5 376
PC 2P+T 10-16A Service	56	1 500	84 000	0.5	0.2	8 400
Prise de courant 20A - Lave linge	1	3 000	3 000	0.6	0.8	1 440
Prise de courant 20A - Sèche linge	1	3 000	3 000	0.6	0.8	1 440
Sous total PC NORMALES			106 800			16 656
FORCES						
Armoire CVC	1	13 600	13 600	0.8	0.6	6 528
Centrale d'alarme anti intrusion	1	1 500	1 500	0.6	1.0	900
Centrale incendie	1	1 500	1 500	0.6	1.0	900
Centrale KNX	1	1 500	1 500	0.6	1.0	900
Caisson de ventilation	1	90	90	0.4	0.6	22
Dispositif d'occultation (VR/BSO)	15	150	2 250	1.0	0.7	1 575
Eclairage miroir	4	20	80	0.4	0.6	19
Interphone	1	500	500	0.6	0.6	180
Onduleur	1	10 000	10 000	0.6	0.5	3 000
Porte sectionnelle	2	11 086	22 172	1.0	0.2	4 434
Panneau rayonnant	4	3 000	12 000	0.8	0.6	5 760
BRVE 22kW	1	22 000	22 000	0.6	0.7	9 240
Répartiteur informatique	3	1 500	4 500	0.7	0.8	2 520
Sèche serviette	3	1 000	3 000	0.8	0.6	1 440
Thermostat	2	50	100	0.4	0.6	24
Tableau hangar	1	13 857	13 857	0.8	0.7	7 760
Sous total FORCES			108 649			45 202
PUISSANCE INSTALLÉE TGBT			217 kVA	PUISSANCE FOISONNÉE		63 kVA
ESTIMATIF INTENSITE NORMALE DU TABLEAU (A) TRI 400V					91 A	
			Réserve: 30%			
RESERVE DE PUISSANCE NORMALE TABLEAU					19 kVA	
PUISSANCE NORMALE TABLEAU AVEC RESERVE					82 kVA	
ESTIMATIF INTENSITE NORMALE DU TABLEAU AVEC RESERVE (A)					118 A	