

CENTRE HOSPITALIER DE RIOM



Création d'une Unité dédiée à la MEDECINE BUCCO-DENTAIRE Et à HANDICONSULT

Programme Technique Détaillé

Tome n°4

Fiches techniques par local

ETOTRiom/2025/022/PMNC – 07-01-26

LE PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE (PTD)

Le présent programme se compose de cinq tomes :

- Le tome n°1 : Programme fonctionnel
- Le tome n°2 : Tableau des surfaces
- Le tome n°3 : Programme technique
- Le tome n°4 : Fiches techniques par local
- Le tome n°5 : annexes

L'ensemble de ces documents constitue le **programme technique détaillé (PTD)**, document qui permettra aux concepteurs de disposer de l'ensemble des éléments et contraintes à prendre en compte pour la conception et la réalisation au Centre Hospitalier de Riom de l'Unité dédiée à la Médecine Bucco-dentaire et à Handiconsult.

Le tome n°1 : Programme fonctionnel

Il permet de comprendre le contexte de l'opération, ses objectifs, l'organisation générale qui sera mise en place. Il contient une description fonctionnelle des besoins, des orientations concernant l'organisation des espaces, ainsi qu'une description des espaces nécessaires aux activités. Ce cahier regroupe également les principales caractéristiques du bâtiment dans lequel sera implantée l'unité.

Le tome n°2 : Tableau des surfaces

Le tome 2 liste l'ensemble des pièces à créer ou à modifier, leur surface, le nombre requis, afin de déterminer le total des surfaces nécessaires.

Le tome n°3 : Programme technique

Ce document a pour objectif de préciser les exigences techniques de la future unité.

Ces exigences concernent la classification des bâtiments, les principes de sécurité, les aménagements demandés, les performances à atteindre, les spécificités et niveaux de qualité attendues pour chaque lot technique et les modalités d'intégration dans les infrastructures existantes.

Le tome n°4 : Fiches de prestations par local

Pour chaque espace ou type d'espace, les fiches de prestations par local donnent des précisions sur la destination et fonction, les prestations/performances architecturales, les ambiances/performances à atteindre, les connexions techniques, les équipements immobiliers dus au titre du marché, les équipements mobiliers et immobiliers hors marché. Le concepteur devra prendre en compte les équipements hors marché dans la phase de conception des espaces, en particulier en matière d'attentes techniques et d'aménagement en faisant figurer sur les plans, tous ces équipements et tous les attentes techniques, ces dernières étant incluses dans les prestations de l'entreprise.

Le tome n°5 : annexes

Il est constitué de plans et données portés à connaissance du Maître d'œuvre afin de lui permettre de situer le projet dans son environnement architectural et technique.

Le présent document constitue le tome n°4, soit 16 Fiches Techniques par local

Fiche	Typologie	Numéro
Salle de soins avec fauteuil	Soin	1
Grande salle de soins avec fauteuil	Soin	2
Bureau de consultation	Soin	3
Local technique fauteuils	Technique	4
Salle de surveillance	Soin	5
Bureau accueil / secrétariat	Bureaux	6
Sanitaire public H/F PMR	Communs	7
Sanitaire du personnel	Communs	8
Salle d'attente	Communs	9
Bureau infirmier	Bureaux	10
Local prédésinfection	Communs	11
Linge sale / déchets	Communs	12
Stockage	Communs	13
Local plâtre / Laboratoire de prothèse	Bureaux / Technique	14
Bureau médical polyvalent	Bureaux	15

Fiche	Typologie	Numéro
Bureau polyvalent <ul style="list-style-type: none"> - Secrétariat médecine du travail - Bureau secrétariat pharmacie - Bureau bed manager/coordination ADNP - Bureau régulation transport / secrétariat 	Bureaux	16
Bureau médecin du travail	Consultations	17
Archives médicales	Stockage	18
Armoire tampon médicaments	Stockage	19
Local ergothérapie	Bureaux / Technique	20
Local serveur labo	Technique	21
Salle d'attente médecine du travail	Communs	22

Typologie : SOIN

Nom du local :

SALLE DE SOINS AVEC FAUTEUIL

1

Destination et fonction :

Salle de pratique de soins dentaires sur fauteuil avec prise en charge polihandicap, sans brancards.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
Capacité usuelle : 2 à 4 personnes.
Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)
Protection solaire : oui
Occultation : totale par volet roulant électrique
Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 110 cm.
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut
Accès : béquille manuelle, fermeture à clef différente pour chaque Pièce sur organigramme sécurisé existant.
Signalétique : identification en relief et porte-affiche mural en PVC rigide transparent (A4) + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes – conducteur.
Murs : peinture lessivable
Plafond : faux-plafond acoustique 600 x 600 mm
Protection murs : dossier en PVC sur plan de travail.
Equivalent plomb à constituer en fonction du type et position radio dentaire

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : ouvrants à la française selon existant, limiteurs d'ouverture des ouvrants et béquille verrouillable à clef
Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande à proximité fenêtre
Protection solaire : oui

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage *voir tome 3

Naturel : 1^{er} jour obligatoire

Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux au plafond, indirect, avec commande sur gradateur.

Veilleuse : non

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatique radiateurs bridables par outil technique.
Confort d'été : pas de rafraîchissement
Traitement d'air : ventilation simple flux sur existant
Taux de renouvellement d'air minimum : 2 vol/h
Extraction spécifique pour gaz MEOPA dans la pièce
Sur extraction MEOPA, raccord pour extraction au patient.

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes
Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux : 42 dB(A)
Temps de réverbération : Tr < 0.8 s

CONNEXIONS

Courants forts/blocs VDI *voir tome 3

Bloc spécifique : Bloc VDI 1 poste (2RJ45+2PCo+3PCn) + +1 PCo et 1 RJ45 développeur
Alim spécifique : 3 alimentations 220v 3x2.5mm² pour fauteuil dentaire, kart et aspirat.
1 alimentation radio dentaire (ou 1 PC radio dentaire selon modèle)
Bloc spécifique : télévision (1 coaxial + 1 PCn) en plafond.
PC réparties : 6 PCo + 6 PCn sur plan de travail – 3x 1 PCn dans la pièce.
GTL : non

Fluides

Eau froide: 1 pour lave-mains
Eau chaude : 1 pour lave-mains
Evacuation : 1 pour lave-mains
Siphon de sol : non
1 Aspiration au fauteuil PVC40mm depuis unité aspi
1 air 10/12 depuis compresseur pour kart

Courants faibles *voir tome 3

Appel malade : non
Téléphone : OUI prise RJ45
WIFI : OUI WIFI soignant sur bornes en couloir
Informatique : Oui, voir bloc VDI

Fluides médicaux

Oxygène : OUI x1
Air médical : Non sauf si obligatoire
Vide médical : OUI x1

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Plan de travail longueur 2 mètres avec rangements bas en 4 éléments mobiles de 3 tiroirs chacun et rangements hauts avec portes.
Lavabo grandes dimensions – Plafond lumineux imitation ciel ou téléviseur.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Fauteuil dentaire avec scialytique et bras (ou kart séparé).
Radio dentaire sur bras ou type pistolet avec borne de recharge.
Bureau – Plan de travail mobile près fauteuil

REMARQUES

Utilisation de gaz MEOPA au format bouteilles 1 ou 4 m3.

Destination et fonction :

Salle de pratique de soins dentaires sur fauteuil avec prise en charge polyparcap, avec brancards.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
 Capacité usuelle : 2 à 4 personnes.
 Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)
 Protection solaire : oui
 Occultation : totale par volet roulant électrique
 Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 110 cm.
 Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut
 Accès : béquille manuelle, fermeture à clef différente pour chaque Pièce sur organigramme sécurisé existant.
 Signalétique : identification en relief et porte-affiche mural en PVC rigide transparent (A4) + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes – conducteur.
 Murs : peinture lessivable
 Plafond : faux-plafond acoustique 600 x 600 mm
 Protection murs : dossier en PVC sur plan de travail + protection 3mlx90cm et angles
 Equivalents plomb à constituer en fonction du type et position radio dentaire

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : ouvrants à la française selon existant, limiteurs d'ouverture des ouvrants et béquille verrouillable à clef
 Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande à proximité fenêtre

Protection solaire : oui

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage *voir tome 3Naturel : 1^{er} jour obligatoire

Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux au plafond, indirect, avec commande sur gradateur.

Veilleuse : non

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatique radiateurs bridables par outil technique.

Confort d'été : pas de rafraîchissement

Traitement d'air : ventilation simple flux sur existant

Taux de renouvellement d'air minimum : 2 vol/h

Extraction spécifique pour gaz MEOPA dans la pièce

Sur extraction MEOPA, raccord pour extraction au patient.

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes
 Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux : 42 dB(A)

Temps de réverbération : Tr < 0.8 s

CONNEXIONS

Courants forts/blocs VDI *voir tome 3

Bloc spécifique : Bloc VDI 1 poste (2RJ45+2PCo+3PCn) +1 PCo et 1 RJ45 développeur
 Alim spécifique : 3 alimentations 220v 3x2.5mm² pour fauteuil dentaire, kart et aspirat.
 1 alimentation radio dentaire (ou 1 PC radio dentaire selon modèle) + 1 alim scialytique
 Bloc spécifique : télévision (1 coaxial + 1 PCn) en plafond.
 PC réparties : 6 PCo + 6 PCn sur plan de travail – 3x 1 PCn dans la pièce.
 GTL : non

Fluides

Eau froide: 1 pour lave-mains
 Eau chaude : 1 pour lave-mains
 Evacuation : 1 pour lave-mains
 Siphon de sol : non
 Spécial : Aspiration au fauteuil PVC40mm
 Spécial : air 10/12 depuis compresseur

Courants faibles *voir tome 3

Appel malade : non
 Téléphone : OUI prise RJ45
 WIFI : OUI WIFI soignant sur bornes en couloir
 Informatique : Oui, voir bloc VDI

Fluides médicaux

Oxygène : OUI x1
 Air médical : Non sauf si obligatoire
 Vide médical : OUI x1

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Plan de travail longueur 2 mètres avec rangements bas en 4 éléments mobiles de 3 tiroirs chacun et rangements hauts avec portes.
 Lavabo grandes dimensions – Plafond lumineux imitation ciel ou téléviseur.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Fauteuil dentaire avec scialytique et bras (ou kart séparé). Radio dentaire sur bras ou type pistolet avec borne de recharge. Bureau – Plan de travail mobile près fauteuil

REMARQUES

Utilisation de gaz MEOPA au format bouteilles 1 ou 4 m3.

Typologie : SOIN

Nom du local :

BUREAU DE CONSULTATION

3

Destination et fonction :

Bureau de consultation polyvalent avec prise en charge polyhandicap, avec brancards.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
Capacité usuelle : 2 à 4 personnes.
Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)
Protection solaire : oui
Occultation : totale par volet roulant électrique
Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 110 cm.
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut
Accès : béquille manuelle, fermeture à clef différente pour chaque pièce sur organigramme sécurisé existant.
Signalétique : identification en relief et porte-affiche mural en PVC rigide transparent (A4) + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes.
Murs : peinture lessivable
Plafond : faux-plafond acoustique 600 x 600 mm
Protection murs : dossier en PVC sur plan de travail + protection 3mlx90cm et angles.

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : ouvrants à la française selon existant, limiteurs d'ouverture des ouvrants et béquille verrouillable à clef
Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande à proximité fenêtre
Protection solaire : oui

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage *voir tome 3

Naturel : 1^{er} jour obligatoire

Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux au plafond, indirect, avec commande sur gradateur.

Veilleuse : non

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatique radiateurs bridables par outil technique.
Confort d'été : pas de rafraîchissement
Traitement d'air : ventilation simple flux sur existant
Taux de renouvellement d'air minimum : 2 vol/h
Extraction spécifique pour gaz MEOPA dans la pièce
Sur extraction MEOPA, raccord pour extraction au patient.

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes
Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux : 42 dB(A)
Temps de réverbération : Tr < 0.8 s

CONNEXIONS

Courants forts/blocs VDI *voir tome 3

Bloc spécifique : Bloc VDI pour poste informatique (2RJ45+2PCo+3PCn)
Alim spécifique : 1 PCn pour moteur rail plafonnier.

PC réparties : 2 PCo + 2 PCn sur plan de travail – 2x 1 PCn dans la pièce.
GTL : non

Fluides

Eau froide : 1 pour lave-mains
Eau chaude : 1 pour lave-mains
Evacuation : 1 pour lave-mains
Siphon de sol : non

Courants faibles *voir tome 3

Appel malade : non
Téléphone : OUI prise RJ45
WIFI : OUI WIFI soignant sur bornes en couloir
Informatique : Oui, voir bloc VDI

Fluides médicaux

Oxygène : OUI x1
Air médical : Non sauf si obligatoire
Vide médical : OUI x1

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Plan de travail longueur 2 mètres avec rangements bas en 4 éléments mobiles de 3 tiroirs chacun et rangements hauts avec portes.
Lavabo.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Table d'examen de grande largeur (120 cm) – Brancard – chaise accompagnant. Armoire 120 cm pour stockage intégré dont linge.
Rails plafonniers en H avec moteur.
Bureau.

REMARQUES

Utilisation de gaz MEOPA au format bouteilles 1 ou 4 m3.

Typologie : TECHNIQUE

Nom du local :

LOCAL TECHNIQUE FAUTEUILS

4

Destination et fonction :

Installation des compresseurs et aspirations centralisés pour fauteuils dentaires

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
Capacité usuelle :
Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)
Protection solaire : oui
Occultation : totale par volet roulant électrique
Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer
Acoustique : renforcement isolation selon équipements techniques

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 110 cm.
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut
Accès : béquille manuelle, fermeture à clef sur pass technique sur organigramme sécurisé existant.
Signalétique : identification par porte-affiche mural rigide transparent (A4) + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes
Murs : peinture lessivable
Plafond : faux-plafond acoustique 600 x 600 mm

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : ouvrants à la française selon existant,
Occultation : totale par volet roulant manuel ou électrique
Protection solaire : oui

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage *voir tome 3

Naturel : 1^{er} non indispensable
Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux au plafond.

Veilleuse : non

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : 18°C
Climatisation : maintien à température constante inférieure à 26 degrés selon équipements installés
Traitement d'air : extraction 100 m3/h
Ventilation haute et basse
Rejet air « façade » pour aspiration

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes
Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux : selon équipements techniques installés
Temps de réverbération : selon équipements

CONNEXIONS

Courants forts *voir tome 3

Bloc spécifique : 2 alimentations compresseur selon modèle retenu
Bloc spécifique : 3 alimentations aspiration selon modèle retenu
Bloc spécifique : 5 alimentations pour vannes de sélection selon modèle retenu

PC réparties :
GTL : non

Fluides

Eau froide : 1 pour aspiration
Eau chaude :
Départ air comprimé : 1xdiam à définir vers fauteuils
Départ aspiration : 1x40 mm vers fauteuils
Evacuation : 1x40 mm pour aspiration
Siphon de sol : non

Courants faibles *voir tome 3

Appel malade : non
Téléphone : non
WIFI : OUI WIFI soignant : non
Informatique : 2RJ45 pour remontée défauts et gestion GTC

Fluides médicaux

Oxygène : non
Air médical : non
Vide médical : non

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Équipements type silent bloc.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Compresseur double – vannes de sélection de poste – Aspiration centralisée double

REMARQUES

Dimensions du local, de la porte d'accès et contraintes acoustique à confirmer en fonction des équipements techniques retenus.

Typologie : SOIN

Nom du local :

SALLE DE SURVEILLANCE

5

Destination et fonction :

Espace destiné à la surveillance des patients après traitement et avant sortie du service.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
Capacité usuelle : 3 patients en simultané + 3 accompagnants
Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)
Protection solaire : OUI
Occultation : totale par volet roulant électrique
Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer

Porte

Ouverture : portes battantes 1 vantail à âme pleine de 110 cm
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1 face 110 cm de haut
Accès : béquille manuelle, fermeture à clef sur organigramme sécurisé établissement
Signalétique : logo en relief et porte-affiche mural en PVC rigide transparent A4 + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes
Murs : peinture lessivable
Plafond : faux-plafond acoustique 600x600mm
Châssis vitrés : NON
Protection murs : OUI sur 2 faces (en cas de brancard)

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : ouvrant à la française selon existant, limiteurs d'ouverture d'ouverture des ouvrants verrouillable
Occultation : totale par volet roulant électrique
Protection solaire : OUI

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage

Naturel : 1^{er} jour obligatoire

Artificiel : éclairage ambiance de 300 lux au plafond sur gradateur

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatiques radiateurs bridables par outil technique
Confort d'été : pas de rafraîchissement
Traitement d'air : ventilation simple flux sur existant.
Taux de renouvellement d'air minimum : 2 vol/h

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes
Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux : 42 dB(A)
Temps de réverbération : Tr <0,8s

CONNEXIONS

Courants forts

Bloc spécifique : 2x télévision (1 coaxial + 1 PCn) en mural.
Bloc spécifique
PC réparties : 2 PCn

GTL : NON

Fluides

Eau froide : NON
Eau chaude : NON
Evacuation : NON

Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : OUI – 3 postes avec manipulateurs
Téléphone : NON
WIFI : OUI
Informatique : 2 RJ45 pour 2 caméra de surveillance en Direction de la salle de soins

Fluides médicaux

Oxygène : NON
Air médical : NON
Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Caméras de surveillance

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Table basse, chaises, paravents muraux, 2 téléviseurs

REMARQUES

Typologie : BUREAUX

Nom du local :

BORNE ACCUEIL / SECRETARIAT

6

Destination et fonction :

Secrétariat d'accueil 1 poste en front office de type banque d'accueil pouvant être close à l'aide de volets roulants.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)

Capacité usuelle : 1 à 3 personnes

Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)

Protection solaire : OUI selon conformation

Occultation : totale par volet roulant électrique.

Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 93cm de large

Finition : stratifié

Accès : béquille digicode manuelle, fermeture à clef sur organigramme sécurisé établissement

Signalétique : OUI

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes

Murs : peinture lessivable

Plafond : faux-plafond acoustique 600x600 mm

Châssis vitrés : protection aux agressions sur banque

Protection murs : NON

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : 1 ouvrant à la française avec limiteur d'ouverture et béquille verrouillable à clef (selon conformation)

Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande

Sur banque

Protection solaire : OUI

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage

Naturel : 1^{er} jour souhaité si possible selon conformation

Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux en plafond à maintenir.

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : tête thermostatique radiateur bridable par outil technique

Confort d'été : pas de rafraîchissement

Traitement d'air : ventilation simple flux sur existant

Taux de renouvellement d'air minimum : conforme au code du travail

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes

Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux et circulation : 42 dB(A)

Temps de réverbération : Tr < 0,8s

CONNEXIONS

Courants forts

Bloc spécifique : 2x bloc VDI (2RJ45 + 2PCo + 3PCn)

Bloc spécifique :

PC réparties : 2 BLOCS 2PC 16A 2+T

GTL : NON

Fluides

Eau froide : NON

Eau chaude : NON

Evacuation : NON

Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON

Téléphone : OUI sur bureautique x 2 postes

WIFI : OUI

Informatique : OUI sur bureautique x 2 poste + 1 RJ45 pour imprimante

Fluides médicaux

Oxygène : NON

Air médical : NON

Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Banque d'accueil avec protection agressions (vitrage) et volets roulants.

Rayonnages pour rangement documentation.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Fauteuil + imprimante + bureautique.

REMARQUES

Un espace existant en banque d'accueil ouverte peut être adapté.

Nom du local :

SANITAIRE PUBLIC H/F - PMR

Destination et fonction :

WC public accessible PMR sans distinction H/F

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES**Contraintes**Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)

Capacité usuelle : 1 à 2 personnes

Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)

Protection solaire : NON

Occultation : NON

Vitrages : NON

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 103cm de large

Finition : stratifié avec protection contre les chocs en PVC rigide de 2mm sur 1 face sur 1m10 de haut

Accès : indicateur de présence vert/rouge,

condamnation/décondamnation depuis extérieur

Signalétique : logo PVC en relief

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes

Murs : peinture lessivable

Plafond : faux plafond 600x600mm hydrofuge

Châssis vitrés : NON

Protection murs : PVC type protection murale sur pourtour WC + lavabo

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : NON

Occultation : NON

Protection solaire : NON

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE**Eclairage**

Naturel : pas nécessaire, borgne recommandé

Artificiel : éclairage de 150 lux au plafond automatique sur détecteur de présence.

Eclairage ponctuel de 250 lux sur lavabo

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : tête thermostatique radiateur bridable par outil technique

Confort d'été : non régulé

Traitement d'air : Extraction 100 m³/h**Hygiène**

Sols : PVC en lés soudés avec remontée en plinthes

Murs : peinture lessivable + protection murale ssur pourtour WC et lavabo

Acoustique

Isolation / autres locaux : 42 dB(A)

Temps de réverbération : Tr < 0,8s

CONNEXIONS**Courants forts**

Bloc spécifique : NON

Bloc spécifique : NON

PC réparties : 2PC 16A 2+T étanche pour entretien et près du miroir

(Médecine du travail : +1 PC 16A 2+T pour automate de prélèvements)

GTL : NON

Fluides

Eau froide : sur équipements spécifiques

Eau chaude : sur équipements spécifiques

Evacuation : sur équipements spécifiques

Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : OUI à proximité du WC

Téléphone : NON

WIFI : OUI

Informatique : NON

Fluides médicaux

Oxygène : NON

Air médical : NON

Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

WC suspendus, accès PMR + lavabos + miroir + barres de relevage + 2 patères par WC

(Médecine du travail : 3 tablettes murales pour automate de prélèvements et stock réactifs associés)

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Distributeur de savon liquide + distributeur essuie mains + poubelle + brosse WC

REMARQUES

Nom du local :

SANITAIRE DU PERSONNEL

Destination et fonction :

WC non accessible au public, avec traitement PMR, sans distinction H/F

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES**Contraintes**Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)

Capacité usuelle : 1 personne

Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)

Protection solaire : NON

Occultation : NON

Vitrages : NON

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 103cm de large

Finition : stratifié avec protection contre les chocs en PVC rigide de 2mm sur 1 face sur 1m10 de haut

Accès : indicateur de présence vert/rouge,

condamnation/décondamnation depuis extérieur

Signalétique : logo PVC en relief

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes

Murs : peinture lessivable

Plafond : faux plafond 600x600mm hydrofuge

Châssis vitrés : NON

Protection murs : PVC type protection murale sur pourtour WC + lavabo

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : NON

Occultation : NON

Protection solaire : NON

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE**Eclairage**

Naturel : pas nécessaire, borgne recommandé

Artificiel : éclairage de 150 lux au plafond automatique sur détecteur de présence.

Éclairage ponctuel de 250 lux sur lavabo

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : tête thermostatique radiateur bridable par outil technique

Confort d'été : non régulé

Traitement d'air : Extraction 100 m³/h**Hygiène**

Sols : PVC en lés soudés avec remontée en plinthes

Murs : peinture lessivable + protection murale ssur pourtour WC et lavabo

Acoustique

Isolation / autres locaux : 42 dB(A)

Temps de réverbération : Tr <0,8s

CONNEXIONS**Courants forts**

Bloc spécifique : NON

Bloc spécifique : NON

PC réparties : 2PC 16A 2+T étanche pour entretien et près du miroir

GTL : NON

Fluides

Eau froide : sur équipements spécifiques

Eau chaude : sur équipements spécifiques

Evacuation : sur équipements spécifiques

Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON

Téléphone : NON

WIFI : OUI

Informatique : NON

Fluides médicaux

Oxygène : NON

Air médical : NON

Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

WC suspendus, accès PMR + lavabos + miroir + barres de relevage + 2 patères par WC

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Distributeur de savon liquide + distributeur essuie mains + poubelle + brosse WC

REMARQUES

Destination et fonction :

Salle d'attente mutualisée pour patients accompagnés, dont un en brancard, avec coin enfants.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
 Capacité usuelle : 5 patients + 5 accompagnants + 1 brancard
 Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)
 Protection solaire : OUI
 Occultation : totale par volet roulant électrique
 Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer

Porte

Ouverture : portes battantes 1 vantail à âme pleine de 110 cm
 Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1 face 110 cm de haut
 Accès : béquille manuelle, fermeture à clef sur organigramme sécurisé établissement
 Signalétique : logo en relief et porte-affiche mural en PVC rigide transparent A4 + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes
 Murs : peinture lessivable
 Plafond : faux-plafond acoustique 600x600mm
 Châssis vitrés : NON
 Protection murs : OUI sur 2 faces (positionnement brancard)

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : ouvrant à la française selon existant, limiteurs d'ouverture des ouvrants verrouillable
 Occultation : totale par volet roulant électrique
 Protection solaire : OUI

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage

Naturel : 1^{er} jour obligatoire
 Artificiel : éclairage ambiance de 300 lux au plafond sur gradateur
 Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatiques radiateurs bridables par outil technique
 Confort d'été : pas de rafraîchissement
 Traitement d'air : ventilation simple flux sur existant.
 Taux de renouvellement d'air minimum : 2 vol/h

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes
 Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux : 42 dB(A)
 Temps de réverbération : Tr <0,8s

CONNEXIONS

Courants forts

Bloc spécifique : 2x télévision (1 coaxial + 1 PCn) dont 1 en mural et 1 en plafond
 Bloc spécifique : 10x 1 PCn télécommandables à distances
 PC réparties : 1 PCn
 GTL : NON

Fluides

Eau froide : NON
 Eau chaude : NON
 Evacuation : NON
 Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : OUI – 1 poste avec bouton mural d'appel.
 Téléphone : NON
 WIFI : OUI
 Informatique : NON

Fluides médicaux

Oxygène : NON
 Air médical : NON
 Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Table basse, chaises, 2 téléviseurs, jouets enfants

REMARQUES

Typologie : BUREAUX

Nom du local :

BUREAU INFIRMIER

10

Destination et fonction :

Bureau du personnel soignant. Fonction administrative seule, pas de partie soins.
Réception éventuelle des accompagnants.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
Capacité usuelle : 3 personnes

Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)
Protection solaire : OUI
Occultation : totale par volet roulant électrique
Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer.

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 93cm de large
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut.
Accès : béquille digicode manuelle, fermeture à clef sur organigramme sécurisé existant.
Signalétique : OUI, porte affiche mural PVC rigide transparent A4 + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes
Murs : peinture lessivable
Plafond : faux-plafond acoustique 600x600 mm
Châssis vitrés : sans objet
Protection murs : NON

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : 1 ouvrant minimum à la française avec limiteur d'ouverture et béquille verrouillable à clef
Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande à l'entrée
Protection solaire : OUI

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage

Naturel : 1^{er} jour obligatoire
Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux en plafond à maintenir, commande spécifique sur gradateur

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatiques radiateurs bridables par outil technique.
Confort d'été : pas de rafraîchissement
Traitement d'air : ventilation simple flux sur existant
Taux de renouvellement d'air minimum : conforme au code du travail

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes
Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux et circulation : 42 dB(A)
Temps de réverbération : Tr < 0,8s

CONNEXIONS

Courants forts

Bloc spécifique : 3 x bloc VDI (2RJ45 + 2PCo + 3 PCn)
Bloc spécifique : 2PC 16A 2+T pour report caméras
PC réparties : 2 BLOCS 2PC 16A 2+T
GTL : NON

Fluides

Eau froide : NON
Eau chaude : NON
Evacuation : NON
Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON
Téléphone : OUI sur bureautique
WIFI : OUI
Informatique : OUI sur bureautique + 1 RJ45 pour imprimante + 1RJ45 report caméras

Fluides médicaux

Oxygène : NON
Air médical : NON
Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Plan de travail 3 x 2 ml avec passe câbles pour postes de travail. Module + Ecran affichage report caméras depuis la salle de surveillance

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

3 fauteuils + 2 chaises visiteurs + 1 poubelle + 2 armoires + 1 panneau d'affichage + 1 imprimante

REMARQUES



Destination et fonction :

Destiné au premier niveau de désinfection des instruments médicaux avant transfert en stérilisation centralisée.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
 Capacité usuelle : 0 à 1 personne
 Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90).
 Protection solaire : NON
 Occultation : NON (totale par volet roulant électrique si existe)
 Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer.

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 93cm de large
 Finition : stratifié avec protection anti chocs de 2mm d'épaisseur sur 1m10 de haut sur 2 faces
 Accès : béquille manuelle digicode, fermeture à clef différente pour Chaque pièce sur organigramme sécurisé existant.
 Signalétique : OUI, par porte affiche mural A4 + numérotation

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes
 Murs : peinture
 Plafond : faux plafond 600x600mm hydrofuge
 Châssis vitrés : NON
 Protection murs : PVC au droit du plan de travail

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : NON
 Occultation : NON (totale si fenêtre existante)
 Protection solaire : NON (volet roulant si fenêtre existante)

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage

Naturel : NON

Artificiel : éclairage plafonnier de 250 lux sur détection mouvement

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatiques radiateurs bridables par outil technique
 Confort d'été : non contrôlé
 Traitement d'air : ventilation simple flux extraction 200 m³/h

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes
 Murs : PVC mural au droit du plan de travail

Acoustique

Isolation / autres locaux : 42 dB(A)
 Temps de réverbération :

CONNEXIONS

Courants forts

Bloc spécifique : 2 x 2PCn sur plan de travail
 Bloc spécifique :
 PC réparties : 1PC 16A 2+T
 GTL : NON

Fluides

Eau froide: OUI
 Eau chaude : OUI
 Evacuations : OUI, en PVC C
 Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON
 Téléphone : NON
 WIFI : OUI
 Informatique : NON

Fluides médicaux

Oxygène : NON
 Air médical : NON
 Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Plan de travail longueur 2 mètres en résine avec 1 bac grande dimensions, rangements sous plan de travail et meuble haut même longueur

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Chariot de transport des matériels à désinfecter, bacs de transport.

REMARQUES

Nom du local :

LINGE SALE / DECHETS

Destination et fonction :

Stockage du container poubelle 600 litres linge sale et du container DASRI de l'unité.
Stockage de l'armoire linge sale 600 litres de l'unité

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
Capacité usuelle : 0 à 1 personne
Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)
Protection solaire : NON
Occultation : NON (totale par volet roulant électrique si existe)

Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer.

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine traitée humidité renforcée de 110 cm de large
Finition : stratifié avec protection antichocs de 2mm d'épaisseur sur 1m60 de haut
Accès : béquille manuelle digicode, fermeture à clef sur organigramme sécurisé existant
Signalétique : OUI, par porte affiche mural A4 + numérotation

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2
Murs : peinture lessivable + PVC mural ultra sur 2 faces, hauteur 160 cm
Plafond : faux-plafond 600x600mm hydrofuge
Châssis vitrés : NON
Protection murs : par cornières éventuellement sur les angles sortants

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : NON
Occultation : NON (totale si fenêtre existante)
Protection solaire : NON (volet roulant si fenêtre existante)

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage

Naturel : NON
Artificiel : éclairage plafonnier étanche de 150 lux sur détecteur de présence
Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : pas de radiateur
Confort d'été : non contrôlé
Traitement d'air : Ventilation simple flux sur existant.
Extraction de 200 m³/h

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud
Murs : PVC mural ultra en lés soudés à chaud sur faces à risque d'impact chariots

Acoustique

Isolation / autres locaux :
Temps de réverbération :

CONNEXIONS

Courants forts

Bloc spécifique : NON
Bloc spécifique : NON
PC réparties : 1PC 16A 2+T pour l'entretien à l'extérieur du local
GTL : NON

Fluides

Eau froide: NON
Eau chaude : NON
Evacuation :NON
Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON
Téléphone : NON
WIFI : OUI
Informatique : NON

Fluides médicaux

Oxygène : NON
Air médical : NON
Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Aucun

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Container poubelles + container DASRI + armoires linge sale + patères murales pour sacs de linge vides.

REMARQUES

Pas de radiateur

Destination et fonction :

Stockage des matériels et équipements fixes ou mobiles de l'unité

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
 Capacité usuelle : 1 personne occasionnellement
 Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)
 Protection solaire : NON
 Occultation : NON (totale par volet roulant électrique si existe)

Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer

Porte

Ouverture : 1 porte battante, 1 vantail à âme pleine de 103cm de large
 Finition : stratifié avec protection contre les chocs en PVC rigide de 2mm sur 1 face sur 1m10 de haut
 Accès : béquille digicode manuelle, fermeture à clef différente pour chaque pièce sur organigramme sécurisé existant
 Signalétique : OUI, par porte affiche mural A4 + numérotation

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes
 Murs : peinture lessivable
 Plafond : faux plafond 600x600 mm
 Châssis vitrés : NON
 Protection murs : NON

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : NON
 Occultation : NON (totale si fenêtre existante)
 Protection solaire : NON (volet roulant si fenêtre existante)

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage

Naturel : non nécessaire
 Artificiel : éclairage moyen de 250 lux à sur détection de mouvement

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : pas de radiateur
 Confort d'été : non contrôlé
 Traitement d'air : extraction simple flux avec débit mini de 100 m³/h

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes
 Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux :
 Temps de réverbération :

CONNEXIONS

Courants forts

Bloc spécifique : rack de charge 6x 1 PC 16A 2+T
 Bloc spécifique : NON
 PC réparties : 3 blocs 2PC 16A 2+T
 GTL : NON

Fluides

Eau froide : NON
 Eau chaude : NON
 Evacuation : NON
 Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON
 Téléphone : NON
 WIFI : OUI
 Informatique : NON

Fluides médicaux

Oxygène : NON
 Air médical : NON
 Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE

Rayonnages sur crémaillères réglables longueur 2 ml x 5 étagères.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHE

REMARQUES

Nom du local :

LOCAL PLATRE / LABORATOIRE DE PROTHESE

Destination et fonction :

Local destiné à la réalisation de prothèses simples par impression automatisée et retouches avant pose en salles avec fauteuils.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES**Contraintes**

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
Capacité usuelle : 1 personne

Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)

Protection solaire : OUI

Occultation : totale par volet roulant électrique

Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer.

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 93cm de large
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut.

Accès : béquille digicode manuelle, fermeture à clef sur organigramme sécurisé existant.

Signalétique : OUI, porte affiche mural PVC rigide transparent A4

+ numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes

Murs : peinture lessivable

Plafond : faux-plafond acoustique 600x600 mm

Protection murs : sur 60 cm au-dessus des plans de travail

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : 1 ouvrant minimum à la française avec limiteur d'ouverture et béquille verrouillable à clef

Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande à

Proximité du volet

Protection solaire : OUI

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE**Eclairage**Naturel : 1^{er} jour obligatoire

Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux en plafond à maintenir, commande spécifique sur gradateur + éclairage sur plans de travail selon conformation finale.

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatiques radiateurs bridables par outil technique.

Confort d'été : climatisation selon équipements installés

Traitement d'air : ventilation simple flux sur existant

Taux de renouvellement d'air minimum : conforme au code du travail

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes

Murs : peinture lessivable + protection PVC sur postes de travail

Acoustique

Isolation / autres locaux et circulation : selon équipements

Temps de réverbération : selon équipements installés

CONNEXIONS**Courants forts**

Bloc spécifique : 1 x bloc VDI (2RJ45 + 2PCo + 3 PCn)

Bloc spécifique : 18 PCn + 6 PCo + 2 RJ45 selon localisation équipements

PC réparties : 2 PC 16A 2+T

GTL : NON

Fluides

Eau froide : OUI x 3

Eau chaude : OUI x 1

Evacuation : OUI x2+ bacs récupération plâtre

Siphon de sol : OUI

Courants faibles

Appel malade : NON

Téléphone : OUI sur bureautique

WIFI : OUI

Informatique : OUI sur bureautique + 2 RJ45 pour Cerec (cf. courants forts)

Fluides médicaux

Oxygène : NON

Air médical : NON Vide médical : NON

Aspiration x2 depuis production local technique

Air comprimé x5 depuis production local technique

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Plans de travail en inox ou résine type laboratoire total 6 ml avec passe câbles pour postes de travail et divers équipements, avec 1 bac sur mesure et récupérateur plâtre Etagères de stockage sur crémaillères total 10 ml

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Vibreux – Brûleur – Plan de travail avec aspiration monoposte – Box de polissage – Micromoteur labo et pièce à main – Tunnel à photopolymérisation – Polymérisateur pneumatique – Sableuse / microsableuse – Taille plâtre – Thermoformeuse – Etabli de laboratoire.

REMARQUES

Les équipements prévus en phase programme pourront être modifiés en phase étude.



Typologie : BUREAUX

Nom du local :

BUREAU MEDICAL POLYVALENT

15

Destination et fonction :

Bureau dédié au corps médical pour travail sur bureautique.
Réception éventuelle des accompagnants.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
Capacité usuelle : 1 à 3 personnes

Hauteur libre : 2m65 (hauteur sous dalle : 2m90)
Protection solaire : OUI
Occultation : totale par volet roulant électrique
Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer.

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 93cm de large
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut.
Accès : béquille digicode manuelle, fermeture à clef sur organigramme sécurisé existant.
Signalétique : OUI, porte affiche mural PVC rigide transparent A4 + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes
Murs : peinture lessivable
Plafond : faux-plafond acoustique 600x600 mm
Châssis vitrés : sans objet
Protection murs : NON

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : 1 ouvrant minimum à la française avec limiteur d'ouverture et béquille verrouillable à clef
Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande à l'entrée
Protection solaire : OUI

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage

Naturel : 1^{er} jour obligatoire

Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux en plafond à maintenir, commande spécifique sur gradateur

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatiques radiateurs bridables par outil technique.
Confort d'été : pas de rafraîchissement
Traitement d'air : ventilation simple flux sur existant
Taux de renouvellement d'air minimum : conforme au code du travail

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes
Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux et circulation : 42 dB(A)
Temps de réverbération : Tr < 0,8s

CONNEXIONS

Courants forts

Bloc spécifique : 3 x bloc VDI (2RJ45 + 2PCo + 3 PCn)
Bloc spécifique :
PC réparties : 1 PC 16A 2+T
GTL : NON

Fluides

Eau froide : NON
Eau chaude : NON
Evacuation : NON
Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON
Téléphone : OUI sur bureautique
WIFI : OUI
Informatique : OUI sur bureautique

Fluides médicaux

Oxygène : NON
Air médical : NON
Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Plan de travail 2 x 2 ml avec passe câbles pour postes de travail.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

2 fauteuils + 1 poubelle + 1 armoire

REMARQUES



Typologie : BUREAUX

Nom du local :

BUREAU 1 A 3 POSTES

16

Destination et fonction :

Bureau de type administratif ou assimilé.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
Capacité usuelle : 1 personne par poste + 1 à 2 visiteurs

Hauteur libre : 2m50
Protection solaire : OUI
Occultation : totale par volet roulant électrique
Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer.

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 93cm de large
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut.
Accès : béquille manuelle, fermeture à clef sur organigramme sécurisé existant.
Signalétique : OUI, porte affiche mural PVC rigide transparent A4 + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes si remplacé
Murs : peinture lessivable
Plafond : faux-plafond acoustique 600x600 mm
Châssis vitrés : sans objet
Protection murs : NON

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : 1 ouvrant minimum si remplacé
Avec mode d'ouverture conforme au reste du secteur
Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande à
Proximité fenêtre
Protection solaire : OUI

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage

Naturel : 1^{er} jour obligatoire

Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux en plafond à maintenir.

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatiques radiateurs bridables par outil technique.
Confort d'été : pas de rafraîchissement
Traitement d'air : ventilation selon principe de zone existant
Taux de renouvellement d'air minimum : conforme au code du travail

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes (si remplacé)
Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux et circulation : 42 dB(A)
Temps de réverbération : Tr < 0,8s

CONNEXIONS

Courants forts

Bloc spécifique : 1x bloc VDI (2RJ45 + 2PCo + 3 PCn) par poste de travail
Bloc spécifique : 1x bloc 3 PCn pour recharge PC sur chariot (bureau diététiciennes)
PC réparties : 1 PC 16A 2+T
GTL : NON

Fluides

Eau froide : NON
Eau chaude : NON
Evacuation : NON
Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON
Téléphone : OUI sur bureautique x 1 par poste de travail
WIFI : OUI
Informatique : OUI sur bureautique + 1 RJ45 et 1 PCo pour imprimante

Fluides médicaux

Oxygène : NON
Air médical : NON
Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

aucun.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Par poste de travail : 1 bureau + 1 fauteuil + 2 chaises + 1 armoire + 1 poubelle.
Si archives : 3 armoires 200 cm haut x 100 cm large x 50 cm profond ou rayonnages équivalents.

REMARQUES



Nom du local :

BUREAU MEDECIN DU TRAVAIL

Destination et fonction :

Bureau administratif avec espace de consultation.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES**Contraintes**Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)

Capacité usuelle : 1 personne + 1 à 2 visiteurs

Hauteur libre : 2m50

Protection solaire : OUI

Occultation : totale par volet roulant électrique

Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer.

PorteOuverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 93cm de large
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut.

Accès : béquille manuelle, fermeture à clef sur organigramme sécurisé existant.

Signalétique : OUI, porte affiche mural PVC rigide transparent A4 + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes si remplacé

Murs : peinture lessivable

Plafond : faux-plafond acoustique 600x600 mm

Châssis vitrés : sans objet

Protection murs : NON

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : 1 ouvrant minimum si remplacé

Avec mode d'ouverture conforme au reste du secteur

Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande à

Proximité fenêtre

Protection solaire : OUI

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE**Eclairage**Naturel : 1^{er} jour obligatoire

Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux en plafond à maintenir.

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatiques radiateurs bridables par outil technique.

Confort d'été : pas de rafraîchissement

Traitement d'air : ventilation selon principe de zone existant

Taux de renouvellement d'air minimum : conforme au code du travail

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes (si remplacé)

Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux et circulation : 42 dB(A)

Temps de réverbération : Tr < 0,8s

CONNEXIONS**Courants forts**

Bloc spécifique : 1x bloc VDI (2RJ45 + 2PCo + 3 PCn)

Bloc spécifique :

PC réparties : 1 PC 16A 2+T pour système de lecture à distance

GTL : NON

Fluides

Eau froide : OUI

Eau chaude : OUI

Evacuation : OUI

Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON

Téléphone : OUI sur bureautique x 1 par poste de travail

WIFI : OUI

Informatique : OUI sur bureautique + 1 RJ45 et 1 PCo pour imprimante

Fluides médicaux

Oxygène : NON

Air médical : NON

Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Vasque intégrée en plan de travail avec meuble bas.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Par poste de travail : 1 bureau + 1 fauteuil + 2 chaises + 1 armoire + 1 poubelle + 1 table d'examen + 1 patère mesure + 1 système analyse vue + 1 balance

REMARQUES

Profondeur suffisante nécessaire au diagnostic de vision à distance.

Typologie : STOCKAGE

Nom du local :

ARCHIVES MEDICALES

18

Destination et fonction :

Stockage d'archives sécurisées

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 400 daN/m² (selon existant à confirmer)

Capacité usuelle : 1 personne

Hauteur libre : 2m50)

Protection solaire : OUI

Occultation : totale par volet roulant électrique

Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer.

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 93cm de large
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut.

Accès : béquille digicode manuelle, fermeture à clef sur organigramme sécurisé existant

Signalétique : OUI, porte affiche mural PVC rigide transparent A4 + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes si remplacé

Murs : peinture lessivable

Plafond : faux-plafond acoustique 600x600 mm

Châssis vitrés : sans objet

Protection murs : NON

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : 1 ouvrant minimum si remplacé

Avec mode d'ouverture conforme au reste du secteur

Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande à Proximité fenêtre

Protection solaire : OUI

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage

Naturel : non obligatoire

Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux en plafond à maintenir.

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatiques radiateurs bridables par outil technique.

Confort d'été : pas de rafraîchissement

Traitement d'air : ventilation selon principe de zone existant

Taux de renouvellement d'air minimum : conforme au code du travail

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes (si remplacé)

Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux et circulation : 42 dB(A)

Temps de réverbération : Tr < 0,8s

CONNEXIONS

Courants forts

Bloc spécifique :

Bloc spécifique :

PC réparties : 1 PC 16A 2+T

GTL : NON

Fluides

Eau froide: NON

Eau chaude : NON

Evacuation : NON

Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON

Téléphone : NON

WIFI : OUI

Informatique : NON

Fluides médicaux

Oxygène : NON

Air médical : NON

Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Rayonnage d'archives sur 3 des 4 murs de la pièce.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Aucun.

REMARQUES

LOCAL A RISQUE MOYEN (LRM).



Typologie : STOCKAGE

Nom du local :

ARMOIRE TAMPON MEDICAMENTS

19

Destination et fonction :

Stockage d'appoint médicaments pour les services

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)

Capacité usuelle : 1 personne

Hauteur libre : 2m50 (hauteur sous dalle : 2m90)

Protection solaire : OUI

Occultation : totale par volet roulant électrique

Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer.

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 93cm de large
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut.

Accès : béquille digicode manuelle, fermeture à clef sur organigramme sécurisé existant

Signalétique : OUI, porte affiche mural PVC rigide transparent A4 + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes si remplacé

Murs : peinture lessivable

Plafond : faux-plafond acoustique 600x600 mm

Châssis vitrés : sans objet

Protection murs : NON

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : 1 ouvrant minimum si remplacé

Avec mode d'ouverture conforme au reste du secteur

Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande à Proximité fenêtre

Protection solaire : OUI

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage

Naturel : non obligatoire

Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux en plafond à maintenir.

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatiques radiateurs bridables par outil technique.

Confort d'été : climatisation ambiance 25°C max.

Traitement d'air : ventilation selon principe de zone existant

Taux de renouvellement d'air minimum : conforme au code du travail

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes (si remplacé)

Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux et circulation : 42 dB(A)

Temps de réverbération : Tr < 0,8s

CONNEXIONS

Courants forts

Bloc spécifique :

Bloc spécifique :

PC réparties : 3 PC 16A 2+T dont 2 pour frigos médicaments

GTL : NON

Fluides

Eau froide: NON

Eau chaude : NON

Evacuation : NON

Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON

Téléphone : NON

WIFI : OUI

Informatique : NON

Fluides médicaux

Oxygène : NON

Air médical : NON

Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Aucun.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

1 à 2 frigos – 1 à 2 armoires médicaments.

REMARQUES

LOCAL A RISQUE MOYEN (LRM).



Nom du local :

LOCAL ERGOTHERAPIE

Destination et fonction :

Espace administratif et espace de travail ergothérapie.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)
Capacité usuelle : 1 personne

Hauteur libre : 2m50 (hauteur sous dalle : 2m90)
Protection solaire : OUI
Occultation : totale par volet roulant électrique
Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer.

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 93cm de large
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut.
Accès : béquille manuelle, fermeture à clef sur organigramme sécurisé existant.
Signalétique : OUI, porte affiche mural PVC rigide transparent A4 + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes si remplacé
Murs : peinture lessivable
Plafond : faux-plafond acoustique 600x600 mm
Châssis vitrés : sans objet
Protection murs : NON

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : 1 ouvrant minimum si remplacé
Avec mode d'ouverture conforme au reste du secteur
Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande à
Proximité fenêtre
Protection solaire : OUI

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage

Naturel : 1^{er} jour obligatoire

Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux en plafond à maintenir.

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatiques radiateurs bridables par outil technique.
Confort d'été : pas de rafraîchissement
Traitement d'air : ventilation selon principe de zone existant
Taux de renouvellement d'air minimum : conforme au code du travail

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes (si remplacé)
Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux et circulation : 42 dB(A)
Temps de réverbération : Tr < 0,8s

CONNEXIONS

Courants forts

Bloc spécifique : 1x bloc VDI (2RJ45 + 2PCo + 3 PCn) poste de travail
Bloc spécifique : 1x bloc 3 PCn pour outillages divers
PC réparties : 1 PC 16A 2+T
GTL : NON

Fluides

Eau froide : OUI
Eau chaude : OUI
Evacuation : OUI
Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON
Téléphone : OUI sur bureautique x 1 par poste de travail
WIFI : OUI
Informatique : OUI sur bureautique

Fluides médicaux

Oxygène : NON
Air médical : NON
Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

1 cuve pour lavage des mains sur plan de travail longueur 2 m avec rangements bas.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

Par poste de travail : 1 fauteuil + 1 armoire + 1 poubelle.

REMARQUES

LOCAL A RISQUE MOYEN (LRM)



Typologie : TECHNIQUE

Nom du local :

LOCAL SERVEUR LABO

21

Destination et fonction :

Local avec baie informatique

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Contraintes

Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)

Capacité usuelle :

Hauteur libre : 2m50

Protection solaire : OUI

Occultation : totale par volet roulant électrique

Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer.

Porte

Ouverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 93cm de large
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut.

Accès : béquille digicode manuelle, fermeture à clef sur organigramme sécurisé existant

Signalétique : OUI, porte affiche mural PVC rigide transparent A4 + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes si remplacé

Murs : peinture lessivable

Plafond : faux-plafond acoustique 600x600 mm

Châssis vitrés : sans objet

Protection murs : NON

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : 1 ouvrant minimum si remplacé

Avec mode d'ouverture conforme au reste du secteur

Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande à

Proximité fenêtre

Protection solaire : OUI

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE

Eclairage

Naturel : non obligatoire

Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux en plafond à maintenir.

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver :

Confort d'été : climatisation ambiance 25°C max.

Traitement d'air : ventilation selon principe de zone existant

Taux de renouvellement d'air minimum : conforme au code du travail

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes (si remplacé)

Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux et circulation : 42 dB(A)

Temps de réverbération : Tr < 0,8s

CONNEXIONS

Courants forts

Bloc spécifique :

Alimentation spécifique : 1 alimentation ondulée pour baie informatique

1 alimentation pour climatisation

PC réparties : 1 PC 16A 2+T dont 2 pour frigos médicaments

GTL : NON

Fluides

Eau froide : NON

Eau chaude : NON

Evacuation : NON

Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON

Téléphone : NON

WIFI : OUI

Informatique : 2 fibres optiques pour liaison baie sur cœurs de réseau

Fluides médicaux

Oxygène : NON

Air médical : NON

Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

Baie informatique.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

REMARQUES

Selon équipement installés, possibilité de classement en LOCAL A RISQUE MOYEN (LRM).



Nom du local :

SALLE D'ATTENTE MEDECINE DU TRAVAIL

Destination et fonction :

Attente des personnels pour visite émdicale.

PRESTATIONS / PERFORMANCES ARCHITECTURALES**Contraintes**Charge admissible : 250 daN/m² (selon existant à confirmer)

Capacité usuelle : 4 à 6 personnes

Hauteur libre : 2m50

Protection solaire : OUI

Occultation : totale par volet roulant électrique

Vitrages : selon RE2020 pour les vitrages à remplacer.

PorteOuverture : porte battante, 1 vantail à âme pleine de 93cm de large
Finition : stratifié avec protection contre les chocs sur 1 face sur 1m10 de haut.

Accès : béquille manuelle, fermeture à clef sur organigramme sécurisé existant.

Signalétique : OUI, porte affiche mural PVC rigide transparent A4 + numérotation local sur encadrement

Revêtements

Sols : souple en PVC en U4P3E3C2 avec remontées en plinthes si remplacé

Murs : peinture lessivable

Plafond : faux-plafond acoustique 600x600 mm

Châssis vitrés : sans objet

Protection murs : NON

Fenêtre et porte fenêtre en façade

Composition : 1 ouvrant minimum si remplacé

Avec mode d'ouverture conforme au reste du secteur

Occultation : totale par volet roulant électrique avec commande à

Proximité fenêtre

Protection solaire : OUI

AMBIANCES / PERFORMANCES A ATTEINDRE**Eclairage**

Naturel : non obligatoire

Artificiel : éclairage ambiance moyen de 500 lux en plafond à maintenir.

Veilleuse : NON

Chauffage - ventilation - climatisation

Confort d'hiver : têtes thermostatiques radiateurs bridables par outil technique.

Confort d'été : pas de rafraîchissement

Traitement d'air : ventilation selon principe de zone existant

Taux de renouvellement d'air minimum : conforme au code du travail

Hygiène

Sols : PVC en lés soudés à chaud avec remontées en plinthes (si remplacé)

Murs : peinture lessivable

Acoustique

Isolation / autres locaux et circulation : 42 dB(A)

Temps de réverbération : Tr < 0,8s

CONNEXIONS**Courants forts**

Bloc spécifique :

Bloc spécifique :

PC réparties : 1 PC 16A 2+T

GTL : NON

Fluides

Eau froide : NON

Eau chaude : NON

Evacuation : NON

Siphon de sol : NON

Courants faibles

Appel malade : NON

Téléphone : NON

WIFI : OUI

Informatique : NON

Fluides médicaux

Oxygène : NON

Air médical : NON

Vide médical : NON

EQUIPEMENTS IMMOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHÉ

aucun.

EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS HORS MARCHÉ

6 chaises.

REMARQUES