LEGENDE RESEAUX

EU

- EU existant
- EU projet PP CR8 - Ø 200
- EU projet PP CR8 - Ø 200 - En PSE

EP

- EP existant
- EP projet PP CR8 - Ø 200
- EP projet PP CR8 - Ø 200 - En PSE
- Grille EP ycp Regard
- Canveau PMR DN 250
- Regard diam˜tre : 800

Elec

- Existant
- TPC - Ø 110 ou Ø 160
- Elec regard 40x40 en attente
- Elec coffret

Eclairage

- Eclairage regard 40x40
- Mat aiguille piliton h = 5m

Gaz

- Gaz existant
- Gaz projet TPC - Ø 63
- Gaz regard 40x40 en attente
- Gaz coffret

FT

- Existant
- FT projet TPC - Ø 110
- Chambre existante

SIGNALISATION AUTOMATIQUE

- Existant
- FT projet TPC - Ø 110
- Chambre existante

Etablissement Public de Santé Mentale 74

MAITRE D'OUVRAGE:

EPSM
V@traz-Monthoux

Cr_`jgqqc k c l r ns`jga bc q_ l rčk c l r_jc

?k čl_ec k c l r cr k gqc c l t_jcsp bcq cvrčpgcspq
bs ac l rpc nčbmqnwa f g_rpgosc

Akènes
PAYSAGE - URBANISME - MOBILITÉS

MAITRE D'OEUVRE:

?ec l ac ? I CLCQ

2.3-Plan des R®seaux

DOSSIER : PRO/DCE

pcd ß 01 . 0 / +CNQK+NPM+NE+ . / f
B_rc ß Dčt pgcp 04

Caf ß / - / . .

Chemin des Carr®s

Nouveau coffret ENEDIS

Nouveau coffret Gaz

Compteur GAZ = dans l'espace vert

Quelle gestion des descentes de toit du pr®au ?

R®seau ELEC, Fourreau TPC Ø 40
=> d®cal® d'1m ¨ l'EST (r®seau EU)

Fond de r®hausse = 455.50 NGF, ¨ confirmer

Fe Projet EU sortie B@timent = 452.73

Bac ¨ graisse
ycp d®canteur ?

ATTENTION =
pente EU existant = 0.7%

non repris initialement
probl®matique ¨ ce jour ?

ATTENTION =
Tampons & enrob®visuellement abim®s

=> Reprise des r®seaux EP & EU

731

4020

4023