FOURREAUX ATTENTE
FUTUR IRVE + ECL
EXTERIEUR

FOURREAU
VERS ENEDIS

FOURREAU
VERS FT

FOURREAU
PILOTAGE VANNE
VIDANGE BASSIN

Démolition à prévoir au lot VRD

Pergola conservée, remplacement en PSE

ATELIER
21,45 m²
HSFP=2,50 m
Sol parquet; plancher chauffant
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x60
Isolation existante fibrailla en sous-face de dalle

ATTENTE
7,59 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plafonneaux bois perforés

SECRETARIAT
11,24 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60

PERMANENCE
12,20 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x60

ACCUEIL/CAISSE
6,03 m²
HSFP=2,60 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plafpeinture

WC Visiteur
1,06 m²
HSFP=2,60 m
Sol carrelage
Murs faïence ht=15 ht 21m
Plafpeinture

BUANDERIE
11,14 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plafpeinture; fx plaf. CF1h

CUISINE
27,44 m²
HSFP=2,50 m
Sol inchangé
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x60

CUISINE
12,3

SALLE A MANGER
49,34 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x60

DGT
5,40 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x60

DGT
9,38 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x60

DGT
7,09 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x60

VEST. ENF.
7,59 m²
HSFP=2,50 m
Sol carrelage
Murs faïence ht=1,40m
Plaffx plaf. hydrofuge

RGT
8,26 m²
HSFP=2,50 m
Sol carrelage
Murs peinture
Plaffx plaf. CF1h

VEST. PERSONNEL
16,80 m²
HSFP=2,50 m
Sol carrelage
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x60

SIESTE
10,48 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x6

WC ENFANT
13,93 m²
HSFP=2,50 m
Sol carrelage
Murs faïence ht=1,40m
Plaffx plaf. hydrofuge

RGT.
6,97 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. CF1h

PATAUGEOIRE
26,50 m²
HSFP=2,50 m
Sol carrelage
Murs faïence hauteur
Plafonfixes acoustiques fx plaf. hydrofuge

CIRCULATION
14,13 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x60

CIRCULATION ATELIER
12,17 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
plaf. verrière

ATELIER PEDAGOGIQUE
15,31 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x60

MENAGE
8,33 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs ciment
Plaffx plaf. CF1h

ATELIER PEINTURE
13,21 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x60

ATELIER TERRE
12,50 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x60

EXPRESSION THEATRALE
21,96 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60x60

CONTES
8,53 m²
HSFP=2,50 m
Sol sol souple
Murs peinture
Plaffx plaf. acoustique 60
reprise doublage

Alim plancher chauffant elec
Alim ECS
Alim VR/Store
Alim EXT01
Alim EXT02
Alim EXT03
Alim Bassin
Alim ECS avec Epingle
Alim Régulation
Alim Chaudiere
Alim EPI01
Alim UTA01
Alim pompe relevage

Limite de prestation
Limite de prestation / lot VRD
retour enduit en embrasure tous châssis vitrés bavettes métal sur appuis existants
rebouchement tête de mur
parois étanches
parois ventilées agglo + isolation + BA13
doublage acoustique + carreaux bois 50 x 50mm
cunette PVC
double paroi ventilée agglo + isolation + BA13
local à risque moyen parois CF1h
local à risque important parois CF1h
conduit de fumée
VH chaufferie existant
isolation plafond
dépote équipements
siphon à confirmer
ouverture créée escaller serrurier
VB existante
courette créée pour ventouses existantes
soffite / extraction
rupture pente
muret htr 15cm
pente 5 %
Caisson coupe feu
Remplacement isolant
Remplacement poteaux bois
adaptation poteau métal existant
Pergola polycarbonate inchangée
arrivée d'eau + EU dans atelier peinture existant
Rebouchement ouvertures agglo enduit 2 faces
Rebouchement ouvertures 1,60 x 1,20
Jointe CF
Niveau abaissé de -2,60 à -3,10
Niveau abaissé de -2,62 à -3,12
Niveau rehaussé de -3,60 à -3,10
+3,10 +453,48ngf
+3,18 +453,46ngf

Etablissement Public de Santé Mentale de la Vallée de l'Arve
EPSM 74 de la Vallée de l'Arve
530 Rue de la patience
74800 La Roche Sur Foron
direction@ch-epsm74.fr

LEGENDE

- Bouton poussoir
- VMC Variateur
- Interrupteur simple allumage
- Interrupteur va et vient
- Interrupteur à clef
- Détecteur de présence 360°
- PTI Poste PTI = 5 PC + 3 RJ45
- PT1 Poste 1 = 3 PC + 2 RJ45
- PT2 Poste 2 = 2 PC+ 1 RJ45
- VTI Poste Vitrine = 3 PC+ 2 RJ45 + 1 HDMI
- Prise de courant standard
- Prise de courant standard sur circuit dédié
- Coupure urgence Electricité
- Coupure urgence Ventilation
- Goulotte horizontale
- COFFRET CHAUFFERIE
- Appareil type A, suivant CCTP
- Appareil type C, suivant CCTP
- Appareil type D, suivant CCTP
- Appareil type D1/D2, suivant CCTP
- Appareil type E, suivant CCTP
- Appareil type F, suivant CCTP
- Appareil type H, suivant CCTP
- Appareil type K, suivant CCTP
- Appareil type R suivant CCTP
- Chemin de câbles courant fort
- Chemin de câbles courant faible
- Alimentation diverse, repère suivant CCTP
- Liaison équipotentielle ou borne de terre
- Bloc de secours balisage SATI
- Bloc de secours Ambiance SATI
- Bloc de secours portable BAPI
- Tableau électrique
- VDI Boîte VDI 600x300
- Déclencheur manuel incendie
- Alarme Générale
- Tableau de report SSI
- Flash lumineux SSI
- Prise RJ45
- BBG Vert
- Lecteur de badges
- Serrure à bequille contrôlée dans les 2 sens
- Interphone vidéo
- Vidéophone

IND	DATE	MODIFICATION	DESSINE	VERIFIE
C	11/02/2026	DCE	PCL	PCL
B	17/11/2025	Mise à jour - V2	PCL	PCL
A	06/06/2024	Création	AGR	PCL

Architecte
13 RUE DE LA POSTE
74000 ANNECY
hello@milk-architectes.com
Tel : 04.76.03.35.07

Fluides | Structure | Bureau de contrôle | BE EXE Electricité

Date : 11/02/2026
Echelle : 1/100e Format : A3
N° de plan : 13-ELE-DCE-01

ELECTRICITE
COURANT FORT-COURANTS FAIBLES

PLAN APPAREILLAGES ET CHEMINEMENTS
NIVEAU RDC