

DEKRA Industrial SAS
ACT CTC BRETAGNE

241 rue du Général Paulet
CS 62845
29200 BREST
Tel : 02.99.86.72.11

Maître d'ouvrage :

INRAE - SBFC FACTURES
Au Vicomte Domaine de La Motte
35650 LE RHEU

Référence : 54429091 / 4

Concerne : **Avis technique du 27/02/2026**



INRAE - Construction d'un Hangar à Ploudaniel

Hangar Agricole et bureaux

Avis technique du 27/02/2026

Etabli par :

MARC PERROT



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mission STI, nous formulons les observations suivantes :

POINTS EXAMINES	OBSERVATIONS	Avis
Article R 4216-23 Locaux visés à l'article précédent et locaux avec entreposage ou manipulation de matières dangereuses	-le local "huile + fluide" est à considéré comme un local à risques importants : il doit être isolé par blocs portes coupe feu 1h avec ferme porte >En complément de notre avis précédent, ce local devra être isolé avec l'atelier (pas de grilles/ouvertures qui empêcheraient l'isolement au feu des locaux entre eux) -le local "magasin" considéré comme un local à risques moyens est à isoler par blocs portes coupe feu 1/2h avec ferme porte degré d'isolement des portes à corriger	D

F : Avis Favorable S : Avis Suspendu D : Avis Défavorable HM : Hors Mission SO : Sans Objet PM : Pour Mémoire

*Les suites données aux éventuels avis suspendus ou défavorables devront nous être communiquées.
Les avis suspendus ou défavorables non suivis d'effet seront repris dans notre Rapport Final de Contrôle Technique.
La présentation éventuelle des observations par corps d'état est établie à titre indicatif. Elle ne préjuge pas des entreprises directement concernées par ces observations.*