



Certificat de Réglage des Soupapes de Sureté

Références Clients			
No cde SXS	6011046 S1	No	11519
Référence Client	173482	Date	14/06/06
Client	COMETI	N° d'identification	CR/06/3372
	49	Repère Client	
Descriptifs de la Soupape de sûreté			
Type de Soupape	SV 604 DS	Diamètre d'Entrée	DN 20
		Bride d'Entrée	PN 40
		Diamètre de Sortie	DN 32
		Bride de Sortie	PN 16
		Diamètre Siège (mm)	17.10
		Section du Siège (mm²)	229.66
Matériaux			
Clapet	INOX		
Chapeau	ACIER		
Corps	ACIER		
Siège	INOX		
Tige			
*			
Ressort N°	714		
Essais			
Pression d'Essais	15,02 Bar	Fluide d'Essai	AIR
Pression de Réglage	15.00 Bar	Température	20 °C
Fait par			
Nom :	Harchad Ayoub		
Signature :			