

Matériel : 1031 (=Fiche 1030 ?)
 - HAMILTON
 - Centrifugeuse x2
 - Balance
 - Combiné congélateur -30°C ?
 - QS6
 sur PC Monophasée 16A
 Réseau sans redondance

Matériel : 1031a (Fiche 1017 ?)
- Thermocycleurs x5 (apport 5x164W)
- Miseq ILLUMINA
sur PC Monophasée 16A
Réseau sans redondance

- Matériel : 1006
- Réfrigérateur +4°C x1
- Etuve x1
- HAMILTON x1
- Agitateur x1
- Réfrigérateur : 10 - 35°C
- Etuve x1
- Luminex (apport 200W)
- Centrifugeuse x1
- Micro-centrifugeuse x1
- Microscope x1

Matériel : 1010
- 2 congélateurs -30°C
- 1 congélateur -80°C
- 1 congélateur -150°C
- 2 frigos +4°C
sur PC Monophasée 16A
Réseau sans redondance

—Matériel : 1042
Ø besoin exprimé

— Besoins, Demandes, Contraintes
Prévoir démolition + reconstruction

NOTA :
Travaux préliminaires actuel CRB 1042+1043
HORS LOT

Contrôle d'accès HOROQUARTZ :
liaisons électriques au lot Elec
équipements, pose et accessoires HORS LOT

Besoins, Demandes, Contraintes
dépose, repose, remaniement plafonds
au niveau 1er étage pour passages réseaux C
au niveau RdC
vers local info au niveau 1er étage x2 passage
+ suivant Phasages et préparations

T° de couleur :
3.000K couloirs, dégagements
4.000K laboratoire, bureaux

$$N$$

Matériel : 1034
- Congélateur -30°C
Congélateur -80°C
sur PC Monophasée 16A
Réseau sans redondance

Matériel : 1030
 - 2 congélateurs -30°C
 - 1 réfrigérateur +4°C
 - 2 centrifugeuses
 - LabNet incubateur
 - 2 MAXWEL RSC
 Qiagility (apport 250W)
 - NANO Drop
 ar PC Monophasée 16A
 éseau sans redondance

Matériel : 1026
- 2 congélateurs -80°C
- 1 congélateur -120°C
sur PC Monophasée 16A
Réseau Norm

Bayes info

Modules CAD

Accès échelle à crynoline

**RÉHABILITATION DU SERVICE
D'HISTOCOMPATIBILITÉ HLA SUR LE SITE ET SITUÉ
AU 1ER ÉTAGE DE L'EFS TOURS BRETONNEAU -
BÂTIMENT 51**
2, boulevard Tonnellé
à TOURS (37000)

MAÎTRE D'OUVRAGE >

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Centre-Pays de la Loire

MAÎTRISE D'ŒUVRE >

SCP BREUST - CHABRIER Architectes D.P.L.G.

67, rue de Chantepie
37300 JOUÉ LÈS TOURS

PLAN ÉTAT PROJETÉ			ECHELLE 1/75ème	<i>EL</i> <i>01</i>
NIVEAU 1er ÉTAGE			N° DOSSIER	
ELECTRICITÉ			25.009.F	
Origine : Plan Architecte/Géomètre - (Ischère DWG en date de 2017 - V 22/12/2022)				
INDEXE	DATE	MODIFICATION		
A				
B				
			D.C.E.	03/2026



4 allée Rolland Pilain
Z.I du Menneton
37000 TOURS

Téléphone : 02 47 76 00 66
Fax : 09 56 67 00 75
E-mail : contact@project-ingenierie.fr

Téléphone : 02 47 76 00 66
Fax : 09 56 67 00 75
contact@project-ingenierie.fr