

Categorie	Nom objet	Parametres par defaut à renseigner	Parametre partage	Type	Aléatoire	Exemple	APS	APD	PRO	DCE	EXE	DOE	Commentaires
Dispositifs d'alarme incendie	SSI Déclencheur de fumée Déclencheur manuel Diffuseur sonore incendie Diffuseur lumineux incendie Coffret de relevage Moteur de désenfumage Indicateurs d'action THE : Tableau de reports d'événement	Pret_CHU											
		Non	Non	Text		DETECTEUR_FUMEE DECLENCHEUR_MANUEL DIFFUSEUR_SONORE_INCENDIE DIFFUSEUR_LUMINEUX_INCENDIE COFFRET_DE_RELEVAGE INDICATEUR_D'ACTION TABLEAU DE REPORTS D'EVENEMENT		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Non	Text		Identifier le type de l'équipement		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Non	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Nom	Non	Text		recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Numéro	Non	Text		(paramètre "Numéro")		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Centrale Incendie	Oui	Text		T002					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU Numéros de circuit SSI	Oui	Text		Z58					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU Code Objet	Oui	Text		EDU			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Code_GMAO	Oui	Text		DETECTEUR_FUMEE:{\$CodeSite_Coedabstement_Numero} DECLENCHEUR_MANUEL:{\$CodeSite_Coedabstement_Numero} DIFFUSEUR_SONORE_INCENDIE:{\$CodeSite_Coedabstement_Numero} DIFFUSEUR_LUMINEUX_INCENDIE:{\$CodeSite_Coedabstement_Numero} COFFRET_DE_RELEVAGE:{\$CodeSite_Coedabstement_Numero} INDICATEUR_D'ACTION:{\$CodeSite_Coedabstement_Numero} TABLEAU DE REPORTS D'EVENEMENT:{\$CodeSite_Coedabstement_Numero}					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Date de mise en service	Oui	Text		01/10/2023					X	X	A renseigner dans la fiche
		Fabricant	Non	Text		ASS COMMUNICATIONS					X	X	A renseigner dans la fiche
		Modèle	Non	Text		CAMEL					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU_Fiche_dispositif_alarme_incendie	Oui	URL		...1_LOISSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
		CHU Fiche technique	Oui	URL		...1_LOISSIER_MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Atténuations PV	Oui	URL		...1_MISE_EN_SERVICE					X	X	A renseigner dans la maquette
		Pret_UNIFORMAT_IFC	Oui	Text		D503001					X	X	A renseigner dans la maquette
		Code_UNIFORMAT	Oui	Text		Système de détection et d'alarme incendie					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description_UNIFORMAT	Oui	Text		DETECTEUR_FUMEE:{\$Sensor} DECLENCHEUR_MANUEL:{\$Alarme} DIFFUSEUR_SONORE_INCENDIE:{\$Alarme} DIFFUSEUR_LUMINEUX_INCENDIE:{\$Alarme} COFFRET_DE_RELEVAGE:{\$UnitaryControlElement} INDICATEUR_D'ACTION:{\$UnitaryControlElement} TABLEAU DE REPORTS D'EVENEMENT:{\$UnitaryControlElement}		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Equipement électrique ou Equipement spécialisé	Modules déportés	Pret_CHU											
		Non	Non	Text		CENTRALE SSI		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Non	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Non	Text		01		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Nom	Non	Text		recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Numéro	Non	Text		recupérer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Centrale Incendie	Oui	Text		T002					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU Numéros de circuit SSI	Oui	Text		Z58					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU Code Objet	Oui	Text		EDU			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code GMAO	Oui	Text		XXXCodeSite_Coedabstement_Numero					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Date de mise en service	Oui	Text		01/10/2023					X	X	A renseigner dans la fiche
		Fabricant	Non	Text							X	X	A renseigner dans la fiche
		Modèle	Non	Text							X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU_Fiche_dispositif_alarme_incendie	Oui	URL		...1_LOISSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
		CHU Fiche technique	Oui	URL		...1_LOISSIER_MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Atténuations PV	Oui	URL		...1_MISE_EN_SERVICE					X	X	A renseigner dans la maquette
		Pret_UNIFORMAT_IFC	Oui	Text		D503001					X	X	A renseigner dans la maquette
		Code_UNIFORMAT	Oui	Text		Système de détection et d'alarme incendie					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description_UNIFORMAT	Oui	Text		IFUnitaryControlElement		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Equipement spécialisé	Asservissement porte	Pret_CHU											
		Non	Non	Text		ASSERVISSEMENT PORTE		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Non	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Non	Text		01		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Nom	Non	Text		recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Numéro	Non	Text		recupérer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Centrale Incendie	Oui	Text		T002					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU Numéros de circuit SSI	Oui	Text		Z58					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU Code Objet	Oui	Text		EDU			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code GMAO	Oui	Text		XXXCodeSite_Coedabstement_Numero					X	X	A renseigner dans la maquette
		Fabricant	Non	Text							X	X	A renseigner dans la fiche
		Modèle	Non	Text							X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU_Fiche_dispositif_alarme_incendie	Oui	URL		...1_LOISSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
		CHU Fiche technique	Oui	URL		...1_LOISSIER_MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Atténuations PV	Oui	URL		...1_MISE_EN_SERVICE					X	X	A renseigner dans la maquette
		Pret_UNIFORMAT_IFC	Oui	Text		D503001					X	X	A renseigner dans la maquette
		Code_UNIFORMAT	Oui	Text		Système de détection et d'alarme incendie					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description_UNIFORMAT	Oui	Text		IFFlowTerminal		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Accessoires gainé	Asservissement V8 /VH	Pret_CHU											
		Non	Non	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Non	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Fabricant	Non	Text							X	X	A renseigner dans la fiche
		Modèle	Non	Text							X	X	A renseigner dans la fiche
		Espace: Nom	Non	Text		recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Numéro	Non	Text		recupérer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code GMAO	Oui	Text		XXXCodeSite_Coedabstement_Numero					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Identifiant	Oui	Text		Zone N° du volet					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Fiche_dispositif_alarme_incendie	Oui	URL		...1_LOISSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
		CHU Fiche technique	Oui	URL		...1_LOISSIER_MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Atténuations PV	Oui	URL		...1_MISE_EN_SERVICE					X	X	A renseigner dans la maquette
		Pret_UNIFORMAT_IFC	Oui	Text		D503001					X	X	A renseigner dans la maquette
		Code_UNIFORMAT	Oui	Text		Système de détection et d'alarme incendie					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description_UNIFORMAT	Oui	Text		IFFlowTerminal		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Accessoires canalisation	Chapeau Coupe-Feu	Pret_CHU											
		Non	Non	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Non	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Fabricant	Non	Text							X	X	A renseigner dans la fiche
		Modèle	Non	Text							X	X	A renseigner dans la fiche
		Espace: Nom	Non	Text		recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Numéro	Non	Text		recupérer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code GMAO	Oui	Text		XXXCodeSite_Coedabstement_Numero					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Date de mise en service	Oui	Text		01/10/2023					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU Identifiant	Oui	Text		Zone N° du volet					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU_Fiche_dispositif_alarme_incendie	Oui	URL		...1_LOISSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
		CHU Fiche technique	Oui	URL		...1_LOISSIER_MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Atténuations PV	Oui	URL		...1_MISE_EN_SERVICE					X	X	A renseigner dans la maquette
		Pret_UNIFORMAT_IFC	Oui	Text		D503001					X	X	A renseigner dans la maquette
		Code_UNIFORMAT	Oui	Text		Système de détection et d'alarme incendie					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description_UNIFORMAT	Oui	Text		IFDumper		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Accessoires ventilation	Volets de transfert	Pret_CHU											
		Non	Non	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Non	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Fabricant	Non	Text							X	X	A renseigner dans la fiche
		Modèle	Non	Text							X	X	A renseigner dans la fiche
		Espace: Nom	Non	Text		recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Numéro	Non	Text		recupérer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code GMAO	Oui	Text		XXXCodeSite_Coedabstement_Numero					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Date de mise en service	Oui	Text		01/10/2023					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU Identifiant	Oui	Text		Zone N° du volet					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU_Fiche_dispositif_alarme_incendie	Oui	URL		...1_LOISSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
		CHU Fiche technique	Oui	URL		...1_LOISSIER_MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Atténuations PV	Oui	URL		...1_MISE_EN_SERVICE					X	X	A renseigner dans la maquette
		Pret_UNIFORMAT_IFC	Oui	Text		D503001					X	X	A renseigner dans la maquette
		Code_UNIFORMAT	Oui	Text		Système de détection et d'alarme incendie					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description_UNIFORMAT	Oui	Text		IFDumper		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Accessoires canalisation	Volet d'air (désenfumage) (CVC)	Pret_CHU											
		Non	Non	Text		DES-VOLET TUNNEL		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Non	Text		Casse By		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Non	Text		00		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Taille	Non	Text		400x400		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Nom	Non	Text		recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Numéro	Non	Text		recupérer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code GMAO	Oui	Text		XXXCodeSite_Coedabstement_Numero					X	X	A renseigner dans la maquette
		Nom du système	Non	Text		ANDES		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Abbréviation du système	Non	Text		ANDES		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type de système	Non	Text		CVC AND AIR REUX DESINFUMAGE		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Classification du système	Non	Text		Extraction d'air		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code Objet	Oui	Text		ACC		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Code_GMAO	Oui	Text		Volet d'air - VDA					X	X	A renseigner dans la maquette
		Fabricant	Non	Text		ALDES					X	X	A renseigner dans la fiche
		Modèle	Non	Text		PLURION Motorisé					X	X	A renseigner dans la fiche
		N° de série	Oui	Text		XXXX					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU Date de mise en service	Oui	Text		01/10/2023					X	X	A renseigner dans la fiche

