

LEGENDE ELECTRICITE :

APPAREILLAGE :

 Tableau TGBT

 Report d'Alarme SSI

 Alimentation équipement divers

 Prises 16 A+T

 Prise réseau

 Prises protégées

LUMINAIRE :

 Applique murale

 Spot encastré

 Spot encastré à détection

 Panneau LED 120x30cm

INTERRUPTEUR :

 Simple allumage

 Va-et-vient

 Télérupteur

SECURITE INCENDIE :

 BAEH

 DAI

 Flash lumineux

 Diffuseur sonore

Maitre d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE Département Immobilier - Délégation Interrégionale Sud - Bât A, 1er étage 1 Place Emile Blouin CS 20009 - 31952 TOULOUSE Cedex 9	PRO Ind.01
TRIBUNAL DE COMMERCE : RESTAURATION DES MENUISERIES ET DES DÉCORS INTÉRIEURS	Echelle 1/50
PROJET - ELECTRICITE : PLAN DU TROISIEME ETAGE	F.1

BUREAUX DEFINITIFS R+3 :

- Éclairage conforme Code du Travail pour les bureaux

- Plinthes électriques par poste :

- 2 prises électriques protégées
- 2 prises électriques normales
- prévoir réserve pour 3 prises réseau (1 pour l'informatique, 1 pour le téléphone, 1 pour imprimante réseau si nécessaire)

Bureau 3
Surf : 10,40m²
Hsp : 2,40m
Sol : Sol souple

Bureau 2
Surf : 10m²
Hsp : 2,40m
Sol : Sol souple

Bureau 1
Surf : 10,30m²
Hsp : 2,40m
Sol : Sol souple

Bureau 4
Surf : 19,90m²
Hsp : 2,40m
Sol : Sol souple

Couloir
Surf : 9,10m²
Hsp : 2,40m
Sol : Sol souple

Sanitaires
Surf : 4,70m²
Hsp : 2,40m
Sol : Sol souple

Local CTA
Hsp : 2,30m
Surf : 10,45m²

Palier
Hsp : 2,40m
Surf : 4,60m²
Sol : Sol souple

+159,85 NGF