

**Affaire n° 26P004 - Prestations de maintenance des équipements  
et installations de courants faibles du Centre Hospitalier d'Avignon**

**Annexe n° 3 au CCTP**

**Modèle de compte-rendu d'intervention**

| <b><u>TEST BATTERIES APPEL MALADE TYCO 1er semestre 2015</u></b> |                        |                     |                     |                            |                            |                             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>BATIMENT</b>                                                  | <b>SERVICE</b>         | <b>LOCALISATION</b> | <b>DATE DU TEST</b> | <b>TEST AVANT DÉCHARGE</b> | <b>TEST APRÈS DECHARGE</b> | <b>ANNÉE DE FABRICATION</b> |
| EXT SUD                                                          | BLOC OBSTÉTRICAL       | SR1.1               | 30/06/2015          | 27,8V                      | 25V                        | 17/02/2014                  |
| EXT SUD                                                          | CONSULTATIONS EXTERNES | SR1.2               | 30/06/2015          | 26V                        | 23,1V                      | 30/06/2015                  |
| EXT SUD                                                          | ROUTEUR                | SR1.2               | 30/06/2015          | 27V                        | 25,2V                      | 30/06/2015                  |
| EXT SUD                                                          | SOINS PALLIATIFS       | SR2.1               | 30/06/2015          | 26V                        | 25,4V                      | 17/02/2014                  |
| EXT SUD                                                          | SOINS CONTINUS         | SR2.3               | 30/06/2015          | 25V                        | 23,1V                      | 17/02/2014                  |
| EXT SUD                                                          | HOPITAL DE SEMAINE     | SR2.4               | 30/06/2015          | 26V                        | 25,4V                      | 17/02/2014                  |