



Commune de VENTISERI

# P.C.O de Corse Base Aérienne 126

Escadron de Protection  
Planche 4/7

Plan des réseaux Electriques  
Echelle 1/200

| INDICE | DATE       | MODIFICATIONS                                                |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------|
| A      | 14/11/2022 | Complément topographique et détection au droit de la clôture |
| B      | 14/12/2022 | Complément détection au droit de la clôture                  |
| C      | 12/01/2023 | Complément détection au droit de la clôture                  |
| D      |            |                                                              |
| E      |            |                                                              |
| F      |            |                                                              |

**SIBELLA**  
GEOMETRES-EXPERTS FONCTIONNERS  
P. SIBELLA - G. BERWANGER - C. DEBOS  
Tél : 04 95 34 80 80  
Mail : contact@cabinesibella.com

**Bureau de Bastia**  
Les terrasses du Fango - Bâtiment C  
Rue Père André Marie - 20200 Bastia

**Bureau d'Ajaccio**  
RUE 104 - ZA Balcone Centre  
20167 Sarrola-Carcopino

**Bureau de Porto-vecchio**  
Immeuble Campo Stellato  
Les quatre Chemins - 20137 Porto-Vecchio

**Bureau de Balagne**  
Résidence Iugina - Bâtiment F  
Boulevard de Fogata - 20220 l'Île-Rousse

Dressé le: 14/12/2022Réf: 13314/1

NOTA:

PLANIMETRIE rattachée au système RGF93 projection CC42.  
ALTIMETRIE rattachée au système NGF - I.G.N.78.  
Dressé par le Cabinet SIBELLA Géomètres-Experts Tél:04.95.34.80.80 CB:KL/GR Réf:13314/1

----- Réseau EDF de basse tension de classe A  
----- Emprise détection

Couleur réseau : Profondeur estimée en mètre de la génératrice supérieure du réseau

Classe A : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm (réseau flexible)  
Classe B : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 1,5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)  
Classe C : incertitude maximale de localisation supérieure à +/- 1,5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)

Domaine de tension et fréquence du réseau BT et HTA :  
- BT : 230V entre phase et neutre pour une fréquence de 50 Hz  
- HTA : Tension comprise entre 15000V et 18000V pour une fréquence de 50 Hz

