

GEOMETRES-EXPERTS

CONSEILS - DIAGNOSTICS - TRAVAUX

Commune de VENTISERI

P.C.O de Corse

Base Aérienne 126

Escadron de Protection

Planche 5/7

Plan des réseaux électriques

Echelle 1/200

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A	14/12/2022	Complément topographique et détection au droit de la clôture
B	14/12/2022	Complément détection au droit de la clôture
C	12/01/2023	Complément détection au droit de la clôture
D		
E		
F		

SIBELLA

GEOMETRES-EXPERTS

P. SIBELLA : G. BERNARDINI - C. DEBROS

Tel : 04 95 84 80 80

Mail : contact@corseventiseri.com

Bureau de Bastia

Les Terrasses du Fango - Bâtiment C

Les Quatre Chemins - 20137 Porto Vecchio

Bureau de Balagne

RN 154 - ZA Balagne Centre

Résidence Lugini - Bâtiment F

Boulevard de l'égout - 20120 Tia-Rouge

Bureau de Porto-Vecchio

Immeuble Campo-Solito

Les Quatre Chemins - 20137 Porto Vecchio

Bureau de Balagne

RN 154 - ZA Balagne Centre

Résidence Lugini - Bâtiment F

Boulevard de l'égout - 20120 Tia-Rouge

Dressé le: 14/11/2022

Ref: 13314/1

NOTA:

PLANIMETRE rattachée au système RGF93, projection CC42.

ALTIMETRE rattachée au système NTF - IGN 78.

Dressé par le Cabinet SIBELLA Géomètres-Experts T8604.95.34.80.80 CBKL/GR Ref:13314/1

Réseau EDF de basse tension de classe A

Réseau EDF de basse tension de classe C

Réseau EDF de haute tension de classe A

Entierité détection

Couleur réseau : Profondeur estimée en mètre de la géométrie supérieure du réseau

Classe A : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm (réseau flexible)

Classe B : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 1,5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)

Classe C : incertitude maximale de localisation supérieure à +/- 1,5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)

Données de tension et fréquence du réseau BT et HTA

- BT : 230V entre phase et neutre pour une fréquence de 50 Hz

- HTA : Tension comprise entre 15000V et 18000V pour une fréquence de 50 Hz

Raccord Planche 6