



- Client : USID BA 126

- Site: HANGAR EP - PC PRO - BUREAU EP - ARMURERIE

- Période : Année 2025

- Borgo, le 31/07/2025

RAPPORT DE VERIFICATION

PERIODIQUE DU 31/07/2025

SOMMAIRE

- DESIGNATION DU CLIENT
- IDENTITÉE DE LA CENTRALE INCENDIE
- OBSERVATIONS RELEVÉES
- ABREVIATIONS UTILISÉES DANS LES TABLEAUX
- LOCALISATION DES ZONES DE DETECTION TABLEAU N°1
- ESSAIS D'ALARMES TABLEAU N°2
- ESSAIS DEGRANGEMENTS TABLEAU N°3
- VERIFICATION TABLEAU N°4
- VERIFICATION DES ASSERVISSEMENTS TABLEAU N°5
- VERIFICATION DU SYSTEME DE DETECTION INCENDIE
- VERIFICATION DU SYSTEME DE MISE EN SECURITE
- VERIFICATION TELESURVEILLANCE ET REPORT

DESIGNATION DU CLIENT :

NOMBRE DE DOCUMENTS	DESIGNATION DES DOCUMENTS ENVOYÉS
1	Rapport de vérification N°2

RÉFÉRENCES DU CLIENT	VISITE EFFECTUÉE LE
HANGAR EP - PC PRO - BUREAU EP - ARMURERIE	31/07/2025

PÉRIODE	TECHNICIEN(S)
Année 2025	Mr Guilhem ALEXANDRE (CVCOM) et Mr Ivan SACHOT (CEP)

ACCOMPAGNÉ / RECU PAR	ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT VISITÉ
	Base Aérienne 126 Ventiseri-Solenzara

ACTIVITÉ PRINCIPALE	SIGNATAIRE
Base Aérienne	AGENT

SIGNATURE


INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE AUTOMATIQUE

- Batiment : HANGAR EP / PC PRO / Armurerie	- Lieu d'implantation : Circulation Hangar EP
- Marque : Siemens	- Type : 1
- Référence Constructeur : FC2020 / STT10	- N° Procès verbal d'Homologation :
- Nombre de bus de détection : 2	- Equipés : 2 - En attente : 0
- Temporisation message évacuation :	- Temporisation sirène évacuation tri bagag : 2 zones d Alarme (ZA1 Hangar EP et ZA2 PC PRO)
- Nomenclatures des zones : Voir TAB 1	- Temporisation sirène évacuation tri bagag : 2 zones d Alarme (ZA1 Hangar EP et ZA2 PC PRO)
- Batteries : 2X12V12Ah	- Protection électrique : Disjoncteur dans tableau de distribution du bâtiment
- Report d'alarme :	- Pile :
- Fonctions supplémentaires :	- Rapport de synthèse :
- Transmetteur Téléphonique :	- LCD :
- Sonorisation :	- Source d'éclairage :
- AES convertisseur fibre : 24V (batterie : 2X12V12AH)	- AES UGA : 48V (batterie : 4X12V12AH)

IDENTITÉE DE LA CENTRALE INCENDIE :

IDENTITÉE DU BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

- Batiment : HANGAR EP / PC PRO / Bureau EP / Armurerie	- Lieu d'implantation : Tous les Batiments
- Marque : Legrand / Kaufel / Vertiv / merlin gerin / URA	- Type : 60 Lumens / 400 Lumens / Double phare
- Référence Constructeur :	- N° Procès verbal d'Homologation :
- Batteries :	- Nombres de BAES 60 lumens : 3 (Hangar EP) / 2 (Bureau EP)
- Nombres de BAES 60 lumens : 4 (PC PRO) / 5 (Armurerie)	- Nombres de BAES 400 lumens : 1 (Armurerie)
- Nombres de double phare : 4	- Nombres de double phare : 4
- Marque Télécommande : Legrand / merlin gerin	

RESUMÉ DES OBSERVATIONS

Bon fonctionnement du système sécurité incendie et des Baes

ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS LES TABLEAUX :

DETECTION INCENDIE AUTOMATIQUE

2 / ESSAIS DES DETECTEURS

2.1 / Essais fonctionnels

Sollicitation de chaque détecteur à l'aide d'un gaz d'essai ou d'une source de chaleur

NOTA

Nous utilisons les abréviations suivantes :

- **RAS** : Rien à signaler
- **VO** : Voir Observations
- **NC** : Non Conforme
- **C** : Conforme
- **NV** : Non Vérifié
- **IO** : Détecteur Ionique de Fumée
- **OP** : Détecteur optique de Fumée
- **THV** : Détecteur Thermo Vélocimétrique
- **DM** : Déclencheur manuel
- **SO** : Sans Objet

TABLEAU N°1 : LOCALISATION DES ZONES DE DÉTECTIONS

N° zone détection	N°(détecteur / bus / boucle)	Nombre	Type	Localisation	Niveau
171	1	1	DA	RDC LOCAUX HANGAR EP	0
172	1	3	DM	RDC HANGAR EP	0
173	2	6	DA	RDC LOCAUX PC PRO	0
174	2	5	DM	RDC PC PRO	0

TABLEAU N°2 : ESSAIS D'ALARMES

Local volume / zone surveillée	N° boucle détection	Détecteur nombre	Détecteur type	Indicateur d'action	T.S : Localisation boucle	T.S : Alarme feu	T.S : Sonore	Tableau report	Commentaires	Localisation
171	1	1	DA	C	C	C	C	SO		RDC LOCAUX HANGAR EP
172	1	3	DM	C	C	C	C	SO		RDC HANGAR EP
173	2	6	DA	C	C	C	C	SO		RDC LOCAUX PC PRO
174	2	5	DM	C	C	C	C	SO		RDC PC PRO

TABLEAU N°3 : ESSAIS DÉRANGEMENTS

N°boucle (zone) de détection concernée	Type détecteurs	Mise hors service	Rupture liaison électrique	Court circuit	Défaut d'isolement	Retrait d'un détecteur	T.S Lumineuse : boucle	T.S Lumineuse : générale	T.S : sonore	Tension boucle	Localisation
171	DA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	RDC LOCAUX HANGAR EP
172	DM	C	C	C	C	SO	C	C	C	C	RDC HANGAR EP
173	DA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	RDC LOCAUX PC PRO
174	DM	C	C	C	C	SO	C	C	C	C	RDC PC PRO

TABLEAU N°4 : VÉRIFICATIONS

N° zone	N° détecteurs	Localisation	N° de série	Date vérif antérieur 19/03/2025	Date vérif 01/07/2025	N° de ligne	N° de l'adresse	N° de point	Niveau
171	1	DA BAIE SSI			C				0
172	1	DM HANGAR NAUTIQUE			C				0
172	2	DM HANGAR NAUTIQUE			C				0
172	3	DM COULOIR BAIE SSI			C				0
173	1	DA CHAMBRE 2			C				0
173	2	DA DEPOT 2			C				0
173	3	DA DEPOT 3			C				0
173	4	DA ALLE DE REPOS			C				0
173	5	DA CIBLERIE			C				0
173	6	DA HAMBRE 1			C				0
174	1	DM IS CHAMBRE 3			C				0
174	2	DM ENTREE NORD			C				0
174	3	DM SORTIE NORD			C				0
174	4	DM BUREAU			C				0
174	5	DM SORTIE SUD			C				0

TABLEAU N°5 : ASSERVISSEMENTS

Type	Quantité	Localisation	Cartouche CO2	Niveau	État	Observations	N° relais	Type commande
Diffuseurs sonore	2	Hangar EP		0	C			Emission
Diffuseurs sonore	3	PC PRO / ARMURERIE		0	C			Emission

SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE

Tableau de signalisation incendie	Résultats
-----------------------------------	-----------

Vérification technique du tableau	
Etat general	C
Nettoyage exterieur et interieur	C
Fixations murales	C
Ouverture et fermeture des portes	C
Presence etiquette NF (materiel d incendie certifie...)	C
Textes et pictogrammes	C
Plaque signalétique et reference	C
Voyants lumineux / afficheurs / ect...	C
Serrage et raccordement des cables	C

Contrôle des sources d'alimentation électrique	Résultats
Mise a la terre et des conducteurs de protection	C
Mesure d isolement	C
Protections (surcharge. surintensite...)	C
Protections source secondaire	C
Charge batteries / etat (nettoyage des bornes...)	C
Source auxiliaire	C

Vérification fonctionnelle générale du tableau	
Voyants de signalisation lumineuse	C
Signaux sonores	C
Arret signaux sonores	C
Afficheurs alphanumeriques	C
Imprimante (si presente)	SO
Etat coupure source principale	C
Signalisation du defaut d alimentation	C
Etat coupure source secondaire	C
Signalisation du defaut alimentation (lumineuse ...)	C
Etat retablisements des sources	C

RAPPORT DE VERIFICATION PERIODIQUE

Détecteur automatique d'incendie	Résultats
Détecteur ponctuels	
Conditions d'installation	C
Nettoyage de tous les détecteurs (sauf ioniques)	C
Essais priorité alarme feu sur dérangement de déte...	C
Essais de fonctionnement de tous les détecteurs	C
Bonne protection en fonction des risques des locaux...	C
Détecteur optiques linéaires de fumée	
Nettoyage des cellules d'émission et de réception	SO
Tolérance de désalignement	SO
Essais de fonctionnement (mise en œuvre d'un foyer...	SO
Système de détection multiponctuel	
Ouvertures de prélèvement (nettoyage des orifices ...)	SO
État tuyauterie (cheminement et arrachement)	SO
Débit d'air (selon les données constructeurs)	SO
État du ventilateur aspirateur	SO
État courroie	SO
Essais de fonctionnement (mise en œuvre d'un foyer...)	SO
Déclencheur manuel	
État membrane	C
État vitre	SO
Essais de fonctionnement de la totalité	C
Essais de fonctionnement	C
DAD	
État détecteurs	SO
État déclencheurs	SO
État asservissement	SO
Bon de régie (date / heure / nom du technicien nature...)	SO
Vérification présence	

AGENCE HAUTE CORSE : Parc d'Activités de Purettone lot n°1 BP 98 20290 BORGIO - T 04 95 30 04 00 - F 04 95 30 04 05

AGENCE CORSE DU SUD : Les Jardins de Bodiccione Batiment C Boulevard Louis Campi 20090 AJACCIO - T 04 95 21 16 40 - F 04 20 06 12 44

SIEGE SOCIAL : Parc d'Activités de Purettone lot n°1 20290 BORGIO - SAS au capital de 7622,45 € - APE 524L - N°SIRET 394 371 744 000 19

RAPPORT DE VERIFICATION PERIODIQUE

Câblage SDI	Résultats
Etat visuel	C
Sondage si travaux effectue dans la zone	C
Presence de source de perturbation	C

Vérification fonctionnelle du câblage	
Isolements	C
Valeur des tensions et courants	C

Vérification des performances du câblage	
Court-circuit de ligne	C
Coupure de ligne	C
Enlèvement detecteur	C

RAPPORT DE VERIFICATION PERIODIQUE

TABLEAU SYSTÈME DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE

CMSI	Résultats
Vérification technique du tableau	
Etat general	SO
Nettoyage exterieur et interieur	SO
Fixations murales	SO
Ouverture et fermeture des portes	SO
Textes et pictogrammes	SO
Etat boutons poussoirs UCMC	SO
Etat boutons poussoirs UGA	SO
Presence etiquette NF (materiel d incendie certifie...)	SO
Voyants lumineux / afficheurs / ect...	SO
Serrage et raccordement des cables	SO
Contrôle des sources d'alimentation électrique	
Mise a la terre des conducteurs de protection	SO
Protections (surcharge / surintensite...)	SO
Protections source secondaire	SO
Charge batteries et etat (nettoyage des bornes. ni...)	SO
Source auxiliaire	SO
Vérification fonctionnelle générale du tableau	
Essais de fonctionnement des commandes	SO
Voyants de signalisation lumineuse	SO
Signaux sonores	SO
Arret signaux sonores	SO
Afficheurs alphanumeriques	SO
Imprimante (si presente)	SO
Etat coupure source principale	SO
Signalisation du defaut d alimentation	SO
Etat coupure source secondaire	SO
Signalisation du defaut d alimentation	SO
Etat retablisements des sources	C

AGENCE HAUTE CORSE : Parc d'Activités de Purettone lot n°1 BP 98 20290 BORGIO - T 04 95 30 04 00 - F 04 95 30 04 05

AGENCE CORSE DU SUD : Les Jardins de Bodiccione Batiment C Boulevard Louis Campi 20090 AJACCIO - T 04 95 21 16 40 - F 04 20 06 12 44

SIEGE SOCIAL : Parc d'Activités de Purettone lot n°1 20290 BORGIO - SAS au capital de 7622,45 € - APE 524L - N°SIRET 394 371 744 000 19

RAPPORT DE VERIFICATION PERIODIQUE

Vérification présence	Résultats
Rapport audit	SO
Bon de regie (date. heure. nom du technicien...)	SO
Etiquette APSAD	SO
Consignation du registre de securite	SO
Câblage CMSI	Résultats
Vérification de l'état générale du câblage	
Conditions d installation	C
Nettoyage de tous les detecteurs (sauf ioniques)	C
Essais priorite alarme feu sur derangement de dete...	C
Essais de fonctionnement de tous les detecteurs	C
Bonne protection en fonction des risques des locaux...	C
Vérification des performances du câblage	
Nettoyage des cellules d emission et de reception	SO
Tolerance de desalignement	SO
Essais de fonctionnement (mise en oeuvre d un foyer...	SO
Vérification fonctionnelle du câblage	
Ouvertures de prelevement (nettoyage des orifices ...)	SO
Etat tuyauterie (cheminement et arrachement)	SO
Debit d air (selon les donnees constructeurs)	SO
Etat du ventilateur aspirateur	SO
Etat courroie	SO
Essais de fonctionnement (mise en oeuvre d un foyer...)	SO
Diffuseurs sonores	
Etat membrane	C
Etat vitre	SO
Essais de fonctionnement de la totalite	C
Essais de fonctionnement	C

AGENCE HAUTE CORSE : Parc d'Activités de Purettone lot n°1 BP 98 20290 BORGIO - T 04 95 30 04 00 - F 04 95 30 04 05

AGENCE CORSE DU SUD : Les Jardins de Bodiccione Batiment C Boulevard Louis Campi 20090 AJACCIO - T 04 95 21 16 40 - F 04 20 06 12 44

SIEGE SOCIAL : Parc d'Activités de Purettone lot n°1 20290 BORGIO - SAS au capital de 7622,45 € - APE 524L - N°SIRET 394 371 744 000 19

TABLEAU TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE

Télesurveillance	Résultats
Vérification fonctionnelle	
Vérification du passage en position telesurveillance	SO
Rearmement des transmetteurs apres essais	SO
Rearmement des transmetteurs apres intervention cu...	SO
Vérification de la chaine de transmission	
Vérification du passage des informations	SO
Vers la centrale de telesurveillance	SO
Report de synthèse	
Vérification de l'état générale et fonctionnel	
Etat visuel	SO
Etat fonctionnel	SO
Visualisation en alarme	SO
Visualisation en derangement	SO
Visualisation en evacuation	SO
Disponibilite arret signaux sonores	SO
Disponibilite de rearmement	SO