

Détail 3.00.1.20
Echelle 1/50 ème

[illegible]

Vue Toiture
Echelle 1/50 ème

The diagram illustrates the routing of cables across a roof surface. On the left, two sets of orange cables are shown entering from the edge. The first set is labeled "3.00.1.10 ICP Optique" and the second "3.00.1.10 Sorbonne". These cables run horizontally and then turn vertically through penetrations in the roof slab. A central horizontal blue line represents a "Ø500 - 50 mm laine de verre" insulation layer. To the right of this layer, another set of orange cables runs horizontally before turning vertically through more penetrations. Further right, green cables are also shown running horizontally and turning vertically. On the far right, a large rectangular unit is depicted, identified as a Robatherm heater. It has a "Piège à sons longueur : 1500 mm" (sound trap) leading into it from the left. Technical specifications for the heater are listed: "Marque : Robatherm", "Référence : RM 09/12", "Tout air Neuf", "Débit : 7 000 m³/h", "ΔP : 800 Pa", "Filtres : M5 + F9", and "Batterie : 68 kW à +80/+60°C". Various pipe diameters are indicated throughout the plan, such as Ø250, Ø2500, and Ø450.

Bleu : Soufflage, Acier galvanisé, isolée 50 mm laine de verre + isoxal
Orange : Extractions, PVC Blanc extérieur, non isolé.
Vert : Extraction d'attaque acide, PPs Gris extérieur, non isolé.

Ce plan est notre propriété et ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation				
				
D	30/04/19	Labitte	Labitte	TDC
C	27/02/18	Ferhat	Labitte A	Modif référence ventilateurs toiture + diamètre refoulement = D raccord
B	19/02/18	Labitte	Labitte	Modification gaines extérieures
A	01/02/18	Labitte	Labitte	Prémère Emission
Ind.	Date	Modifié	Vérifié	Modifications
INERIS Réhabilitation sous-sol Bâtiment 03 Rue Jacques Taffanel 60550 Verneuil-en-Hallate				
 MCI sas Région NORD ZAC de la Croix de Fer 3 Allée du Nautilus 80440 AMIENS-GLISY CEDEX TEL:03.22.38.88.00 - FAX:03.22.38.88.30				
NOM DU CLIENT :		Plan N° 185211043_01		
INERIS - BÂTIMENT 3		Indice : D		
		Date : 30/04/19		
		Echelle : 1/50		
		Dessiné par : Labitte A		
		Vérifié par : Labitte A		
		Phase : EXE		
		N°AFFAIRE : 185211043		
TOITURE IMPLANTATION RESEAUX AERAUQUES				

NOM DU CLIENT :	Plan N°	185211043_01
INERIS - BÂTIMENT 3	Indice :	D
	Date :	30/04/19
	Echelle :	1/50
	Dessiné par :	Labitte A
	Vérifié par :	Labitte A
	Phase :	EXE
	N°AFFAIRE :	185211043

TOITURE IMPLANTATION RESEAUX AERAULIQUES	Echelle :	1/50
	Dessiné par :	Labitte.A
	Vérifié par :	Labitte.A
	Phase :	EXE
N°AFFAIRE :		185211043

Plan N°	185211043_01
Indice :	D
Date :	30/04/19
Echelle :	1/50
Dessiné par :	Labitte.A
Vérifié par :	Labitte.A
Phase :	EXE
N°AFFAIRE :	185211043