

NOM DE LA FICHE : HALL D'ACCUEIL GENERAL		Code fiche : ACC001		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Accueil		Patient	Personnel	Public
Zones : Accueil et orientation		X	X	X
Observations :	Espace café / petit déjeuner			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,70 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : -		Accès lumière naturel : Souhaité		
Nbre de Vantail : Ouvert sur circulation		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : sans objet		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : Cloisons vitrées selon localisation				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : sans objet		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Vidéosurveillance		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : 2 écrans + 1 Borne admissions + 2 PC pour machines espace café		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : X	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1 PCN tous les 10ml		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : X		Type d'éclairage : 200 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 écrans + 1 Borne admissions		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : Attentes eau froide + évacuation pour les équipements de l'espace café				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 2		Localisation Prises 02 : au mur		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 2		Localisation Prises Vide : au mur		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		Bancs et chaises, tables basses		

NOM DE LA FICHE : HALL D'ACCUEIL SECONDAIRE		Code fiche : ACC002		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Accueil		Patient	Personnel	Public
Zones : Accueil et orientation		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,70 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : -		Accès lumière naturel : Souhaité		
Nbre de Vantail : Ouvert sur circulation		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : sans objet		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : Cloisons vitrées selon localisation				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : sans objet		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Vidéosurveillance		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : X	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Tous les 10mI		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 200 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) : X	Détection : -	Interrupteur & Autres : Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : -				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 2		Localisation Prises 02 : au mur		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 2		Localisation Prises Vide : au mur		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		Bancs et chaises, tables basses		

NOM DE LA FICHE : ATELIER ST ET BIOMEDICAL	Code fiche : ATE105		
Informations générales	Occupation		
Pôle : Ateliers et technique	Patient	Personnel	Public
Zones : Atelier biomédical	-	X	-
Observations :			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation
Finitions : Protection chocs	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Serrure
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoport. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : Anti-intrusion
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	-

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : A confirmer ultérieurement	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 3	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : A confirmer ultérieurement	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : A confirmer ultérieurement	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : A confirmer ultérieurement	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : A confirmer ultérieurement	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 3		Type d'éclairage : 350 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : A répartir		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	X
Télévision : Non		Interrupteur & Autres : -	
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-main avec protection murale contre les projections			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : A confirmer ultérieurement	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : A confirmer ultérieurement	
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : A confirmer ultérieurement	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 19°C	Température été : Non Contrôlée
Rafraichissement : Non	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Débit selon Tome 2	Exigences particulières : _

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
A confirmer ultérieurement	A confirmer ultérieurement

NOM DE LA FICHE : SAS ACCES BLOC PATIENTS COUCHES		Code fiche : BLO000		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Entrée blocs		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 140 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 2 vantaux		Type d'ouvrant : Sans objet		
Types de portes : Coulissante motorisée, commande sans contact		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Semi-vitrée étanche				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : sans objet		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 300 lux		
Sonorisation : Oui		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : Non				
Type Appel malade : -				
Autres (heure, alarmes...) : -				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : -				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : -		Autres prises : -		
Nbre de prises 02 : 2		Localisation Prises 02 : Sur GTL		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 2		Localisation Prises Vide : Sur GTL		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : ISO 8		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : SAS ACCES BLOC PATIENTS VALIDES		Code fiche : BLO001		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Entrée blocs		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Sans objet		
Types de portes : Coulissante motorisée, commande sans contact		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Semi-vitrée étanche				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : sans objet		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 300 lux		
Sonorisation : Oui		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : Non				
Type Appel malade : -				
Autres (heure, alarmes...) : -				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : -				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : -		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : ISO 8		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : ATTENTE POST-OP AMBULATOIRE FAST TRACK		Code fiche : BLO006		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Entrée blocs		X	X	-
Observations :	Attente patient valide assis (fauteuil) à proximité de la SSPI et du vestiaire Avec porte entrée venant du bloc et sortie vers le déshabilleur = Marche en avant Prévoir Zone entretien médecin confidentiel avec 1 PT Accueil au moins de i 5 patients Pour chaque poste : 1 fauteuil + 1 tablette + fluide O2 et Aspiration			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 110 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Fixe		
Types de portes : Coulissante motorisée, commande sans contact		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : Protection chocs + oculus				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : sans objet		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 2m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. :		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 5	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : -		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : Non				
Type Appel malade : -				
Autres (heure, alarmes...) : -				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave-mains + attentes équipements				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises O2 : 5		Localisation Prises O2 : 1 par poste		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 5		Localisation Prises Vide : 1 par poste		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
—				
Confort & ambiances				
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur		
Rafratchissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : Classe de risque 2 (ISO 8) - dégagement de chaleur, extraction renforcée		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		5 fauteuils confort avec tablette 1 bureau dans la zone confidentielle		

NOM DE LA FICHE : ANTICHAMBRE D'ACCES		Code fiche : BLO100		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Salles bloc opératoire		-	X	-
Observations :	-			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,8 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant :		
Types de portes : Coulissante motorisée, commande sans contact		Protection solaire / Occultation / Eblouissement :		
Finitions : Pleine avec oculus				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : sans objet		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe (spécial bloc op)		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Lessivable, décontaminable		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Fixe, étanche, lessivable, décontaminable		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche auge		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) :		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) :		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Oui		-	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : Non				
Type Appel malade : -				
Autres (heure, alarmes...) : -				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : Auge double H105 -I 50- P 40				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 2		Localisation Prises 02 : sur murs opposés		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 2		Localisation Prises Vide : sur murs opposés		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur		
Rafratchissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : ISO5		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Etagere au dessus auge pour stocker consommables / lavage chirurgical		Fauteuils confort +		

NOM DE LA FICHE : SSPI		Code fiche : BLO101	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Salles blocs opératoires	Patient	Personnel	Public
Zones : Salles bloc opératoire	X	X	-
Observations :	Nécessité de calme Respect intimité patient (paravent - rideau de séparation ou autre Toutes les données scope doivent être répétées sur le poste central de surveillance IDE Prévoir d'équiper 2 postes avec respirateur		

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,8 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 140 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 2 vantaux	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur
Types de portes : Coulissante motorisée, commande sans contact (entre bloc et SSPI)	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation possible
Finitions : Semi-vitrée étanche	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Serrure
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe (spécial bloc op)	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non
Revêtement Mural : Lessivable, décontaminable	Anti-intrusion / Agression : -
Protection Murale : Protection contre les chocs en tête de lit + angles saillants	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Démontable étanche lessivable	-

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 8	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Colonne technique murale	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 8	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 8	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : Colonne technique murale	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) : 2 par poste		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 8		Type d'éclairage : 300 lux Lumières de chevet	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Colonne technique murale	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	X	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 8			
Type Appel malade : -			
Autres (heure, alarmes...) : Distribution de l'heure, interphonie, appel d'urgence			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave-mains			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises :	
Nbre de prises 02 : 2 par poste		Localisation Prises 02 : sur colonne technique verticale	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1 par poste		Localisation Prises Air comprimé médical : sur colonne technique verticale	
Nbre de prises Vide : 2 par poste		Localisation Prises Vide : sur colonne technique verticale	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur	Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur
Rafrachissement : Non	Climatisation : Oui
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351	Exigences particulières : Classe de risque 2 (ISO 8)

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)

-

1 caisson rangement 2 tiroirs par poste

NOM DE LA FICHE : SALLE D'OPERATION POLYVALENTE	Code fiche : BLO110		
Informations générales	Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires	Patient	Personnel	Public
Zones : Salles bloc opératoire	X	X	X
Observations :	1 entrée patient et 1 entrée personnel (surtout salle iso5)		

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 3,3 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 140 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 2 vantaux	Type d'ouvrant : Fixe
Types de portes : Coulissante motorisée, commande sans contact	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation totale possible
Finitions : Porte vitrée ¼ supérieure et bas porte avec protection chocs Utilisation Prise amplificateur de brillance dans chaque salle nécessitant une signalétique spécifique lumineuse sur porte accès salle avec système de coupure alimentation dès ouvert	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Commande sans contact
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe (spécial bloc op)	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non
Revêtement Mural : Lessivable, décontaminable	Anti-intrusion / Agression : -
Protection Murale : Protection contre les chocs en périphérie	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Fixe, étanche, lessivable, décontaminable	Sol de couleur claire

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte à hauteur (1,20m)	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : 2 postes équipés avec respirateurs Prises sur colonnes (6 PCO +6PCN +6RJ45) - 2 bras articulés (perches) avec grande mobilité	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Hors colonnes et hors GTL - 1 colonne chirurgien et anesthésiste 1 lampe pour éclairer poste de travail quand « on fait le noir par exemple pour les coelioscopies » - 2 modules de 2 prises dont 1 spécifique pour amplificateur de brillance positionné	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 4	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : Hors colonnes et hors GTL - 1 colonne chirurgien et anesthésiste	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) : 4		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 6 sur colonnes		Type d'éclairage : Pièce 500 lux / table d'opération : 1000 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Sur bras mobile chirurgien / anesthésiste / sur bandeau technique chirurgien / anesthésiste		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		X	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : Non		Inter SA	
Type Appel malade : -			
Autres (heure, alarmes...) : Distribution de l'heure centralisée, interphonie, 1 appel d'urgence côté anesthésie, Report numérique temperature / hygrométrie / pression à entrée de chaque salle (exterieur)			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : -			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : N20 - 1 sur colonne partagée SEGA- 1 sur colonne partagée	
Nbre de prises 02 : 2		Localisation Prises 02 : sur colonne / perche anesthésie	
Nbre de prises Air comprimé médical : 2		Localisation Prises Air comprimé médical : dont 5 bars médical anesthésie + 1 air comprimé 7 bars colonne chirurgien	

Nbre de prises Vide : 4	Localisation Prises Vide : sur bras articulé Anesthésie + 1 prise vide au mur 2 sur colonne / bras articulé chirurgien
Exigences Techniques particulières complémentaires	
-	
Confort & ambiances	
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur	Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur
Rafratchissement : Non	Climatisation : Oui
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351	Exigences particulières : ISO selon localisation
Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
ecran mural PC + plan de travail sous PT IBODE	Chariots mobiles x2 pour rangement des consommables chir et anesthésie et AS

NOM DE LA FICHE : SALLE D'ENDOSCOPIE R2		Code fiche : BLO130		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Salles bloc opératoire		X	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 3,3 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : Coulissante vitrée automatique		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection RX toute hauteur - Sol, murs, plafond, menuiseries				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Commande sans contact		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Selon équipements		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 14	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : en tête de table d'examen		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) : 4		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 3		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : en tête de table d'examen		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : en tête de table d'examen				
Autres (heure, alarmes...) : Distribution de l'heure centralisée				
Sur murs opposés : prise HDMI pour second écran de visualisation montée endoscope				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-main avec protection murale contre les projections				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 2		Autres prises : A définir		
Nbre de prises 02 : 2		Localisation Prises 02 : en tête de table d'examen		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de table d'examen		
Nbre de prises Vide : 4		Localisation Prises Vide : en tête de table d'examen		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
Confort & ambiances				
Température hiver : 16°C à 22°C réglable utilisateur		Température été : 16°C à 22°C réglable utilisateur		
Rafraichissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air :		Exigences particulières :		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		table d'examen - équipements volumoneux (colonne endo + BE)		

NOM DE LA FICHE : SALLE CESARIENNE		Code fiche : BLO200		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Obstétrique		X	X	X
Observations :		-		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 3,3 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Fixe		
Types de portes : Coulissante motorisée, commande sans contact		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation totale possible		
Finitions : Semi-vitrée étanche				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Commande sans contact		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe (spécial bloc op)		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Lessivable, décontaminable		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : Protection contre les chocs en périphérie		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Fixe, étanche, lessivable, décontaminable		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : + 1 scialytique plafonnier + pied de table 2 PCO + 2 PCN Prises sur colonnes (6 PCO +6PCN +6RJ45)		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 6	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Hors colonnes et hors GTL - 1 colonne chirurgien et anesthésiste		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 6	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : Hors colonnes et hors GTL - 1 colonne chirurgien et anesthésiste		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) : 4		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 6 sur colonnes		Type d'éclairage : Pièce 500 lux / table d'opération : 1000 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Sur bras mobile chirurgien / anesthésiste / sur bandeau technique chirurgien / anesthésiste		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : Non				
Type Appel malade : -				
Autres (heure, alarmes...) : Distribution de l'heure centralisée, interphonie, 1 appel d'urgence côté anesthésie				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : -				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : N20 - 1 sur colonne partagée SEGA ou extracteur mobile - 1 sur colonne partagée		
Nbre de prises 02 : 2		Localisation Prises 02 : sur colonne et bandeau technique		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : sur colonne et bandeau technique		
Nbre de prises Vide : 2		Localisation Prises Vide : sur colonne et bandeau technique		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur		
Rafratchissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : ISO5		
Equipements mobiliers et biomédicaux				

Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
ecran mural PC + plan de travail sous PT IBODE	Chariots mobiles x2 pour rangement des consommables chir et anesthésie et AS

NOM DE LA FICHE : SALLE D'ACCOUCHEMENT		Code fiche : BLO201	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Salles blocs opératoires	Patient	Personnel	Public
Zones : Obstétrique	X	X	X
Observations :	Salle Nature prévoir volume suffisant mais pas trop grand pour coté cosy : lit double non médicalisé		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation	
Types de portes : Coulissante motorisée, commande sans contact Salle nature : porte pleine vantail bois		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation possible (intimité)	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sûreté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Commande sans contact	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -	
Protection Murale : Protection contre les chocs en périphérie		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Fixe, étanche, lessivable, décontaminable		Salle nature : Accroches au plafond pour suspension femme (type écharpe)	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Table d'accouchement multi-fonctions Scyalitique X prises au niveau de la table d'accouchement et X prises au niveau de la paillasse bébé + prises sur colonne plafonnière (nb à confirmer ultérieurement)	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 3	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : réparties	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) : 4		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 2		Type d'éclairage : Pièce 300 lux / table d'accouchement : 1000 lux Variateur et dalle lumineuse	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Sur bandeaux muraux patiente + paillasse bébé + colonne plafonnière + monitoring + report		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Oui - indépendant d'une salle à l'autre		X	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 2		Inter SA	
Type Appel malade : Sur bandeau mural / GTL + tirette baignoire			
Autres (heure, alarmes...) : Distribution de l'heure, interphonie, appel d'urgence soignant (code rouge, réa bébé)			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 baignoire patiente dans chaque salle de naissance 1 paillasse sèche résine pour une table à langer (équipement au-dessus de la paillasse pour réchauffer le bébé) + rangements, avec protection murale contre les projections. Salle nature : WC			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : Système d'aspiration ?	
Nbre de prises 02 : 3		Localisation Prises 02 : en bandeau mural	
Nbre de prises Air comprimé médical : 2		Localisation Prises Air comprimé médical : en bandeau mural	
Nbre de prises Vide : 3		Localisation Prises Vide : en bandeau mural	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			
Confort & ambiances			

Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur	Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur
Rafratchissement : Non	Climatisation : Oui
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351	Exigences particulières : ISO 8
Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
Paillasse grande taille avec rangement sous la paillasse type placard ou tiroir + étagères	Table d'accouchement + monitoring + Fauteil+ tabouret examen, second table examen Matériel anesthésie (sauf salle nature) : ventilateur, pompe PCEA, autre pompe PSE Rampe chauffante au dessus table à langer 1 chariot d'accouchement + scialityque

NOM DE LA FICHE : SALLE DE PRETRAVAIL / MONITORING		Code fiche : BLO203		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Obstétrique		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation possible (intimité)		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Bouton moleté		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : En tête de lit		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : alimentation en attente pour un scialytique plafonnier ou mural		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1 divan électrique + 2 prises en hauteur proche du divan		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 2	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : monitoring (sur GTL) et écran de report		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) : 2 PC au niveau de la patiente		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 500 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : monitoring		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : Sur bandeau mural / GTL				
Autres (heure, alarmes...) : -				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave mains, avec protection murale contre projections ou 1 paillasse humide				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 2		Autres prises : -		
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : en GTL		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : en GTL		
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : en GTL		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraichissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : Dégagement de chaleur		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
3 patères pour accrocher les habits des patientes / 1 paillasse sèche 1.5 ml + rangements bas		A définir		

NOM DE LA FICHE : REANIMATION DES NOUVEAUX NES		Code fiche : BLO206		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Obstétrique		X	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Fixe		
Types de portes : Coulissante motorisée, commande sans contact		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation totale possible		
Finitions : Semi-vitrée étanche				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Commande sans contact		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Lessivable, décontaminable		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : Protection contre les chocs en périphérie		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Démontable étanche lessivable				
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 4	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 encastrées coté paillasse humide + 2 autres réparties dans la pièce		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 6	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : PCO sur scope, table de réanimation, respirateur + PSE *2 + goulotte sur un coté du mur avec GTL		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 500 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) :		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : Sonnette urgence pédiatre et anesthésiste				
Autres (heure, alarmes...) : Horloge centralisée				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : Paillasse humide 1 bac				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 3		Autres prises : A définir		
Nbre de prises 02 : 3		Localisation Prises 02 : en GTL		
Nbre de prises Air comprimé médical : 2		Localisation Prises Air comprimé médical : en GTL		
Nbre de prises Vide : 3		Localisation Prises Vide : en GTL		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur		
Rafrachissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : ISO 8		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Au dessus paillasse humide : 2 étagères de 30cm de profondeur pour stockage matériel		Un chariot d'urgence réanimation mobile. Une table de réanimation nouveau-né 2 respirateurs sur colone nouveau-né (optoflow et fabian)		

	2 poubelles à pied 1 Pousse seringue électrique Matériel à doubler par 2 si salle unique : entre bloc obstétrical
--	---

NOM DE LA FICHE : SAS PROPRE		Code fiche : BLO300		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires	Patient	Personnel	Public	
Zones : Logistique blocs	-	X	-	
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Fixe		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : Protection chocs, ventouse				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Lessivable, décontaminable		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 100 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) :		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : -				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Rayonnage		A définir		

NOM DE LA FICHE : SAS SALE		Code fiche : BLO301		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires	Patient	Personnel	Public	
Zones : Logistique blocs	-	X	-	
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs, ventouse				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Lessivable, décontaminable		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 100 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) :		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : -				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : Ventilation renforcée		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : STOCKAGE CENTRAL		Code fiche : BLO302	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Salles blocs opératoires	Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique blocs	-	X	-
Observations :	Local en longueur pour maximiser rayonnages		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 160 cm		Accès lumière naturel : Facultatif	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Fixe	
Types de portes : Coulissante motorisée avec oculus		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Commande sans contact	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -	
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : imperméable, étanche et lavable		-	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : -	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 100 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) :	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	X	-
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : Relevé pression – hygrométrie température avec report			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir :			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			
Confort & ambiances			
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur	
Rafraîchissement : Non		Climatisation : Oui	
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : ISO 8	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
Plan de travail avec PT en entrée de local		1 zone rangements tiroirs sur montant verticaux Armoire pharmacie Colonne mobiles x6 Rayonnages ++ avec etageres grillagées (norme stockage sterilisation)	

NOM DE LA FICHE : STOCKAGE		Code fiche : BLO303		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires	Patient	Personnel	Public	
Zones : Logistique blocs	-	X	-	
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 160 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Fixe		
Types de portes : Coulissante motorisée avec oculus		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Commande sans contact		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : A répartir		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 100 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) :		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir :				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur		
Rafratchissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : ISO selon localisation		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		Etagères grillagées mobiles		

NOM DE LA FICHE : LOCAL RANGEMENT EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX		Code fiche : BLO304	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Salles blocs opératoires	Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique blocs	-	X	-
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 160 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet	
Types de portes : Coulissante motorisée avec oculus + temporisation		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sûreté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Commande sans contact	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -	
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		Accessibilité aisée aux équipements	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte à hauteur (1,20m)	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 8	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : à répartir sur 2 murs opposés	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 100 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) :	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	X	-
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : -			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			
Confort & ambiances			
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur	
Rafraîchissement : Non		Climatisation : Oui	
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : ISO 8	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
étagères mobiles sur rail (casque chirurgicaux – batteries moteur)		A définir	

NOM DE LA FICHE : DECONTAMINATION ET DEPART STERILISATION		Code fiche : BLO306		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique blocs		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 160 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Fixe		
Types de portes : Coulissante motorisée avec oculus		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Commande sans contact		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : selon disposition des appareils (pompe aspiration- Dosimat- telephone- laveur instruments ..		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) :		Type d'éclairage : 100 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) : -	Détection : X	Interrupteur & Autres : -
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : Distribution de l'heure centralisée				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : paillasse humide ht90cm avec évier + égouttoir 2 Arrivées d'eau / évacuations : dosimat, laveur 2 évacuations : pompe aspi et Laveur				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : Bionettoyage moteurs orthopédiques - au bout de la paillasse H120cm		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur		
Rafratchissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : ISO 8		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Paillasse humide - évier Etagères et aménagements sous plan de travail		Laveur instrument		

NOM DE LA FICHE : DECONTAMINATION ENDOSCOPES		Code fiche : BLO308		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique blocs		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 110 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Fixe		
Types de portes : Coulissante motorisée avec oculus		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Commande sans contact		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. :		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : Lave-endoscopes		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Sur paillasse		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 2		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Lave-endoscopes		Type d'éclairage : 300 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave-mains arrivées eau/ évacuation pour 2 lave endoscopes 1 paillasse humide				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : Traitement endoscopes		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur		
Rafrachissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : Classe de risque 2 ISO 8 ; dégagement de chaleur ; extraction renforcée		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Paillasse		2 lave endoscopes		

NOM DE LA FICHE : STOCKAGE ENDOSCOPES		Code fiche : BLO311	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Salles blocs opératoires	Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique blocs	-	X	-
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 160 cm		Accès lumière naturel : Facultatif	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Fixe	
Types de portes : Coulissante motorisée avec oculus		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Commande sans contact	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -	
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. :		-	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : 3 Armoires stockage et séchage endoscopes	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 3		Type d'éclairage : 100 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Armoires stockage et séchage endoscopes		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	X
Télévision : Non		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 0		-	
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			
Confort & ambiances			
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur	
Rafrachissement : Non		Climatisation : Oui	
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : Classe de risque 2 ISO 8	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
-		3 armoires stockage et séchage des endoscopes ventilée HEPA	

NOM DE LA FICHE : MAINTENANCE BIOMEDICALE		Code fiche : BLO312		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique blocs		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Fixe		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : Anti-intrusion		
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : A préciser ultérieurement		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : A préciser ultérieurement	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : A préciser ultérieurement		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : A préciser ultérieurement	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : A préciser ultérieurement		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 2		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : A répartir		Type d'éclairage : 350 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-main avec protection murale contre les projections				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : A préciser ultérieurement		
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : au-dessus du PT		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : au-dessus du PT		
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : au-dessus du PT		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
Confort & ambiances				
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur		
Rafraîchissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières :		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		Etagères		

NOM DE LA FICHE : LOCAL MENAGE		Code fiche : BLO314		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires	Patient	Personnel	Public	
Zones : Logistique blocs	-	X	-	
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs, ventouse				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 200 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) :	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :	
Sonorisation : Non	-	X	-	
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : siphon / grille / vidange / nettoyage des chariots et équipements, pailleuse humide 2 bacs				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : +19°C		Température été : non contrôlée		
Rafratchissement : Non		Climatisation : non		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : Extraction renforcée		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : BUREAU ZONE PROTEGEE		Code fiche : BLO400		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Personnel blocs		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Fixe		
Types de portes : - Pleine bois + peinture - Bureau cadre bloc : Porte intérieure bloc vitrée, coulissante et Blocage en position ouverte possible. Opacifiée 2/3 – Ouverture bouton presseur à privilégier si moins couteux que sans contact- Bureau doit être verrouillé en ab		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		Bureau cadre bloc : accès lumière naturelle secondaire possible. Données pros confidentielles.		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte à niveau bureau	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Bureau cadre bloc : écran mural pour suivi du programme opératoire et ordonnancement		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) :	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : +1 secrétariat		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : +1 secrétariat		Type d'éclairage : 425 / 500 sur poste de travail		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) :		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : Interphone +Bureau cadre bloc : écran mural pour suivi du programme opératoire et ordonnancement				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur		
Rafrachissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : Bureau cadre bloc : Modulation débit ventilation sur sonde CO2 (réunions)		
Equipements mobiliers et biomédicaux				

Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
-	- bureau logistique : imprimante - bureau cadre bloc : 1 bureau 4 fauteuils 1 tableau blanc etageres et Armoire fermant à clé - salle de travail médical : imprimante

NOM DE LA FICHE : ILOT CENTRAL DE SUPERVISION		Code fiche : BLO402		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Personnel blocs		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : Sans objet Accès service 120cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : -		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : -		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		Cloisons vitrées tout en assurant la confidentialité		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 4	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Imprimante / scanner		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : -		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : Report appel malade.				
Autres (heure, alarmes...) : Distribution de l'heure				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave mains commande au coude.				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : -		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : -		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : -		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Si nécessaire		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Système de rangement papeterie + étagères murales		1 bureau centrale avec 4 PC + imprimante + scanner Des chaises au moins 4 + 2 pour stagiaire Armoire à clef		

NOM DE LA FICHE : ESPACE DE TRAVAIL / DICTEE		Code fiche : BLO403		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Personnel blocs		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : -		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : ouvert sur circulation		Type d'ouvrant : Fixe		
Types de portes : -		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : -		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60				
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) :		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) :		Type d'éclairage : 425 / 500 sur poste de travail		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : -				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur		
Rafratchissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : -		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		Bureau + chaise + imprimante		

NOM DE LA FICHE : ESPACE DETENTE ZONE PROTEGEE		Code fiche : BLO404		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Salles blocs opératoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Personnel blocs		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Fixe		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Ecran communication interne Réfrigérateur		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) :	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 8		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : à répartir	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Ecran communication interne	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :	
Sonorisation : Non	X	-	Inter SA	
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : -				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 évier + égouttoir				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet	Autres prises : _			
Nbre de prises O2 : 0	Localisation Prises O2 : _			
Nbre de prises Air comprimé médical : 0	Localisation Prises Air comprimé médical : _			
Nbre de prises Vide : 0	Localisation Prises Vide : _			
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur		
Rafrachissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : Modulation débit sur sonde CO2		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		Equipement tisanerie (évier – réfrigérateur- rangements)		

NOM DE LA FICHE : CIRCULATION PUBLIQUE		Code fiche : CIR000	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Circulations	Patient	Personnel	Public
Zones : Circulations générales	X	X	X
Observations :	—		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local	Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 200 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 2 vantaux	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB + limiteur, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinturee	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire		
Finitions : Oculus + Protection chocs	extérieure / Motorisation sur GTB		
Caractéristiques de Revêtement	Sureté		
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Badge (hors horaires normaux)		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : —		
Protection Murale : Main-courante sur les 2 côtés + Protections des murs 0,65m depuis plinthes	Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60 acoustiques	—		
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : —	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible			
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Eclairage Général	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 1 tous les 10 m		Type d'éclairage : 100 lux	
Sonorisation : Oui	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
	-	X	-
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : n			
Type Appel malade : tableaux de report			
Autres (heure, alarmes...) : —			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : —			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet	Autres prises : —		
Nbre de prises 02 : 0	Localisation Prises 02 : —		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0	Localisation Prises Air comprimé médical : —		
Nbre de prises Vide : 0	Localisation Prises Vide : —		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : —		
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
—	A définir		

NOM DE LA FICHE : CIRCULATION PROTEGEE		Code fiche : CIR101	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Circulations	Patient	Personnel	Public
Zones : Circulations secondaires	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 200 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Nbre de Vantail : 2 vantaux		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB + limiteur, à condamnation	
Types de portes : Pleine bois + peinturee		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation sur GTB	
Finitions : Oculus + Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge (hors horaires normaux)	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : Main-courante sur les 2 côtés + Protections des murs 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60 acoustiques		_	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 100 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 1 tous les 10 m		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Oui		-	X
Télévision : Non		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 0		-	
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : -			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : Classe de risque suivant locaux distribués	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
_		A définir	

NOM DE LA FICHE : SALLE D'ENTRETIEN PATIENTS		Code fiche : CSE000		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Consultations Soins Externes		Patient	Personnel	Public
Zones : Consultations Soins		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 425 / 500 sur poste de travail		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) : X	Détection : -	Interrupteur & Autres : Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : -				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		1 bureau, 1 fauteuil, 2 chaises		

NOM DE LA FICHE : SALLE D'EXAMENS PATIENTS		Code fiche : CSE001		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Consultations Soins Externes		Patient	Personnel	Public
Zones : Consultations Soins		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation possible (intimité)		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Serrure		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Table d'examen électrique		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 prises en hauteur proche table		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 500 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : proche table		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : -				
Autres (heure, alarmes...) : -				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-main avec protection murale contre les projections				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : -		
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : au mur		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : au mur		
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : au mur		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : -		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
3 patères pour accrocher les habits des patients / 1 pailasse sèche 1,5 ml + rangements		Rangements 1 bureau + fauteuil bureau + 2 chaises / piece + dynamap		

NOM DE LA FICHE : SALLE DE CONSULTATION PATIENTS		Code fiche : CSE002		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Consultations Soins Externes		Patient	Personnel	Public
Zones : Consultations Soins		X	X	X
Observations :	Possibilité de rentrer un brancard dans toutes les salles de consultation Prévoir espace d'intimité pour se déshabiller, 2 patères, miroir, assise large fixe Ambiance douce, apaisante, feutrée. Protection murale lavable tout autour de la table d'examen Salle gynéco : possibilité pour médecin de faire le tour de la table examen Prévoir une salle de plâtres++++ et salle avec un équipement bébé dont une paillasse pour auscultation			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation possible (intimité)
Finitions : Protection chocs	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Badge
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : -
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	-

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Table d'examen électrique	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : - 3 - salle plâtre et bébé : 5 - salle gynéco : 10	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 prises en hauteur proche table Salle gynéco : 5 côté bureau (PC, imprimante, étiqueteuse, tels pro et perso, lecteur de carte CPS) + 5 côté examen	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) : 2 dans la salle plâtre		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : - 1 - salle gynéco : 3		Type d'éclairage : 500 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : proche table + 2 salle gynéco : côté bureau		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		X	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 0 sauf salle platre et bébé : 1			
Type Appel malade : -			
Autres (heure, alarmes...) : -			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-main avec protection murale contre les projections			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : -	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : au mur	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : au mur	
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : au mur	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.

Rafraichissement : Oui	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : -
Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
- 3 patères pour accrocher les habits des patients / 1 paillasse sèche 1,5 ml + rangements - salle gynéco : + 1 placard mural fermé pour affaires personnel médical + Paillasse d'au moins 1,50m de long avec en dessous placard fermé pour rangement matériel	A définir

NOM DE LA FICHE : SALLE DE SOINS - PANSEMENTS		Code fiche : CSE003		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Consultations Soins Externes		Patient	Personnel	Public
Zones : Consultations Soins		X	X	X
Observations :	Possibilité de rentrer un brancard dans toutes les salles de consultation Prévoir espace d'intimité pour se déshabiller, 2 patères, miroir, assise large fixe Ambiance douce, apaisante, feutrée. Protection murale lavable tout autour de la table d'examen			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation possible (intimité)
Finitions : Protection chocs	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Badge
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : -
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	-

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Table d'examen électrique	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 prises à hauteur proche table + 3 réparties	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : A préciser ultérieurement		Type d'éclairage : 500 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : proche table		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		X	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres : Inter SA	
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : Bouton d'appel			
Autres (heure, alarmes...) : -			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-main avec protection murale contre les projections, 1 paillasse humide 1 bac			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : -	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : au mur	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : au mur	
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : au mur	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : -

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
3 patères pour accrocher les habits des patients	A définir

NOM DE LA FICHE : LOCAL DE PRELEVEMENTS		Code fiche : CSE010	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Consultations Soins Externes	Patient	Personnel	Public
Zones : Consultations Soins	X	X	-
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation possible (intimité)	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -	
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Scialytique	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : au mur proche patient	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) :	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : Pièce 500 lux / table d'intervention 1000 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : proche table	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	X	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : Bouton d'appel			
Autres (heure, alarmes...) : -			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-main avec protection murale contre les projections			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : -	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : au mur	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : au mur	
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : au mur	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
Confort & ambiances			
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur		Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur	
Rafrachissement : Non		Climatisation : Oui	
Renouvellement d'air : En surpression		Exigences particulières : Classe de risque 2 ISO 8	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
1 Scyalitique fixe mural ou plafond Paillasse au moins 1.50 de long, avec tiroir en dessous pour rangement matériel + 1 étagère au dessus paillasse		1 PC ave imprimante et étiqueteuse Table de prélèvement électrique Chariot	

NOM DE LA FICHE : SALLE DE GROUPES		Code fiche : CSE020	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Consultations Soins Externes	Patient	Personnel	Public
Zones : Consultations Soins	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local	Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire		
Finitions : -	extérieure / Motorisation / Commande personnel + GTB		
Caractéristiques de Revêtement	Sûreté		
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoport. : Oui		
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : -	Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	_		
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Ecran	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : X	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1 tous les 5 ml	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible			
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : X		Eclairage Général	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 1 tous les 5 ml / 3 mini +1 écran		Type d'éclairage : 300 lux	
Sonorisation : Oui	Variateur (manuel) : X	Détection : -	Interrupteur & Autres : Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet	Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0	Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0	Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0	Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières :		
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-	A définir		

NOM DE LA FICHE : SALLE D'EXPLORATION POLYVALENTE		Code fiche : CSE100		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Consultations Soins Externes		Patient	Personnel	Public
Zones : Explorations		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation possible (intimité)		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Selon équipements		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 prises en hauteur proche table		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 500 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : -	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :	
Sonorisation : Non	X	-	Inter SA	
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : Poire d'appel				
Autres (heure, alarmes...) : Horloge centralisée				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-main avec protection murale contre les projections				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : -		
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : au mur		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : au mur		
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : au mur		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : -		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
3 patères pour accrocher les habits des patients / 1 paillasse sèche 1,5 ml + rangements		Lit fauteil accompagnant +1 chaise +monitoring+ tensionmètre		

NOM DE LA FICHE : SALLE EEG		Code fiche : CSE101	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Consultations Soins Externes	Patient	Personnel	Public
Zones : Explorations	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local	Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation possible (intimité)		
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement	Sûreté		
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes	Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	-		
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Selon équipements	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 prises à hauteur proche table + 3 réparties	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible			
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 500 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : -		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		X	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres : Inter SA	
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : Bouton d'appel			
Autres (heure, alarmes...) : -			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-main avec protection murale contre les projections			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : -	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : au mur	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : au mur	
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : au mur	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : -	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
3 patères pour accrocher les habits des patients / 1 paillasson sèche 1,5 ml + rangements		A définir	

NOM DE LA FICHE : SALLE D'ECHOGRAPHIE		Code fiche : CSE103		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Consultations Soins Externes	Patient	Personnel	Public	
Zones : Explorations	X	X	X	
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs + voyant libre/occupé				
Caractéristiques de Revêtement		Sûreté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : Protection au droit de la table d'examen + protection point d'eau		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Ecran répéteur pour patiente		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 3	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : A répartir		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : 1 sur paillasse, 1 sur goulotte mur (échographe), 1 sur mur en face		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) : 1 PC au niveau du patient		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Ecran répéteur pour patiente		Type d'éclairage : 500 lux		
Sonorisation : Non	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :	
Télévision : Non	X	-	Inter SA	
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : Répéteur de salle d'accouchement				
Autres (heure, alarmes...) : -				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-main avec protection murale contre les projections, éloigné du PC				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 2	Autres prises : _			
Nbre de prises 02 : 0	Localisation Prises 02 : _			
Nbre de prises Air comprimé médical : 0	Localisation Prises Air comprimé médical : _			
Nbre de prises Vide : 0	Localisation Prises Vide : _			
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 17°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : -		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
1 paillasse sèche sur la paillasse + étagères au dessus de paillasse pour rangement matériel (gel, papier, petit matériel de soins, linge (draps patientes))		PC + imprimante sur paillasse sèche Echographe, lampe d'examen (sur roulette) Tabouret pour praticien , 1 tabouret pour stagiaire Tabouret pour accompagnant (père) Ecran mural (répéteur pour échographe)		

NOM DE LA FICHE : SALLE EFR		Code fiche : CSE107		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Consultations Soins Externes		Patient	Personnel	Public
Zones : Explorations		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation possible (intimité)		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Selon équipements		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 prises à hauteur proche table + 3 réparties		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 500 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : -		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : Bouton d'appel				
Autres (heure, alarmes...) : -				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-main avec protection murale contre les projections				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : -		
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : au mur		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : au mur		
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : au mur		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : -		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
3 patères pour accrocher les habits des patients / 1 pailasse sèche 1,5 ml + rangements		A définir		

NOM DE LA FICHE : SALLE BLANCHE / IVT		Code fiche : CSE111		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Consultations Soins Externes		Patient	Personnel	Public
Zones : Explorations		X	X	X
Observations :	24m2 : séparation de 2 espaces : coté entrée un peu plus vaste 14 m2 (10 chaises) et coté bloc 10 m2 (paillasse, évier, chariots de soins, brancard et scyalitique), séparation par cloison et porte coulissante			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 100 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Occultation possible (intimité)
Finitions : Protection chocs	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Badge
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoport. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : -
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	-

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : 1 scyalitique	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 prises en hauteur proche fauteuil	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 500 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : proche fauteuil		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		X	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 1		Inter SA	
Type Appel malade : Poire d'appel			
Autres (heure, alarmes...) : -			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-main avec protection murale contre les projections			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : -	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : côté bloc	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : côté bloc	
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : côté bloc	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : Salle blanche

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
1 paillasse, 1 scyalitique	A définir

NOM DE LA FICHE : SALLE DE PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT		Code fiche : CSE116	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Consultations Soins Externes		Patient	Personnel
Zones : Explorations		X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,8 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire	
Finitions : Protection chocs		extérieure / Motorisation	
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Ecran, matériel audio	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : X	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1 tous les 5 ml	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible			
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : X		Eclairage Général	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 1 tous les 5 ml		Type d'éclairage : 300 lux pièce / 500 lux poste de travail	
Sonorisation : Oui	Variateur (manuel) : X	Détection : -	Interrupteur & Autres : Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : Ecran, matériel audio			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-main avec protection murale contre les projections			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : -	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 :	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical :	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide :	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux		Exigences particulières : -	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
Prévoir rangement pour matériel prépa : Ballon de 60cm de large. + étagères		Bureau Tapis de sol *10, ballon*5 espace suffisant pour accueillir 5 couples Table d'examen pour rééducation périnéale	

NOM DE LA FICHE : SALLE UAPED		Code fiche : CSE122		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Consultations Soins Externes		Patient	Personnel	Public
Zones : Explorations		X	X	X
Observations :	Espace de jeux, espace d'observation derrière une vitre sans tain, enregistrement vidéo			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire sur un seul côté		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Serrure		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Enregistrement vidéo		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		Acoustique renforcée séparation de la salle en 2, avec système d'enregistrement video, et diffusion entre les 2 salles		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Système complet de caméra d'enregistrement + écran		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 425 / 500 sur poste de travail		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) : X	Détection : -	Interrupteur & Autres : Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : -				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE 1 LIT		Code fiche : HEB001	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement MED/CHIR	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré / Motorisation avec commande depuis appel malade + commande en entrée de ch + GTB	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : TV, prise USB-C Tête de lit (recharge), lève-malade	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3 en face du lit ; 1 côté fenêtre ; 1 proche table (sous TV en face du lit, proche angle pour permettre passage du lit) pour recharge PC patient etc	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 3+1		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000 - Veille 5	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre + WIFI pour télémétrie		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	Interrupteur & Autres : Inter VV (entrée et tête de lit)
Télévision : Oui			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : en tête de lit			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : en tête de lit	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit	
Nbre de prises Vide : 2		Localisation Prises Vide : en tête de lit	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
Placard mural		Support mural TV	

NOM DE LA FICHE : SANITAIRE CHAMBRE 1 LIT		Code fiche : HEB001a	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement MED/CHIR	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,30 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 110 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 1 vantail ou coulissante		Type d'ouvrant : sans objet	
Types de portes : adapté salle d'eau		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)		Contrôle d'accès : Bouton moleté	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire		—	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche plan vasque	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol / 1x Vasque + plan vasque 1m minimum avec lumière porte-serviette / 1x WC suspendu sans bride avec lunette mais sans battant			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : -		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
1x Barre de douche / 1x Barre de relevage / 1x Miroir / 2x Patère / 1x Siège de douche / 1x support papier toilettes		A définir	

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE 2 LITS		Code fiche : HEB002		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Hébergement		Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement MED/CHIR		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré / Motorisation avec commande depuis appel malade + commande en entrée de ch + GTB		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : 2 TV avec casques audio, prise USB-C Tête de lit (recharge), lève-malade		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 6	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face de chaque lit ; 2 côté fenêtre		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 6		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face de chaque lit ; 2 côté fenêtre		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000 - Veille 5		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	-	Inter VV (entrée et tête de lit)
Télévision : Oui				
Nbre d'Appel malade : 2				
Type Appel malade : en tête de lit				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 2		Localisation Prises 02 : en tête de lit		
Nbre de prises Air comprimé médical : 2		Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit		
Nbre de prises Vide : 4		Localisation Prises Vide : en tête de lit		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Placards muraux individualisés Espace d'écriture selon Tome 2 lève-malade		Support mural TV		

NOM DE LA FICHE : SANITAIRE CHAMBRE 2 LITS		Code fiche : HEB002a	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement MED/CHIR	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,30 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 110 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 1 vantail ou coulissante		Type d'ouvrant : sans objet	
Types de portes : adapté salle d'eau		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)		Contrôle d'accès : Bouton moleté	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire		—	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche plan vasque	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol / 2x Vasque + plan vasque 1m minimum avec lumière porte-serviette / 1x WC suspendu sans bride avec lunette mais sans battant			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : -		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
1x Barre de douche / 1x Barre de relevage / 1x Miroir / 2x Patère / 1x Siège de douche / 1x support papier toilettes		A définir	

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE 1 LIT + ACCOMPAGNANT	Code fiche : HEB007		
Informations générales	Occupation		
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement MED/CHIR	X	X	X
Observations :			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré / Motorisation avec commande depuis appel malade + commande en entrée de ch + GTB
Finitions : Protection chocs	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoport. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : _
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	_

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : TV, 2 prises USB-C Tête de lit (recharge)	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 3		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000 - Veille 5	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	-
Télévision : Oui		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 1		Inter VV (entrée et tête de lit)	
Type Appel malade : en tête de lit			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : en tête de lit	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit	
Nbre de prises Vide : 2		Localisation Prises Vide : en tête de lit	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
Placard mural	Support mural TV
Espace d'écriture selon Tome 2	

NOM DE LA FICHE : SANITAIRE CHAMBRE 1 LIT + ACCOMPAGNANT		Code fiche : HEB007a	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement MED/CHIR	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,30 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 110 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 1 vantail ou coulissante		Type d'ouvrant : sans objet	
Types de portes : adapté salle d'eau		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)		Contrôle d'accès : Bouton moleté	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire		—	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche plan vasque	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol / 1x Vasque + plan vasque 1m minimum avec lumière porte-serviette / 1x WC suspendu sans bride avec lunette mais sans battant			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
1x Barre de douche / 1x Barre de relevage / 1x Miroir / 2x Patère / 1x Siège de douche / 1x support papier toilettes		A définir	

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE BARIATRIQUE DEDOUBLABLE		Code fiche : HEB009		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Hébergement		Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement MED/CHIR		X	X	X
Observations :	1 chambre par service adulte			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré / Motorisation avec commande depuis appel malade + commande en entrée de ch + GTB		
Finitions : Protection chocs + oculus				
Caractéristiques de Revêtement		Sûreté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : 2 TV avec casques audio, prise USB-C Tête de lit (recharge), lève-malade		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 6	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face de chaque lit ; 2 côté fenêtre		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 6		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000 - Veille 5		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face de chaque lit ; 2 côté fenêtre	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :	
Sonorisation : Non	-	-	Inter VV (entrée et tête de lit)	
Télévision : Oui				
Nbre d'Appel malade : 2				
Type Appel malade : en tête de lit				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1	Autres prises : _			
Nbre de prises 02 : 2	Localisation Prises 02 : en tête de lit			
Nbre de prises Air comprimé médical : 2	Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit			
Nbre de prises Vide : 4	Localisation Prises Vide : en tête de lit			
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Placards muraux individualisés Espace d'écriture selon Tome 2 lève-malade		Support mural TV		

NOM DE LA FICHE : SANITAIRE CHAMBRE 2 LITS		Code fiche : HEB009a	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement MED/CHIR	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,30 m mini			
Accès au local	Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 110 cm	Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail ou coulissante	Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : adapté salle d'eau	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement	Sûreté		
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)	Contrôle d'accès : Bouton moleté		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)	Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : _	Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire	-		
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche plan vasque	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible			
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche avec siège bariatrique / 1x Siphon de sol / 2x Vasque + plan vasque 1m minimum avec lumière porte-serviette / 1x WC bariatrique sans bride avec lunette mais sans battant			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet	Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 1	Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0	Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0	Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
1x Barre de douche / 1x Barre de relevage / 1x Miroir / 2x Patère / 1x Siège de douche / 1x support papier toilettes	A définir		

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE DE JOUR BRANCARD		Code fiche : HEB101		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Hébergement		Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement de jour		X	X	X
Observations :	—			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinturee		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré /		
Finitions : Protection chocs		Motorisation / Commande patient + GTB		
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		—		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) :		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 3		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :	
Sonorisation : Non	-	-	Inter VV (entrée et tête de lit)	
Télévision : Oui				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : en tête de lit				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir :				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1	Autres prises :			
Nbre de prises 02 : 1	Localisation Prises 02 : en tête de lit			
Nbre de prises Air comprimé médical : 1	Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit			
Nbre de prises Vide : 2	Localisation Prises Vide : en tête de lit			
Exigences Techniques particulières complémentaires				
—				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.			
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non			
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _			
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)			
1 patère	Support mural TV 1 chaise, 1 table de chevet			

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE DE JOUR LIT		Code fiche : HEB102	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement		Patient	Personnel
Zones : Hébergement de jour		X	X
Observations :	—		

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur
Types de portes : Pleine bois + peinturee	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré / Motorisation / Commande patient + GTB
Finitions : Protection chocs	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : —
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	—

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) :	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 3		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	-
Télévision : Oui		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 1		Inter VV (entrée et tête de lit)	
Type Appel malade : en tête de lit			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir :			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1		Autres prises :	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : en tête de lit	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit	
Nbre de prises Vide : 2		Localisation Prises Vide : en tête de lit	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : —

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
1 patère	Support mural TV 1 table de chevet, 1 fauteuil chambre, 1 chaise

NOM DE LA FICHE : SANITAIRE CHAMBRE DE JOUR		Code fiche : HEB102a		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Hébergement		Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement de jour		X	X	X
Observations :	—			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,3 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : adapté salle d'eau		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)		Contrôle d'accès : Bouton moleté		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire		—		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution :	Nbre de PC ménage :	Autres alimentations (spécifique) :		
Encastré				
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche plan vasque		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 200 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Télévision : Non				Inter SA
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Vasque + plan vasque / 1x WC suspendu				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises :		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 :		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical :		
Nbre de prises Vide :		Localisation Prises Vide :		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
—				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
1x Barre de relevage / 1x Miroir / 2x Patère / 1x support papier toilettes		A définir		

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE DE JOUR 2 BRANCARDS		Code fiche : HEB103	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement de jour	X	X	X
Observations :	—		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur	
Types de portes : Pleine bois + peinturee		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré /	
Finitions : Protection chocs		Motorisation / Commande patient + GTB	
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		—	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) :	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 5		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter VV (entrée et tête de lit)
Télévision : Oui			
Nbre d'Appel malade : 2			
Type Appel malade : en tête de lit			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir :			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1	Autres prises :		
Nbre de prises 02 : 2	Localisation Prises 02 : en tête de lit		
Nbre de prises Air comprimé médical : 2	Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit		
Nbre de prises Vide : 4	Localisation Prises Vide : en tête de lit		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
2 patères	Support mural TV 2 chaises, 2 tables de chevet Cloison amovible		

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE DE JOUR LIT DEDOUBLABLE		Code fiche : HEB104	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement de jour	X	X	X
Observations :	—		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur	
Types de portes : Pleine bois + peinturee		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré /	
Finitions : Protection chocs		Motorisation / Commande patient + GTB	
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		—	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) :	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 5		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter VV (entrée et tête de lit)
Télévision : Oui			
Nbre d'Appel malade : 2			
Type Appel malade : en tête de lit			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir :			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1	Autres prises :		
Nbre de prises 02 : 2	Localisation Prises 02 : en tête de lit		
Nbre de prises Air comprimé médical : 2	Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit		
Nbre de prises Vide : 4	Localisation Prises Vide : en tête de lit		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
2 patères	Support mural TV 2 chaises, 2 tables de chevet		

NOM DE LA FICHE : SANITAIRE CHAMBRE DE JOUR LIT DEDOUBLABLE		Code fiche : HEB104a		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Hébergement		Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement de jour		X	X	X
Observations :	—			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,3 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : adapté salle d'eau		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)		Contrôle d'accès : Bouton moleté		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire		—		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution :	Nbre de PC ménage :	Autres alimentations (spécifique) :		
Encastré				
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche plan vasque		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 200 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Télévision : Non				Inter SA
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Vasque + plan vasque / 1x WC suspendu				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises :		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 :		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical :		
Nbre de prises Vide :		Localisation Prises Vide :		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
—				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
1x Barre de relevage / 1x Miroir / 2x Patère / 1x support papier toilettes		A définir		

NOM DE LA FICHE : ESPACE 4 MERIDIENNES		Code fiche : HEB106	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement de jour	X	X	X
Observations :	—		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local	Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinturee	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré /		
Finitions : Protection chocs	Motorisation / Commande patient + GTB		
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Serrure		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes	Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	—		
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) :	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 4	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0	Type d'éclairage : Pièce 100 lux -Lecture 200 - Appoint 1000		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : -	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter VV (entrée et tête de lit)
Télévision : Oui			
Nbre d'Appel malade : 4			
Type Appel malade : Poire d'appel en tête de fauteuil			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir :			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1	Autres prises :		
Nbre de prises 02 : 4	Localisation Prises 02 : en tête de fauteuil		
Nbre de prises Air comprimé médical : 4	Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de fauteuil		
Nbre de prises Vide : 8	Localisation Prises Vide : en tête de fauteuil		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraichissement : Oui	Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
paravent de séparation fixé au plafond entre chaque méridienne et 1patère/ méridienne	4 petits meubles mobiles pour poser effets personnels du patient		

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE 1 LIT HOSPITALISATION OBSTETRIQUE		Code fiche : HEB201	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement obstétrique	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré / Motorisation avec commande depuis appel malade + commande en entrée de ch + GTB	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sûreté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : TV, prise USB-C Tête de lit (recharge)	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 3		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000 - Veille 5	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : oui, pour repos maternel, pleurs nouveau-né chambre adjacente.	X	-	Inter VV (entrée et tête de lit)
Télévision : Oui			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : en tête de lit			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-mains intégré à la paillasse (50cm de lavabo) puis 1 espace change + 1 Baignoire bébé (progression propre vers sale)			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 2		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : en tête de lit	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit	
Nbre de prises Vide : 2		Localisation Prises Vide : en tête de lit	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
Variateur pour lumière tamisée pour nuit avec bébé			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C à 25°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : Risque perte chaleur bébé ++	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
Placard mural		Support mural TV	

Tablette au-dessus paillasse pour stockage couche et matériel soins bébé Espace d'écriture selon Tome 2	
--	--

NOM DE LA FICHE : SANITAIRE CHAMBRE 1 LIT OBSTETRIQUE		Code fiche : HEB201a	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement obstétrique	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,30 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 110 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 1 vantail ou coulissante		Type d'ouvrant : sans objet	
Types de portes : adapté salle d'eau		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)		Contrôle d'accès : Bouton moleté	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire		—	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche plan vasque	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol / 1x Vasque + plan vasque 1m minimum avec lumière porte-serviette / 1x WC suspendu sans bride avec lunette mais sans battant			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
1x Barre de douche / 1x Barre de relevage / 1x Miroir / 2x Patère / 1x Siège de douche / 1x support papier toilettes		A définir	

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE 2 LITS HOSPITALISATION OBSTETRIQUE		Code fiche : HEB202	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement obstétrique	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré / Motorisation avec commande depuis appel malade + commande en entrée de ch + GTB	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sûreté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Pour chaque lit : TV, prise USB-C Tête de lit (recharge)	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 5		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000 - Veille 5	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : oui, pour repos maternel, pleurs nouveau-né chambre adjacente.	X	-	Inter VV (entrée et tête de lit)
Télévision : Oui			
Nbre d'Appel malade : 2			
Type Appel malade : en tête de lit			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 Lave-mains intégré à la paillasse (50cm de lavabo) puis 2 espaces change + 1 Baignoire bébé (progression propre vers sale)			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 2	Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 2	Localisation Prises 02 : en tête de lit		
Nbre de prises Air comprimé médical : 2	Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit		
Nbre de prises Vide : 4	Localisation Prises Vide : en tête de lit		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
Variateur pour lumière tamisée pour nuit avec bébé			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C à 25°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : Risque perte chaleur bébé ++		
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Placard mural	Support mural TV		
Espace d'écriture selon Tome 2			

NOM DE LA FICHE : SANITAIRE CHAMBRE 2 LITS OBSTETRIQUE		Code fiche : HEB202a	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement obstétrique	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,30 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 110 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 1 vantail ou coulissante		Type d'ouvrant : sans objet	
Types de portes : adapté salle d'eau		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)		Contrôle d'accès : Bouton moleté	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire		—	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche plan vasque	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres : Inter SA	
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol / 1x Vasque + plan vasque 1m minimum avec lumière porte-serviette / 1x WC suspendu sans bride avec lunette mais sans battant			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
1x Barre de douche / 1x Barre de relevage / 1x Miroir / 2x Patère / 1x Siège de douche / 1x support papier toilettes		A définir	

NOM DE LA FICHE : SALLE DE SOINS - EXAMENS - PHOTOTHERAPIE		Code fiche : HEB203		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Hébergement		Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement obstétrique		X	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinturee		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré / Motorisation		
Finitions : Protection chocs + oculus				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : -		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : -		Type d'éclairage : 300 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		x	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade :				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave mains, avec protection murale contre projections				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 2		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : en bandeau mural		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : en bandeau technique mural		
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : en bandeau technique mural		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE PEDIATRIE 1 LIT	Code fiche : HEB301		
Informations générales	Occupation		
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement pédiatrie	X	X	X
Observations :	—		

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré / Motorisation avec commande depuis appel malade + commande en entrée de ch + GTB
Finitions : Protection chocs + oculus	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoport. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : _
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	—

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : TV, prise USB-C Tête de lit (recharge)	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 3+1		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre + WIFI pour télémetrie		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	-
Télévision : Oui		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 1		Inter VV (entrée et tête de lit)	
Type Appel malade : en tête de lit			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : Table à langer + baignoire			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 2		Autres prises :	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : en tête de lit	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit	
Nbre de prises Vide : 2		Localisation Prises Vide : en tête de lit	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
Placard mural	Support mural TV
Tableau blanc magnétique côté chambre	Fauteuil parent voire lit accompagnant
Espace d'écriture selon Tome 2	Table carrée

	Support scope mural Lit modifiable en fonction du patient : lit à barreau, Lit Junior ou lit adulte (adolescent)
--	---

NOM DE LA FICHE : SANITAIRE DE CHAMBRE PEDIATRIE 1 LIT		Code fiche : HEB301a	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement		Patient	Personnel
Zones : Hébergement pédiatrie		X	X
Observations :	—		

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,3 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 90 cm	Accès lumière naturel : Proscrit
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : sans objet
Types de portes : adapté salle d'eau	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet
Finitions : Protection chocs	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)	Contrôle d'accès : Bouton moleté
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)	Anti-intrusion / Agression : _
Protection Murale : _	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire	—

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage :	Autres alimentations (spécifique) :	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche plan vasque	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non			Interrupteur & Autres : Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol / 1x Vasque + plan vasque 1m minimum avec lumière porte-serviette / 1x WC suspendu sans bride avec lunette mais sans battant			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises :	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 :	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical :	
Nbre de prises Vide :		Localisation Prises Vide :	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			

Confort & ambiances	
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
1x Barre de douche / 1x Barre de relevage / 1x Miroir / 2x Patère / 1x Siège de douche / 1x support papier toilettes	A définir

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE PEDIATRIE 2 LITS	Code fiche : HEB302		
Informations générales	Occupation		
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement pédiatrie	X	X	X
Observations :	—		

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur
Types de portes : Pleine bois + peinturee	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré / Motorisation avec commande depuis appel malade + commande en entrée de ch + GTB
Finitions : Protection chocs + oculus	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : _
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	—

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : 2 TV avec casques audio, prise USB-C Tête de lit (recharge) ; Prévoir branchement scope avec wifi ou RJ45 pour répétition	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 5+1		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre + WIFI pour télémetrie		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	Interrupteur & Autres : Inter VV (entrée et tête de lit)
Télévision : Oui			
Nbre d'Appel malade : 2			
Type Appel malade : en tête de lit			
Autres (heure, alarmes...) : Horloge centralisée			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : Table à langer + baignoire			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 2		Autres prises :	
Nbre de prises 02 : 2		Localisation Prises 02 : en tête de lit	
Nbre de prises Air comprimé médical : 2		Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit	
Nbre de prises Vide : 4		Localisation Prises Vide : en tête de lit	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
Placard mural	Support mural TV
Tableau blanc magnétique côté chambre	Fauteuil parent

NOM DE LA FICHE : SANITAIRE DE CHAMBRE PEDIATRIE 2 LITS		Code fiche : HEB302a	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Hébergement pédiatrie	X	X	X
Observations :		—	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,3 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet	
Types de portes : adapté salle d'eau		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)		Contrôle d'accès : Bouton moleté	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire		—	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage :	Autres alimentations (spécifique) :	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche plan vasque	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		Interrupteur & Autres : Inter SA	
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol / 1x Vasque + plan vasque 1m minimum avec lumière porte-serviette / 1x WC suspendu sans bride avec lunette mais sans battant			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises :	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 :	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical :	
Nbre de prises Vide :		Localisation Prises Vide :	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
1x Barre de douche / 1x Barre de relevage / 1x Miroir / 2x Patère / 1x Siège de douche / 1x support papier toilettes		A définir	

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE DE REANIMATION	Code fiche : HEB530		
Informations générales	Occupation		
Pôle : Hébergement	Patient	Personnel	Public
Zones : Soins critiques	X	X	X
Observations :			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : Coulissante	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré / Motorisation avec commande depuis appel malade + commande en entrée de ch + GTB
Finitions : Protection chocs + vitrée 1/4 supérieur	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Ouverture par détection manuelle
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoport. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : _
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	fenêtre vitrée (store à intégrer) sur couloir pour surveillance visuelle du patient.

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : TV, prise USB-C Tête de lit (recharge)	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 3		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000 - Veille 5	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter VV (entrée et tête de lit)
Télévision : Oui			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : en tête de lit			
Autres (heure, alarmes...) : Horloge centralisée			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 3	Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 1	Localisation Prises 02 : en tête de lit		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1	Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit		
Nbre de prises Vide : 2	Localisation Prises Vide : en tête de lit		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur	Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur
Rafrachissement : Non	Climatisation : Oui
Renouvellement d'air : En surpression	Exigences particulières : Classe de risque 2 ISO 8

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
Placard mural	Support mural TV
Espace d'écriture selon Tome 2	Tableau magnétique Velea

	1 chariot de soins mobile par chambre Compatible lit bariatrique
--	---

NOM DE LA FICHE : BIOLOGIE DELOCALISEE		Code fiche : LAB103		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Laboratoires		Patient	Personnel	Public
Zones : Analyses		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 2,0m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : A répartir		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : A répartir		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 6		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : A répartir		Type d'éclairage : 300 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : Evier + lave mains				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 20°C		Température été : 23°C		
Rafratchissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Débit selon Tome 2		Exigences particulières :		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : REGROUPEMENT LINGE SALE		Code fiche : LGH040		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Logistique / Hôtellerie		Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique centrale		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Sans objet		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs / Ventouse				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60				
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 100 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Non Contrôlée		
Rafraîchissement : Non		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Débit selon Tome 2		Exigences particulières : Ventilation renforcée		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : LOCAL LIVRAISON LINGE PROPRE		Code fiche : LGH041		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Logistique		Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique centrale		-	X	-
Observations :	—			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Sans objet		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs / Ventouse				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : —		
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		—		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : —		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : —		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : —		Type d'éclairage : 100 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : —				
Autres (heure, alarmes...) : —				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : —				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : —		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : —		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : —		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : —		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
—				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Non Contrôlée		
Rafraichissement : Non		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Débit selon Tome 2		Exigences particulières : —		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : HALL LOGISTIQUE		Code fiche : LGH100	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Logistique	Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique intermédiaire	-	X	-
Observations :	Evolutif AGV		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 180 cm		Accès lumière naturel : Facultatif	
Nbre de Vantail : 2 vantaux		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation sur GTB	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Peinture		_	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : x	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1 tous les 5 ml	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 100 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 1 tous les 5 ml		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		X	X
Télévision : Non		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 0		-	
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Température été : Non Contrôlée	
Rafraichissement : Non		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : _		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
-		A définir	

NOM DE LA FICHE : RESERVE MATERIEL		Code fiche : LGH104	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Logistique / Hôtellerie	Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique intermédiaire	-	X	-
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Sans objet	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection chocs / Ventouse			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60			
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte à hauteur (1,20m)	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Pharmacie anesthésie : 1 réfrigérateur / 1 congélateur médicaments avec report alarmes températures SIRIUS vers le standard	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 6	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : à répartir	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 100 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	X
Télévision : Non		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 0		-	
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : Pharmacie anesthésie : 1 réfrigérateur / 1 congélateur médicaments avec report alarmes températures SIRIUS vers le standard			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises O2 : 0		Localisation Prises O2 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Température été : Non Contrôlée	
Rafratchissement : Non		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
-		Etagères Pharmacie anesthésie : Rayonnages - Rangements solutés Armoire pharmacie	

NOM DE LA FICHE : RESERVE GROS MATERIEL		Code fiche : LGH105	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Logistique / Hôtellerie	Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique intermédiaire	-	X	-
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 160 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 2 vantaux		Type d'ouvrant : Sans objet	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection chocs / Ventouse			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : Anti-intrusion	
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60			
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte à hauteur (1,20m)	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 10	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : A hauteur pour branchement matériels	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 100 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	X	-
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Température été : Non Contrôlée	
Rafraichissement : Non		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
-		Etagères Matériel encombrant ++ : Stockage de lits, montauban, pied à perf, matelas à air, déambulateur, Colonne d'isolement, Chaise de douche, et Chaise pèse personne	

NOM DE LA FICHE : OFFICE ALIMENTAIRE PROPRE	Code fiche : LGH106		
Informations générales	Occupation		
Pôle : Logistique / Hôtellerie	Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique intermédiaire	-	X	-
Observations :			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 160 cm	Accès lumière naturel : Facultatif
Nbre de Vantail : 2 vantaux	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation
Finitions : Protection chocs / Ventouse + FP temporisé	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Serrure
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : _
Protection Murale : PVC ht 2,0m depuis sol fini	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	_

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 6	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Frigo, machine à café, grille pain, etc...	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 300 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	X
Télévision : Non		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 0		-	
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 paillasse humide 1 bac + égouttoir			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : pour test équipements ventilation et pour contrôle et maintenance par biomédical	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : pour test équipements ventilation et pour contrôle et maintenance par biomédical	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 19°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : Dégagement de chaleur

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
-	A définir

NOM DE LA FICHE : OFFICE ALIMENTAIRE		Code fiche : LGH108	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Logistique / Hôtellerie	Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique intermédiaire	-	X	-
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 160 cm		Accès lumière naturel : Facultatif	
Nbre de Vantail : 2 vantaux		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation	
Finitions : Protection chocs / Ventouse + FP temporisé			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : PVC ht 2,0m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Centrale de régie	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : X	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Petit électroménager + X frigos, équivalents au nb de services	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 300 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	X
Télévision : Non		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 0		-	
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 paillasse humide 1 bac + égouttoir			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafrâichissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : Dégagement de chaleur	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
-		R+1 : Frigos : 1 pour chir + 1 partagé mater et pédiatrie + ½ frigo patient R+2 : 1 frigo + ½ frigo patient R+3 : 1 frigo + ½ frigo patient	

NOM DE LA FICHE : LOCAL STOCKAGE PROPRE		Code fiche : LGH201		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Logistique / Hôtellerie		Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique d'unité		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Sans objet		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs / Ventouse				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60				
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 100 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Non Contrôlée		
Rafratchissement : Non		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
4 patères		Etagères Chariots de linge en rangement => prévoir espace pour rangement chariot		

NOM DE LA FICHE : LOCAL STOCKAGE SALE		Code fiche : LGH202	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Logistique / Hôtellerie	Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique d'unité	-	X	-
Observations :	Prévoir zone de tri des déchets		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Sans objet	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection chocs / Ventouse			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : PVC toute hauteur jusqu'au plafond		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		Protection chocs + solidité revêtements ++	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 100 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	X	-
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 17°C		Température été : Non Contrôlée	
Rafratchissement : Non		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Débit selon Tome 2		Exigences particulières : Ventilation renforcée	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
3 patères		HC : 2 Chariots de poubelles : contenant en métal fermé. Plus contenant linge sale, et voir contenant alimentaire. USIP : Etagères grillagées	

NOM DE LA FICHE : VIDOIR / LAVE-BASSIN		Code fiche : LGH203		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Logistique / Hôtellerie		Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique d'unité		-	X	-
Observations :	Spécificité service pédiatrie : zone de lavage linge patient : machine à laver et sèche-linge (bavoir, linge enfant, draps spécifique lits etc...)			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 90 cm	Accès lumière naturel : Proscrit
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Sans objet
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet
Finitions : Protection chocs, groom débrayable	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Badge
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non
Revêtement Mural : PVC	Anti-intrusion / Agression : _
Protection Murale : protection indispensable des points d'eau.	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60, attention à l'humidité	-

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Lave-bassin automatique + Spécificité pédiatrie : pas de lave-bassins, 1 lave-linge + 1 sèche linge	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	X
Télévision : Non		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave mains commande au coude / Attentes pour lave bassins automatique / 1 vidoir + Spécificité pédiatrie : pas de lave-bassins, attentes pour 1 lave-linge + 1 sèche linge			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 19°C	Température été : Non Contrôlée
Rafrachissement : Non	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : Ventilation renforcée

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
Etagères de séchage des bassins	Lave bassins + HDJ : + porte savon, dérouleur à papier + Spécificité pédiatrie : pas de lave-bassins, 1 lave-linge + 1 sèche linge (superposables pour gain de place)

NOM DE LA FICHE : LAVE-BASSIN		Code fiche : LGH204		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Logistique / Hôtellerie		Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique d'unité		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Sans objet		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs, groom débrayable				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : PVC		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : protection indispensable des points d'eau.		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60, attention à l'humidité		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Lave-bassin automatique		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 200 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave mains commande au coude / Attentes pour lave bassins automatique				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Non Contrôlée		
Rafratchissement : Non		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : Ventilation renforcée		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		Lave bassins		

NOM DE LA FICHE : LOCAL MENAGE		Code fiche : LGH205		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Logistique / Hôtellerie		Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique d'unité		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Sans objet		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs / Ventouse				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture.		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		Ne pas positionner le vidoir trop haut / Prévoir assez d'espace entre grille du vidoir et l'embout du robinet Risque humidité +++ , risque de chute => Attention glissance		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 vidoir ménager à grille (remplissage des seaux) / 1 lave mains OU évier avec paillassse + douchette pour remplissage seau (à confirmer ultérieurement)				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Non Contrôlée		
Rafratchissement : Non		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		Rayonnage, porte manteaux pour sacs à linge Chariot ménage (=> positionner vidoir et lave-mains sur mur du fond)		

NOM DE LA FICHE : LOCAL DECONTAMINATION		Code fiche : LGH206		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Logistique / Hôtellerie		Patient	Personnel	Public
Zones : Logistique d'unité		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : peinture sur mur lisse		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60 x 60 lessivable.		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : pour recharge petit materiel (blader, thermomètre)		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : En hauteur proche PCN		Type d'éclairage : 300 lux Etanche		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1x PAILLASSE HUMIDE 2 BACS				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Non Contrôlée		
Rafrachissement : Non		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : Ventilation renforcée		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : SALLE DE PRESENTATION		Code fiche : MOR000		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Service mortuaire		Patient	Personnel	Public
Zones : Service mortuaire		X	X	X
Observations :	-			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Souhaité
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Commande patient + GTB
Finitions : Protection chocs	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Serrure pour accès des professionnels techniques vers chambre / Digicode pour famille sas accueil vers présentation
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : _
Protection Murale : Protection selon aménagement	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	_

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : à préciser - table	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 4	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : à répartir, 2 au sol + 2 à mi-hauteur	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 300 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		X	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres : Inter SA	
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : Lave-main avec ECS et protection contre les projections			
Attentes fontaine à eau			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 19°C	Température été : 17°C à 25°C réglable utilisateur
Rafraîchissement : Non	Climatisation : Oui
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : -

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
Patères	Table + chaise + fontaine à eau + gobelet carton chaud + Bouilloire

NOM DE LA FICHE : SALLE DE PREPARATION DES CORPS		Code fiche : MOR001		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Service mortuaire		Patient	Personnel	Public
Zones : Service mortuaire		-	X	-
Observations :	Double accès intérieur / extérieur			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 160 cm		Accès lumière naturel : Souhaité, translucide pour confidentialité totale		
Nbre de Vantail : 2 vantaux		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge / code sur accès extérieur		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes + protection au droit paillasse humide		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : à préciser		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 4	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 sur paillasse, 2 à répartir		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 500 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) : X	Détection : -	Interrupteur & Autres : Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : Evacuation au sol pour toilettes rituelles, paillasse humide 1 bac acier inoxydable + Robinet « vissable »				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : 17°C à 25°C réglable utilisateur		
Rafraichissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : Ventilation renforcée		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		-		

NOM DE LA FICHE : ESPACE DE STOCKAGE DES CORPS		Code fiche : MOR002	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Service mortuaire	Patient	Personnel	Public
Zones : Service mortuaire	-	X	-
Observations :	Espace permettant la circulation d'un lit et d'un brancard en même temps		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,80 m			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 160 cm		Accès lumière naturel : Souhaité, translucide pour confidentialité totale	
Nbre de Vantail : 2 vantaux		Type d'ouvrant : Fixe	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation + occultation	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge / digicode	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Casiers (sur circuit ondulé)	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : à répartir	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible			
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 4		Eclairage Général	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 1 par casier		Type d'éclairage : 300 lux	
Sonorisation : Non	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
	-	X	-
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : Alarmes température			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : robinet de puisage, évacuation au sol, évacuation des condensats des casiers, paillasse + lave-mains commande au coude			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Température été : 17°C à 25°C réglable utilisateur	
Rafratchissement : Non		Climatisation : Oui	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : -	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
Paillasse administrative (stockage archive + PC + Tél + imprimante) + Paillasse lave mains chaud / froid		Stockage type étagère/armoire (linge / house / produits entretiens) + décoration mortuaire	

NOM DE LA FICHE : ATTENTE PRIMAIRE VALIDES		Code fiche : PAT001		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Patients		Patient	Personnel	Public
Zones : Attente		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,70 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Souhaité		
Nbre de Vantail : Ouvert sur circulation		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : sans objet		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : Cloisons vitrées selon localisation				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : sans objet		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Vidéosurveillance		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : 1 écran		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : X	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Tous les 10m1 Mini 2		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : X		Type d'éclairage : 200 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Pour écran		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Oui				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : Interrupteur (ou plus selon taille de la salle)				
Autres (heure, alarmes...) : Appel médecin ; écrans accueil (nombre suivant configuration) Distribution de l'heure				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : -				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 2		Localisation Prises 02 : au mur		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 2		Localisation Prises Vide : au mur		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		BOB : 8 chaises min + porte brochure BOP : 10 chaises HDJ : 10 chaises, 1 table basse		

NOM DE LA FICHE : ATTENTE COUCHES AVANT PRISE EN CHARGE		Code fiche : PAT002		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Patients		Patient	Personnel	Public
Zones : Attente		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini - 2,8 conseillée				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : -		Accès lumière naturel : Souhaité		
Nbre de Vantail : Ouvert sur circulation		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : sans objet		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : Cloisons vitrées selon localisation, protection contre les chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : sans objet		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Vidéosurveillance		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : X	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 par patient		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : X	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : 1 par patient		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux (en mural)		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :	
Sonorisation : Non	X	-	Inter SA	
Télévision : Oui				
Nbre d'Appel malade : X				
Type Appel malade : 1 par patient				
Autres (heure, alarmes...) : Report de scope télémétrie				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : X		Localisation Prises 02 : 1 par patient au mur		
Nbre de prises Air comprimé médical : X		Localisation Prises Air comprimé médical : 1 par patient au mur		
Nbre de prises Vide : X		Localisation Prises Vide : 1 par patient au mur		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : SALON FAMILLES		Code fiche : PAT010	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Patients		Patient	Personnel
Zones : Attente		X	X
Observations :			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 120 cm + 120 cm pour la sdb	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Commande visiteur + GTB
Finitions : -	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Digicode modifiable par l'équipe
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoport. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : _
Protection Murale : -	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	Confidentialité - Possibilité entretien famille / médecin

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 8	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5 Kitchenette + 2 proches canapé + 1 SDB	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : Réfrigérateur, TV	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 3		Type d'éclairage : 300 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : A répartir		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	-
Télévision : Oui		Interrupteur & Autres : Inter SA	
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : Bouton d'appel			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : kitchenette avec évier meubles haut et bas +1 SDB avec douche et WC			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			

Confort & ambiances	
Température hiver : 19°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
Kitchenette à définir	canapé convertible table et chaises, frigo, bouilloire, cafetière, micro-onde, vaisselles

NOM DE LA FICHE : SALON D'ETAGE		Code fiche : PAT012		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Patients		Patient	Personnel	Public
Zones : Attente		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : -		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : Ouvert sur circulation		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : sans objet		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Commande GTB		
Finitions : sans objet				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : -		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Distributeurs?		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 6	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Tous les 10ml		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : Tous les 10ml		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : A répartir		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		-	X	-
Télévision : Oui				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : Fontaine à eau?				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafrâichissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : SALON FAMILLE / PETIT DEJEUNER-ATELIERS		Code fiche : PAT013		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Patients		Patient	Personnel	Public
Zones : Attente		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Commande patient + GTB		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Serrure		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Sur plan de travail A répartir		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		-	-	Inter SA
Télévision : Oui				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 paillasse 1 bac + égouttoir				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : SALON FAMILLE / PETIT DEJEUNER-ATELIERS SERVICE PEDIATRIQUE		Code fiche : PAT013		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Patients		Patient	Personnel	Public
Zones : Attente		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Commande patient + GTB		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Serrure		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Videosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Frigo		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 8	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Sur plan de travail 4 : Bouilloire, cafetière, micro-ondes, fontaine à eau, chargeur... + 4 réparties		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 300 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) : X	Détection : -	Interrupteur & Autres : Inter SA
Télévision : Oui				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : Evier 2 bacs + égoutoir (eau chaude et eau froide)				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		Etagères 1 Table pour 6 personnes avec 6 chaises pliables et lavables Frigo , Micro-ondes, Cafetière, bouilloire,		

NOM DE LA FICHE : WC PATIENT / PUBLIC		Code fiche : PAT100	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Patients	Patient	Personnel	Public
Zones : Sanitaires / vestiaires	X	X	X
Observations :	—		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,30 m mini			
Accès au local	Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm	Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Vitrage translucide (intimité) / sans objet		
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement	Sureté		
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Bouton moleté		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : PVC	Anti-intrusion / Agression : —		
Protection Murale : -	Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	—		
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : —	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : —	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible			
Eclairage Général			
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0	Type d'éclairage : 200 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : —	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	X	-
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol			
Autres (heure, alarmes...) : —			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : Vasque sur plan vasque, WC suspendu			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet	Autres prises : —		
Nbre de prises 02 : 0	Localisation Prises 02 : —		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0	Localisation Prises Air comprimé médical : —		
Nbre de prises Vide : 0	Localisation Prises Vide : —		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C	Température été : Non Contrôlée		
Rafraichissement : non	Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : —		
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
1x Barre de relevage / 1x Miroir / 1 patère / 1 étagère	Distributeurs papier et savon		

NOM DE LA FICHE : BLOC SANITAIRE PATIENT / PUBLIC		Code fiche : PAT101		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Patients		Patient	Personnel	Public
Zones : Sanitaires / vestiaires		X	X	X
Observations :	—			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,30 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Vitrage translucide (intimité) / sans objet		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Bouton moleté		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : PVC		Anti-intrusion / Agression : —		
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		—		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : —		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : —		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : —		Type d'éclairage : 200 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 2				
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol				
Autres (heure, alarmes...) : —				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : Vasque sur plan vasque dans le sas, WC suspendus				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : —		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : —		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : —		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : —		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
—				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : —		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
2x Barre de relevage / 1x Miroir		A définir		

NOM DE LA FICHE : DOUCHE COMMUNE VALIDES		Code fiche : PAT102		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Patients		Patient	Personnel	Public
Zones : Sanitaires / vestiaires		X	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Non souhaité		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : adapté salle d'eau		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Détection main (sans contact)		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : PVC		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : Protection toute hauteur lisse et décontaminable		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Etanche, lessivable, décontaminable		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :	
Sonorisation : Non	-	-	Inter SA	
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Non Contrôlée		
Rafraichissement : Non		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
2 Patères + rangement à distance de l'eau pour ranger des changes/ blouse/ produit hygiène		A définir		

NOM DE LA FICHE : DOUCHE FAUTEUIL		Code fiche : PAT103		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Patients		Patient	Personnel	Public
Zones : Sanitaires / vestiaires		X	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Non souhaité		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : adapté salle d'eau		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Détection main (sans contact)		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : PVC		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : Protection toute hauteur lisse et décontaminable		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Etanche, lessivable, décontaminable		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		-	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Non Contrôlée		
Rafraîchissement : Non		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
2 Patères + rangement à distance de l'eau pour ranger des changes/ blouse/ produit hygiène		A définir		

NOM DE LA FICHE : DOUCHE BRANCARD		Code fiche : PAT104	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Patients	Patient	Personnel	Public
Zones : Sanitaires / vestiaires	X	X	X
Observations : _			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local	Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Souhaité		
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : adapté salle d'eau	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / translucide pour préserver intimité		
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sûreté	
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)	Contrôle d'accès : Bouton moleté		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)	Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : _	Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire	_		
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Rail lève-personnes	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0	Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol / 1x Vasque + plan vasque 1m minimum / 1x WC suspendu sans bride avec lunette mais sans battant / 1 chariot douche			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet	Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0	Localisation Prises 02 :		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0	Localisation Prises Air comprimé médical :		
Nbre de prises Vide : 0	Localisation Prises Vide :		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C	Température été : Non Contrôlée		
Rafraichissement : Non	Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-	A définir		

NOM DE LA FICHE : VESTIAIRES PATIENTS / FAMILLES		Code fiche : PAT105		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Patients		Patient	Personnel	Public
Zones : Sanitaires / vestiaires		X	X	X
Observations :	—			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Vitrage translucide (intimité) / sans objet		
Finitions : Ventouse				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Serrure		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : Anti-intrusion		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		—		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : X	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Tous les 10m1		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 200 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : Lave-main avec protection contre les projections				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
—				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Cabines + patères		Bancs		

NOM DE LA FICHE : BAGAGERIE		Code fiche : PAT107	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Patients	Patient	Personnel	Public
Zones : Sanitaires / vestiaires	X	X	-
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Sans objet	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : PVC ht 2m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60			
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 100 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	X	-
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Température été : Non Contrôlée	
Raîraichissement : Non		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
-		15 casiers verrouillables pour affaires personnelles patient	

NOM DE LA FICHE : ESPACE CHANGE BEBE / ALLAITEMENT		Code fiche : PAT108		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Patients		Patient	Personnel	Public
Zones : Sanitaires / vestiaires		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Commande patient + GTB		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Bouton moleté		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		Confort acoustique		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Chauffe-biberon, micro-ondes		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Sur paillasse sèche		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Sur paillasse sèche		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Oui				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : Vasque sur plan vasque, table à langer				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Paillasse sèche		A définir		

NOM DE LA FICHE : SALLE DE JEUX		Code fiche : PAT301		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Patients		Patient	Personnel	Public
Zones : Autres locaux patients		X	X	X
Observations :	-			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Commande patient + GTB		
Finitions : Protection chocs + oculus				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Serrure		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : A répartir		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Oui				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave-mains				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafrâichissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Placard		Divers fauteuils et chaises pour jeux des enfants		

NOM DE LA FICHE : PREPARATION SOINS		Code fiche : PER001		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Personnel		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux du personnel		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : Protection chocs + oculus				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 2,0m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : HDJ : 1 grand congélateur à tiroir (casques chimio) + 1 frigo		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3 SAU : 5 + 9 PC pour appareil en charge (seringue électrique, dynamap, ECG qui doivent-être continuellement branchés...)	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : PCN à répartir (dont 1 chariot d'urgence) / prises de PT sur goulotte		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : X		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 1RJ supplémentaire par poste (téléphone) + 1 RJ glycémie / prises de PT sur goulotte		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : Report télémétrie Report appel malade Horloge				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave mains commande au coude. 1 paillasse avec distributeur savon + distributeur papiers + zone de tri sélectif déchets				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : au mur		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : au mur		
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : au mur		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Si nécessaire		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				

Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
Paillasse de soins Placards fermant à clé zone de stockage pour pharmacie	Etagères Zone de stockage (plein/vide pour pharmacie) et chariot Colonnes pour les solutés HDJ : + support mural pour préparation plateaux chimio

NOM DE LA FICHE : POSTE DE SUPERVISION		Code fiche : PER002		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Personnel		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux du personnel		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		Cloisons vitrées tout en assurant la confidentialité		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 3	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 6	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : A répartir		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : Report appel malade.				
Autres (heure, alarmes...) : -				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave mains commande au coude.				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : -		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : -		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : -		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Si nécessaire		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : BANQUE DE SURVEILLANCE		Code fiche : PER003		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Personnel		Patient	Personnel	Public
Zones : Locaux du personnel		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : -		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : Ouvert sur circulation		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : sans objet		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : sans objet				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : sans objet		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 3	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 300 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		X	-	Inter VV
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : Console Appel malade				
Autres (heure, alarmes...) : Reports alarmes ; BOP : écran mural de report de surveillance des scopes ; Bouton d'ouverture urgente de la porte d'accès en SSPI au poste de surveillance SSPI				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
lumière tamisante _interrupteur avec variateur				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		Hauteur bureaux modulables (ergonomie professionnels avec possibilité de travailler position assise ou debout)		

NOM DE LA FICHE : SANITAIRES PERSONNEL		Code fiche : PER100		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Personnel		Patient	Personnel	Public
Zones : Sanitaires / vestiaires		-	X	-
Observations :	—			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,30 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Vitrage translucide (intimité) / sans objet		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : PVC		Anti-intrusion / Agression : —		
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		—		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : —		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : —		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : —		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : -				
Type Appel malade :				
Autres (heure, alarmes...) : —				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : Vasques sur plans vasques, WC suspendus				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : —		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : —		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : —		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : —		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
—				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : —		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
1x Barre de relevage / 1x Miroir		1 étagère		

NOM DE LA FICHE : VESTIAIRE SAS		Code fiche : PER103	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Personnel	Patient	Personnel	Public
Zones : Sanitaires / vestiaires	-	X	-
Observations :	-		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet	
Types de portes : Pleine coulissante automatique		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Commande sans contact	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : 1 écran à la sortie du vestiaire pour prise de connaissance de l'avancée des programmes opératoires	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : X	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Tous les 10ml	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 200 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Pour écran	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	X	-
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : 1 écran			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave mains avec protection murale contre projections			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
-		Support mural dosimetre – badges personnels Casiers / portants / supports muraux sabots Stockage des tenues bloc	

NOM DE LA FICHE : CHANGE TERMINAL		Code fiche : PER104		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Personnel		Patient	Personnel	Public
Zones : Sanitaires / vestiaires		X	X	X
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Sans objet		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : -		
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : -		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : Non				
Type Appel malade : -				
Autres (heure, alarmes...) : -				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave mains avec protection murale contre projections				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : -		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : -		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : -		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : -		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Gestion de pression pour respect norme NF_S90-351		Exigences particulières : -		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		Prévoir casier de vestiaire : 15 SF + 2 internes + 3 médecins		

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE DE GARDE		Code fiche : PER200	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Personnel	Patient	Personnel	Public
Zones : Garde	-	X	-
Observations : _			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré /	
Finitions : -		Motorisation	
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : prise USB-C Tête de lit (recharge), TV	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : A répartir	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 2		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000 - Veille 5 - SDB 200	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : A répartir	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	X	-	Inter VV (entrée et tête de lit)
Télévision : Oui			
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises O2 : 0		Localisation Prises O2 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
Placard mural		Support mural TV	

NOM DE LA FICHE : SANITAIRE DOUCHE DE CHAMBRE DE GARDE		Code fiche : PER200a	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Personnel		Patient	Personnel
Zones : Garde		X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,30 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 110 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet	
Types de portes : adapté salle d'eau		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : -			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)		Contrôle d'accès : Bouton moleté	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non	
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire		—	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche plan vasque	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres : Inter SA	
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol / 1x Vasque + plan vasque 1m minimum avec lumière porte-serviette / 1x WC suspendu sans bride avec lunette mais sans battant			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
1x Barre de douche / 1x Barre de relevage / 1x Miroir / 2x Patère / 1x support papier toilettes		A définir	

NOM DE LA FICHE : STOCKAGE MEDICAMENTS		Code fiche : PHA001		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Pharmacie		Patient	Personnel	Public
Zones : Réception		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 100 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 2,0m depuis sol fini		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 6	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Local smur /reserve : PC x6 (batterie livepack, radio, matériel de rechange en charge)		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 100 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : Evier 1 bac + égouttoir				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 20°C		Température été : 23°C		
Rafraichissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : Débit selon Tome 2		Exigences particulières :		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : DEPOT DE SANG		Code fiche : PHA020		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Pharmacie		Patient	Personnel	Public
Zones : Réception		-	X	-
Observations :	Accès sécurisé, limité et réservé aux personnes autorisées - A proximité plateau technique et accès direct au bloc opératoire. Guichet pour réception et délivrance des produits sanguins Zones à identifier au sein du local (1 zone de stockage avec 4 enceintes de stockage + 1 zone de réception et délivrance + 1 zone « administratif » + 1 zone rangement matériel et consommable) Zone DASRI à proximité Equipement critique (enceintes) sur alimentation électrique secourue - Equipement sur 2 circuits électriques différents +++			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation
Finitions : Protection chocs	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Badge
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoprot. : A confirmer ultérieurement
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : Anti-intrusion
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : à répartir	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 5 mini	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : Enceintes réfrigérées	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 2		Type d'éclairage : 300 lux - 500 sur poste de travail	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Report alarmes températures	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	X	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : Distribution de l'heure – Alarmes à faire remonter sur GTB - système d'appel au guichet de reception / delivrance par poste telephone exterieur			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave-mains			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet	Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0	Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0	Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0	Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			

Confort & ambiances	
Température hiver : 20°C	Température été : 23°C
Rafraîchissement : Non	Climatisation : Oui
Renouvellement d'air : Débit selon Tome 2	Exigences particulières : Ventilation renforcée

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
1 paillasse sèche	1 plan de travail / bureau + imprimante 2 enceintes réfrigérées et 2 enceintes congélateur + 1 décongélateur plasma (A compléter ultérieurement)

NOM DE LA FICHE : SALLE DE BAINS THERAPEUTIQUE		Code fiche : PTR105	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Plateau de rééducation	Patient	Personnel	Public
Zones : Ergothérapie	X	X	X
Observations :		—	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Facultatif	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation	
Types de portes : adapté salle d'eau		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)		Contrôle d'accès : Bouton moleté	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non	
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire		—	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 300 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol / 1x Vasque + plan vasque 1m minimum / 1x WC suspendu sans bride avec lunette mais sans battant / 1 chariot douche			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet	Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0	Localisation Prises 02 :		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0	Localisation Prises Air comprimé médical :		
Nbre de prises Vide : 0	Localisation Prises Vide :		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Non Contrôlée	
Rafraichissement : Non		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
-		A définir	

NOM DE LA FICHE : PLATEAU DE REEDUCATION		Code fiche : PTR200		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Plateau de rééducation		Patient	Personnel	Public
Zones : Activités physiques adaptées		X	X	X
Observations :	—			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 3,00 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 140 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 2 vantaux		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Commande personnel + GTB		
Finitions : Protection chocs + oculus				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		Confort acoustique		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 15	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : A répartir		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 6		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : A répartir		Type d'éclairage : 300 lux		
Sonorisation : Non	Variateur (manuel) : -	Détection : -	Interrupteur & Autres : Inter SA	
Télévision : Oui				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : 1				
Autres (heure, alarmes...) : Bouton d'appel				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : Lave mains + protection murale				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
—				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-		A définir		

NOM DE LA FICHE : SALLE SERVEUR		Code fiche : TEC003		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Locaux techniques		Patient	Personnel	Public
Zones : /		-	X	-
Observations :		-		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 140 cm		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 2 vantaux		Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Sécurisée - conforme normes serveurs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : Matériaux dur, anti poussière avec un faux plancher spécifique locaux infos		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Plinthe PVC		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Vidéoprotection		
Revêtement Mural : Traité anti poussière - Résistant aux chocs		Anti-intrusion / Agression : Anti-intrusion		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Traité anti poussière		-		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Selon équipements envisagés		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 300 lux		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
		-	X	-
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : 25°C		
Rafraichissement : Non		Climatisation : Oui		
Renouvellement d'air : _		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
6 baies 42U		A définir		

NOM DE LA FICHE : LOCAL TECHNIQUE		Code fiche : TEC00X		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Locaux techniques		Patient	Personnel	Public
Zones : /		-	X	-
Observations :	—			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : Selon équipements				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : Selon équipements		Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : Selon équipements		Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : Selon équipements		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Selon équipements				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : Peinture/Résine		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Plinthe à gorge		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Peinture		—		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Selon équipements		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :	
Sonorisation : Non	-	-	Inter SA	
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
—				
Confort & ambiances				
Température hiver : Selon équipements		Température été : Selon équipements		
Rafraichissement : Selon équipements		Climatisation : Selon équipements		
Renouvellement d'air : Selon équipements		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
à configurer selon destination		—		

NOM DE LA FICHE : LOCAL DETENTE		Code fiche : TER003		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Tertiaire		Patient	Personnel	Public
Zones : Communs bureaux		-	X	-
Observations :	—			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation / Commande personnel + GTB		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : —		
Protection Murale : —		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		—		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Ecran Steeple		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Micor-ondes, bouilloire, cafetière...		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : —		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 300 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : —		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		-	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : —				
Autres (heure, alarmes...) : Report appel malade				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : kitchenette à définir				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : —		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : —		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : —		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : —		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
—				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : Dégagement de chaleur		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Paillasse pour micro-ondes, bouilloire, cafetière Placard de rangement pour vaisselle personnel		Table 4 personnes min Chaise Frigo		

NOM DE LA FICHE : LOCAL REPOS		Code fiche : TER005	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Tertiaire	Patient	Personnel	Public
Zones : Communs bureaux	-	X	-
Observations : _			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation	
Finitions : -			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Serrure	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : -	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 4	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : A répartir	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 300 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	Interrupteur & Autres : Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafrâichissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
-		A définir	

NOM DE LA FICHE : BUREAU 1 POSTE		Code fiche : TER100	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Tertiaire	Patient	Personnel	Public
Zones : Bureaux	-	X	-
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation	
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation	
Finitions : -			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		HDJ ; programmation onco : 2 espaces bureaux avec cloison acoustique	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : HDJ : bureau cadre/bureau de coordination et programmation chirurgie : imprimante	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 425 / 500 sur poste de travail	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : HDJ : bureau cadre/bureau de coordination et programmation chirurgie : imprimante		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		X	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : -			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
1 patère / poste 1 tableau blanc magnétique		Bureau avec PC avec 2 écrans : bureau en L pour coté travail et coté entretien Chargeur de téléphone Hopital 3 Chaises Armoires et meubles bas/caisson à roulette	

NOM DE LA FICHE : BUREAU 1 POSTE ENTRETIEN		Code fiche : TER101		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Tertiaire		Patient	Personnel	Public
Zones : Bureaux		X	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Serrure		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : -		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Type d'éclairage : 425 / 500 sur poste de travail		
Sonorisation : Non		Variateur (manuel) : X	Détection : -	Interrupteur & Autres : Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : -				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
1 patère / poste 1 tableau blanc magnétique		Bureau avec PC avec 2 écrans : bureau en L pour coté travail et coté entretien Chargeur de téléphone Hopital 3 Chaises Armoires et meubles bas/caisson à roulette		

NOM DE LA FICHE : BUREAU 1 POSTE FRONT OFFICE		Code fiche : TER104		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Tertiaire		Patient	Personnel	Public
Zones : Bureaux		-	X	-
Observations :	Guichet vitré			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant :		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement :		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : Bouton alerte		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		Veiller au respect de la confidentialité (auditif et visuel).		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : en bas de mur		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 425 / 500 sur poste de travail		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 1RJ supplémentaire par poste + 2 RJ pour imprimante mutualisée multifonction couleur A3		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
1 patère / poste		Bureau Armoires et meubles bas/caisson à roulette		

NOM DE LA FICHE : BUREAU 2 POSTES		Code fiche : TER200		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Tertiaire		Patient	Personnel	Public
Zones : Bureaux		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		HDJ : Cloison acoustique au milieu de la pièce		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : imprimante, fax, dynamap...		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 2		Type d'éclairage : 425 / 500 sur poste de travail		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : à répartir	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :	
Sonorisation : Non	X	-	Inter SA	
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : -				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
-				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
1 patère / poste 1 tableau blanc magnétique		Bureau avec PC avec 2 écrans : bureau en L pour coté travail et coté entretien Chargeur de téléphone Hopital 2 Chaises par poste Armoires et meubles bas/caisson à roulette		

NOM DE LA FICHE : BUREAU FRONT OFFICE 3 POSTES		Code fiche : TER302		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Tertiaire		Patient	Personnel	Public
Zones : Bureaux		-	X	-
Observations :	Guichets vitrés			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Facultatif		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant :		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement :		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : Bouton alerte		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		Veiller au respect de la confidentialité (auditif et visuel).		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Report vidéo attente		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 3	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) :		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible		Eclairage Général		
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 425 / 500 sur poste de travail		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 1RJ supplémentaire par poste + 2 RJ pour imprimante mutualisée multifonction couleur A3		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		X	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : Report vidéo attente				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
1 patère / poste séparation acoustique entre guichets		Bureaux Armoires et meubles bas/caisson à roulette		

NOM DE LA FICHE : BUREAU 5 POSTES		Code fiche : TER500		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Tertiaire		Patient	Personnel	Public
Zones : Bureaux		-	X	-
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : -		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Report scope		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 5	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Imprimante		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 2		Type d'éclairage : 425 / 500 sur poste de travail		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Imprimante	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :	
Sonorisation : Non	X	-	Inter SA	
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : Report scope				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : -				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
1 patère / poste 1 tableau blanc magnétique		Bureau avec PC avec 2 écrans : bureau en L pour coté travail et coté entretien Chargeur de téléphone Hopital 2 Chaises par poste Armoires et meubles bas/caisson à roulette		

NOM DE LA FICHE : SALLE DE REUNION MOYENNE		Code fiche : TER801		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Tertiaire		Patient	Personnel	Public
Zones : Réunions		-	X	-
Observations :		—		
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 90 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Pleine bois + peinture		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation		
Finitions : -				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Badge		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		—		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Ecran		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 3	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : X	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1 tous les 5 ml		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : -		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : X		Type d'éclairage : 425 / 500 sur poste de travail		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 1 tous les 5 ml		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Oui		-	-	Inter SA
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : Ecran				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : -				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
—				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
—		A définir		

NOM DE LA FICHE : SAS PIETONS		Code fiche : URG000		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Urgences		Patient	Personnel	Public
Zones : Accueil		-	X	-
Observations :	Arrivée piéton : sas avec double porte vitrée indépendante - Porte securit renforcée - Interphone a l'intérieur du sas et vidéo surveillance pour pouvoir reguler l'accès des urgences Taille suffisante pour permettre un transfert sur brancard			
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 200 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail :		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Porte automatique coulissante vitrée sur Cde auto		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation sur GTB		
Finitions : Sas thermique				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Détection (sur horloge)		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Vidéoprotection		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : Bouton alerte		
Protection Murale : PVC ht 2m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 100 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non		-	-	Commande sur horloge
Télévision : Non				
Nbre d'Appel malade : 0				
Type Appel malade : _				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 19°C		Température été : Non Contrôlée		
Rafraichissement : Non		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : _		Exigences particulières : Rideau d'air chaud		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
_		A définir		

NOM DE LA FICHE : SAS AMBULANCE		Code fiche : URG001	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Urgences	Patient	Personnel	Public
Zones : Accueil	-	X	-
Observations :	Arrivée extérieure ambulance : sas couvert mais pas nécessairement fermé permettant l'accès aux urgences des ambulances, avec places en épi pour se garer sans gêner la circulation (toujours couverte pour charger/décharger les patients à l'abri) Avec douchette extérieure pour laver les ambulances Prevoir emplacement dédié : Police / SMUR / 2 places ambulances et 1 taxi		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : Selon véhicules			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 300 cm x 350 cm ht		Accès lumière naturel : Non souhaité	
Nbre de Vantail :		Type d'ouvrant : sans objet	
Types de portes : Portes automatiques sectionnelles avec oculus		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection contre les chocs par potelets			
Caractéristiques de Revêtement		Sûreté	
Type de Sol : dur, résistant aux taches, résistant acide, lessivable		Contrôle d'accès : Détection (sur horloge)	
Type de Plinthe : Longrine béton		Vidéosurv. / Vidéoport. : Vidéoportection	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : Bouton alerte	
Protection Murale : bumper véhicule		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Lessivage fréquent/résistant aux chocs / adapté à l'extérieur		sas couvert mais extérieur ; accès vers SAU par portes automatiques	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : _	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 400 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres : Commande sur horloge	
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Température été : Non Contrôlée	
Rafrachissement : Non		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : _		Exigences particulières : Rideau d'air chaud	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
_		A définir	

NOM DE LA FICHE : ACCUEIL ADMINISTRATIF		Code fiche : URG003	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Urgences		Patient	Personnel
Zones : Accueil		X	X
Observations :	—		

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 90 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation
Types de portes : Pleine bois + peinture	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation
Finitions : -	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Badge
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoport. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : Bouton alerte
Protection Murale : _	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	Veiller au respect de la confidentialité (auditif et visuel). Possibilité de fermer ces postes pour travailler sans être vu par les patients, en dehors des heures d'affluence

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : X	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1PCN supplémentaire par poste + 1 imprimante mutualisée	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : X		Type d'éclairage : 425 / 500 sur poste de travail	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 1RJ supplémentaire par poste + 2 RJ pour imprimante mutualisée multifonction couleur A3		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		X	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres :	
Nbre d'Appel malade : 0		Inter SA	
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : -			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 19°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
1 patère / poste séparation acoustique entre guichets Guichets vitrés avec hygiaphone 1 par nombre de poste	A définir

NOM DE LA FICHE : BOX DE TRIAGE IAO		Code fiche : URG004	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Accueil	Patient	Personnel	Public
Zones : Accueil	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 150 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Nbre de Vantail : 2 vantaux		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation	
Types de portes : Pleine bois + peinture avec ouverture vitrée type « œil de bœuf »		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure + film opaque sur ½ hauteur / Motorisation	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Détection main (sans contact)	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoprot. : Non	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 4	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1 table d'examen électrique + 2 prises en hauteur proche table + 1 à répartir	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 450 lux sur zone d'examen, 300 lux sur bureau	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Téléphone		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		X	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres : Inter SA	
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : Interrupteur			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave mains, avec protection murale contre projections			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : au mur	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : au mur	
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : au mur	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
3 patères pour accrocher les habits des patients Placard sécurisé pour ranger le matériel médical		A définir	

NOM DE LA FICHE : BOX D'EXAMENS		Code fiche : URG100		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Urgences		Patient	Personnel	Public
Zones : Zone de soins		X	X	X
Observations :	Solution pour informer visuellement de la disponibilité ou de l'occupation du box : voyant lumineux et possibilité de verrouiller la porte si besoin (réalisation d'examens)			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation
Types de portes : Pleine bois + peinture avec ouverture vitrée type « œil de bœuf »	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure + film opaque sur ½ hauteur / Motorisation
Finitions : Protection chocs	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Détection main (sans contact)
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoport. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : _
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	_

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 prises en hauteur proche brancard mécanique + 1 à répartir	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1		Type d'éclairage : 450 lux sur zone d'examen, 300 lux sur bureau	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Téléphone		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		X	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres : Inter SA	
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : Interrupteur			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave mains, avec protection murale contre projections			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 2		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : au mur	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : au mur	
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : au mur	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
3 patères pour accrocher les habits des patients	A définir

NOM DE LA FICHE : BOX DE DECHOCAGE		Code fiche : URG103		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Urgences		Patient	Personnel	Public
Zones : Zone de soins		X	X	-
Observations :	La superficie de chaque box doit permettre d'y faire entrer 1 brancrd (type Ambulance) et 1 lit de soins y compris pour patient bariatrique Il faut pouvoir tourner tout autour du lit pour effectuer des gestes de reanimation, mettre un ECG et 1 appareil de surveillance de type echographie			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,90 m mini (scialytique)	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 140 cm x 220 cm ht	Accès lumière naturel : Souhaité
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Fixe
Types de portes : Porte automatique coulissante semi-Vitrée sur Cde auto	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Motorisation
Finitions : Protection chocs - Cloisons vitrées entre déchoc et circ.	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Détection main (sans contact)
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoport. : Non
Revêtement Mural : PVC	Anti-intrusion / Agression : _
Protection Murale : Protection toute hauteur lisse et décontaminable	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Etanche, lessivable, décontaminable	_

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Scialytique	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 4	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : à répartir	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 2	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : à répartir	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 2		Type d'éclairage : 400 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : A répartir		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	-
Télévision : Non		Interrupteur & Autres : Inter SA	
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : Poire d'appel			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Lave-mains / 1x PAILLASSE HUMIDE 1 BAC			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 3		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 2		Localisation Prises 02 : en bandeau mural	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : en bandeau mural	
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : en bandeau mural	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			

Confort & ambiances	
Température hiver : 20°C à 25°C réglable utilisateur	Température été : 20°C à 25°C réglable utilisateur
Rafraichissement : Non	Climatisation : Oui
Renouvellement d'air : _	Exigences particulières : Risque 2 ISO 8

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
1x Bandeau technique vertical / 1x RAIL SUPPORT & ACCESSOIRES	Brancard

NOM DE LA FICHE : ZONE DE SURVEILLANCE		Code fiche : URG106	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Urgences	Patient	Personnel	Public
Zones : Zone de soins	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,70 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : -		Accès lumière naturel : Facultatif	
Nbre de Vantail : Ouvert sur circulation		Type d'ouvrant : Fixe	
Types de portes : sans objet		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure + film opaque sur ½ hauteur / Motorisation	
Finitions : sans objet			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : sans objet	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Vidéosurveillance	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : Protection en tête de lit/brancard		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Etanche, lessivable, décontaminable		Ne pas être trop ouvert sur la circulation mais visibilité pour les infirmiers	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : Ecran pour report	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : X	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 4 par lieu de brancard pour ECG	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : X		Type d'éclairage : 400 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 1 par patient	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : X			
Type Appel malade : 1 sonnette par patient			
Autres (heure, alarmes...) : Ecran de report			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 1		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : par patient en bandeau mural	
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : par patient en bandeau mural	
Nbre de prises Vide : 1		Localisation Prises Vide : par patient en bandeau mural	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
Nx Bandeau technique vertical / Nx RAIL SUPPORT & ACCESSOIRES (N=nombre de patients)		Brancards	

NOM DE LA FICHE : BOX SECURISE		Code fiche : URG107	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Urgences	Patient	Personnel	Public
Zones : Zone de soins	X	X	-
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,50 m mini			
Accès au local	Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation		
Types de portes : Vitrée pour surveillance	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure + film opaque sur ½ hauteur / Motorisation		
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sûreté	
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Verrou côté extérieur		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : PVC ht 0,65m depuis plinthes	Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	_		
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1 table d'examen électrique + 2 prises en hauteur proche table	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 1	Type d'éclairage : 450 lux sur zone d'examen, 300 lux sur bureau		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : Téléphone	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	X	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : Interrupteur			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1 lave mains, avec protection murale contre projections			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 2	Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 1	Localisation Prises 02 : au mur		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1	Localisation Prises Air comprimé médical : au mur		
Nbre de prises Vide : 1	Localisation Prises Vide : au mur		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
_			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafrâichissement : Oui	Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
-	A définir		

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE UHCD		Code fiche : URG200		
Informations générales		Occupation		
Pôle : Urgences	Patient	Personnel	Public	
Zones : UHCD	X	X	X	
Observations :				
Traitement architectural				
Caractéristiques dimensionnelles				
Hauteur libre : 2,50 m mini				
Accès au local		Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 120 cm		Accès lumière naturel : Obligatoire		
Nbre de Vantail : 1 vantail		Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur		
Types de portes : Semi-Vitrée avec stores intégrés		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré / Motorisation avec commande depuis appel malade + commande en entrée de ch + GTB		
Finitions : Protection chocs				
Caractéristiques de Revêtement		Sureté		
Type de Sol : PVC		Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéoport. : Non		
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2		Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60		_		
Traitement technique				
Courants forts				
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : TV, prise USB-C Tête de lit (recharge)		
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 3	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre		
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _		
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir		
Courants faible				
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 3		Eclairage Général		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000 - Veille 5		
Sonorisation : Non	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :	
	-	-	Inter VV (entrée et tête de lit)	
Télévision : Oui				
Nbre d'Appel malade : 1				
Type Appel malade : en tête de lit				
Autres (heure, alarmes...) : _				
Plomberie				
Equipements de plomberie à prévoir : _				
Fluides médicaux				
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 2		Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 1		Localisation Prises 02 : en tête de lit		
Nbre de prises Air comprimé médical : 1		Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit		
Nbre de prises Vide : 2		Localisation Prises Vide : en tête de lit		
Exigences Techniques particulières complémentaires				
_				
Confort & ambiances				
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux				
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
Placard mural		Support mural TV		
Espace d'écriture selon Tome 2				

NOM DE LA FICHE : SANITAIRE DOUCHE DE CHAMBRE UHCD		Code fiche : URG200a	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Urgences	Patient	Personnel	Public
Zones : UHCD	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,30 m mini			
Accès au local	Eclairage naturel		
Gabarit d'accès : 110 cm	Accès lumière naturel : Proscrit		
Nbre de Vantail : 1 vantail ou coulissante	Type d'ouvrant : sans objet		
Types de portes : adapté salle d'eau	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet		
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement	Sureté		
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)	Contrôle d'accès : Bouton moleté		
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non		
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)	Anti-intrusion / Agression : _		
Protection Murale : _	Exigences architecturales particulières		
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire	—		
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche plan vasque	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible			
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0	Type d'éclairage : 200 lux		
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol / 1x Vasque + plan vasque 1m minimum avec lumière porte-serviette / 1x WC suspendu sans bride avec lunette mais sans battant			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet	Autres prises : _		
Nbre de prises 02 : 0	Localisation Prises 02 : _		
Nbre de prises Air comprimé médical : 0	Localisation Prises Air comprimé médical : _		
Nbre de prises Vide : 0	Localisation Prises Vide : _		
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.		
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non		
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _		
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)		
1x Barre de douche / 1x Barre de relevage / 1x Miroir / 2x Patère / 1x Siège de douche / 1x support papier toilettes	A définir		

NOM DE LA FICHE : CHAMBRE UHCD DOUBLABLE	Code fiche : URG203		
Informations générales	Occupation		
Pôle : Urgences	Patient	Personnel	Public
Zones : UHCD	X	X	X
Observations :			

Traitement architectural	
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur libre : 2,50 m mini	
Accès au local	Eclairage naturel
Gabarit d'accès : 120 cm	Accès lumière naturel : Obligatoire
Nbre de Vantail : 1 vantail	Type d'ouvrant : Menuiserie ouverture OB, à condamnation + Limiteur
Types de portes : Semi-Vitrée avec stores intégrés	Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Volet roulant ajouré / Motorisation avec commande depuis appel malade + commande en entrée de ch + GTB
Finitions : Protection chocs	
Caractéristiques de Revêtement	Sureté
Type de Sol : PVC	Contrôle d'accès : Bouton moleté int. / Serrure ext.
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe	Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non
Revêtement Mural : Peinture	Anti-intrusion / Agression : _
Protection Murale : Plaque de protection 30cm + protection tête de lit largeur 2m selon Tome 2	Exigences architecturales particulières
Plafond/Faux Plaf. : Dalles démontables 60x60	_

Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : TV, prise USB-C Tête de lit (recharge)	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 5	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 2	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 5		Type d'éclairage : Pièce 100 lux - Tête lit 200 - Lecture 200 - Appoint 1000 - Veille 5	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 en face du lit ; 1 côté fenêtre		Variateur (manuel) :	Détection :
Sonorisation : Non		-	-
Télévision : Oui			Interrupteur & Autres :
Nbre d'Appel malade : 2			Inter VV (entrée et tête de lit)
Type Appel malade : en tête de lit			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : _			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : 2		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 2		Localisation Prises 02 : en tête de lit	
Nbre de prises Air comprimé médical : 2		Localisation Prises Air comprimé médical : en tête de lit	
Nbre de prises Vide : 4		Localisation Prises Vide : en tête de lit	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			

Confort & ambiances	
Température hiver : 21°C	Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.
Rafraîchissement : Oui	Climatisation : Non
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2	Exigences particulières : _

Equipements mobiliers et biomédicaux	
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)	Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)
Placard mural	Support mural TV
Espace d'écriture selon Tome 2	

NOM DE LA FICHE : SANITAIRE DOUCHE DE CHAMBRE UHCD DOUBLABLE		Code fiche : URG203a	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Urgences	Patient	Personnel	Public
Zones : UHCD	X	X	X
Observations :			
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : 2,30 m mini			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 110 cm		Accès lumière naturel : Proscrit	
Nbre de Vantail : 1 vantail ou coulissante		Type d'ouvrant : sans objet	
Types de portes : adapté salle d'eau		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : sans objet	
Finitions : Protection chocs			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : PVC antidérapant étanche (système douche)		Contrôle d'accès : Bouton moleté	
Type de Plinthe : Relevé sol en plinthe		Vidéosurv. / Vidéo prot. : Non	
Revêtement Mural : revêtement mural PVC souple, lisse, soudés jusqu'au plafond (système douche)		Anti-intrusion / Agression : _	
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : faux plafond étanche , trappe d'accès si nécessaire		—	
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Encastré	Nbre de PC ménage : 0	Autres alimentations (spécifique) : sans objet	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 1	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : Proche plan vasque	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 0		Type d'éclairage : 200 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : _	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter SA
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 1			
Type Appel malade : tirette jusqu'au sol			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : 1x Douche / 1x Siphon de sol / 1x Vasque + plan vasque 1m minimum avec lumière porte-serviette / 1x WC suspendu sans bride avec lunette mais sans battant			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
—			
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Température été : Rafraîchissement -6°C/Text.	
Rafraîchissement : Oui		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Double flux - débit selon Tome 2		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
1x Barre de douche / 1x Barre de relevage / 1x Miroir / 2x Patère / 1x Siège de douche / 1x support papier toilettes		A définir	

NOM DE LA FICHE : GARAGE SMUR		Code fiche : URG402	
Informations générales		Occupation	
Pôle : Urgences	Patient	Personnel	Public
Zones : SAMU SMUR	-	X	-
Observations :	Prévoir zone de cartographie		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles			
Hauteur libre : Selon véhicules			
Accès au local		Eclairage naturel	
Gabarit d'accès : 300 cm mini		Accès lumière naturel : Souhaité	
Nbre de Vantail :		Type d'ouvrant : Fixe	
Types de portes : Portes automatiques sectionnelles avec oculus (ouverture sur télécommande) / Débattement vertical		Protection solaire / Occultation / Eblouissement : Protection solaire extérieure / Fixe ou manuelle	
Finitions : Protection contre les chocs par potelets			
Caractéristiques de Revêtement		Sureté	
Type de Sol : Résine		Contrôle d'accès : Badge pour accès piéton	
Type de Plinthe : Longrine béton		Vidéosurv. / Vidéoport. : Vidéoportection	
Revêtement Mural : Peinture		Anti-intrusion / Agression : Anti-intrusion	
Protection Murale : _		Exigences architecturales particulières	
Plafond/Faux Plaf. : Peinture			
Traitement technique			
Courants forts			
Type de distribution : Goulotte	Nbre de PC ménage : 1	Autres alimentations (spécifique) : 2 prises véhicules	
Nbre de PT (3PCN + 2PCO + 2RJ45) : 1	Nbre de PCN (hors PT, GTL et ménage) : 6	Localisation PCN (hors PT, GTL et ménage) : A répartir	
Nbre de GTL (4PCN + 2PCO + 2RJ45) : 0	Nbre de PCO (hors PT, GTL et ménage) : 0	Localisation PCO (hors PT, GTL et ménage) : _	
Prises en PC Médicales (hors PT, GTL et ménage) :		Groupe NF C 15-211 des PC médicales : A définir	
Courants faible		Eclairage Général	
Nbre de RJ45 (hors PT et GTL) : 2		Type d'éclairage : 200 lux	
Localisation RJ45 (hors PT et GTL) : 2 téléphones filaires	Variateur (manuel) :	Détection :	Interrupteur & Autres :
Sonorisation : Non	-	-	Inter VV
Télévision : Non			
Nbre d'Appel malade : 0			
Type Appel malade : _			
Autres (heure, alarmes...) : _			
Plomberie			
Equipements de plomberie à prévoir : Robinet de puisage			
Fluides médicaux			
Type de Lit ou Poste (1, 2 ou 3) : sans objet		Autres prises : _	
Nbre de prises 02 : 0		Localisation Prises 02 : _	
Nbre de prises Air comprimé médical : 0		Localisation Prises Air comprimé médical : _	
Nbre de prises Vide : 0		Localisation Prises Vide : _	
Exigences Techniques particulières complémentaires			
-			
Confort & ambiances			
Température hiver : 16°C		Température été : Non contrôlée	
Rafraichissement : Non		Climatisation : Non	
Renouvellement d'air : Extraction gaz d'échappement / Ventilation à déclenchement manuel		Exigences particulières : _	
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Equipements mobiliers et biomédicaux (compris dans le coût des travaux)		Equipements mobiliers et biomédicaux (NON compris dans le coût des travaux)	
-		A définir	