

ANNEXE 2

DESCRIPTIF DES OPERATIONS

Maintenance cuisson gaz et électrique

Annuelle

Contrôle d'étanchéité
Contrôle des fermetures des portes et couvercles
Contrôle des basculements de cuves, graissage vis et paliers
Contrôle des températures et programmations
Contrôle des résistances
Contrôle de l'étanchéité sur l'ensemble des canalisations gaz des appareils.
Contrôle du bon fonctionnement des organes de sécurité, thermostats et thermocouples de sécurités
Suppression des fuites éventuelles
Resserrage des connexions électriques
Nettoyage des brûleurs et réglage si nécessaire
Vérification, graissage et réglage des vannes gaz
Vérification générale du générateur vapeur, détartrage si nécessaire

Maintenance appareils de préparation

Annuelle

Contrôle de l'état général du matériel
Vérification des sécurités moteurs
Vérification des sécurités utilisateurs et réglage si nécessaire
Vérification des connexions électriques
Contrôle de l'état des couteaux, disques et accessoires
Vérification et graissage si nécessaire des guides et coulisseaux
Vérification de l'état mécanique du matériel

Maintenance laverie

Annuelle

Contrôle d'étanchéité sur les durites et taux d'usure
Contrôle des connexions électriques et resserrage
Contrôle des thermostats de régulation
Contrôle des organes de sécurité
Contrôle de la carrosserie
Contrôle des rideaux de séparation des zones
Contrôle de l'état d'entartrage de la machine et détartrage si nécessaire
Démontage et nettoyage des gicleurs lavage et rinçage
Contrôle du bon fonctionnement de l'adoucisseur et nettoyage cuve

Maintenance équipements frigorifiques

Semestrielle

Contrôle des prises de glaces éventuelles de l'évaporateur
Contrôle des ventilateurs (nettoyage des hélices et grilles avec produits anti-bactérien)
Contrôle du fonctionnement régulation
Contrôle des condenseurs et nettoyage à l'aide produit dégraissant puissant
Contrôle des évaporateurs et nettoyage avec produits anti-bactérien
Contrôle d'étanchéité sur les circuits
Contrôle des pressions si nécessaire
Contrôle des organes de sécurité
Contrôle des températures et essais des alarmes de température
Vérification de la tension et des intensités absorbées par les moteurs électriques, résistances, compresseurs

Remplacement du filtre (référence FILTROPURE 5000 ou équivalent) de la fontaine à eau réfrigérée