



Attention: Les points SSI sur bus SDI Existant (DO+DM) sont à conserver et à déplacer en fonction du nouvel agencement des locaux.
Les nouveaux points seront à intégrer dans ce bus.
Installation existante alarme incendie conservée

NOMBRE DE POINTS SSI SUR BUS SDI (NON EXHAUSTIF)	
R-3	50
R-2	39
R-1	44
RDC	45
TOTAL BATIMENT C	178

Enseignement

zone salles TP

LEGENDE ELECTRICITE	
COURANTS FORTS	COURANTS FAIBLES
Inter simple	Déconnecteur manuel
Inter simple double allumage	Alarme générale sélective
Inter va et vient	DS Diffuseur sonore alarme feu
Inter vv double allumage	FL Diffuseur visuel alarme feu
Inter simple à clef	CO Contact de porte
Commande gradable	CCF Clapet coupe feu asservi
Commande gradable double commande	TD Trappe désenfumage
Inter simple étanche	IAD Indicateur d'action à distance
Inter va et vient étanche	OP Détecteur optique
Inter Va et Vient lumineux	TVM Détecteur thermopileométrique
PC 2x10/16 A-T	
PC en hauteur	
PC 2x20A-T	Centrale PPMS
Boîtier 2x32 A-T	Déconnecteur manuel "PPMS"
PC 2x10/16 A-T étanche	Alarme sonore "PPMS"
PC 3P+N-T 32A	Alim Haut parleur (HP = hors lot)
PC 2x20A-T "Spécialisée"	Micro Prise micro
Alimentation diverse	TV Prise TV
Arrêt d'urgence	Haut parleur - Sonorisation
Commande VR / store	Alimentation diverse Bornes W-Li
Platine de commande d'éclairage	RJ45 Borne RJ45 (borne = hors lot)
LC2 Détecteur 140°	actuellement raccordées sur des prises
DET1 Détecteur de présence - Circulation	R145 provenant du
DET2 Détecteur de présence - petits locaux / sanitaires	VIDEO (R=2)
Détecteur Absence - présence - Luminosité	Alarme sonore scolaire
PA24 POINT D'ACCES (X= NOMBRE DE RJ, Y= NOMBRE DE PC)	Borne RJ45
A1 Luminaire tubulaire	S1 S2 R38 Bloc Autonome Eclairage de Sécurité
E1 Luminaire linéaire sur rail	Bloc Autonome Portatif Intervention
E10 Luminaire LED suspendue pour tableau	
J1 Luminaire étanche	

38 avenue Guy de Collonge - 69134 ECULLY

RESTRUCTURATION ET RENOVATION ENERGETIQUE
BATIMENT C DU CAMPUS DE LA METARE

23 rue Docteur Paul Michelon 42100 SAINT-ETIENNE

N° dossier :
2114

N° plan :
E02

PRO

R+2

ELECTRICITE
COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
Tranche 1 / Phase 0

Ech : 1/100

Bât C

Indice	Date	Rendu PRO	Plan Architecte (PRO) du 20/02/2026	suivi	dessin
A	02/03/2026			PG	

115 rue Tronchet
69006 LYON
Tél. : 04 78 17 39 09
Email : contact@strem.fr

11 rue Viala - 69003 LYON
Tél. : 04 28 38 35 30

1, rue du Docteur Fleury Pagnon 69627 VILLEURBANNE
tel. 04 78 53 00 84 - fax 04 72 35 90 42
Email : secretariat@dpistructure.com

1, rue Dr Fleury Pierre Pagnon - 69100 VILLEURBANNE
Tél. : 04 78 84 44 71
Email : cdt.denizou@denizou.fr

33 rue de la villette - 69003 LYON
Tél. : 06 61 30 27 56
Email : nicolas.doudelle@risk-control.fr

Architecte : **Meiosis Architecture**

DPI : **DIDIER PIERRON**

Economiste : **Denizou**

Bureau de contrôle: **RISK CONTROL**