

Annexe 1 – Description des Installations

LOT 1 - CHLVO

SITE DE CHALLANS

BATIMENTS : PRINCIPAL							
DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE	Qté	CARACTERISTIQUES	OBSERVATIONS	ANNEE INSTALLAT°	Date contrôle triennal
Centrale SSI ECS							Reception travaux en 2025
Tableau d'exploitation	SIEMENS	FC 20	2				
Tableau de report	SIEMENS	FT 20	21				
Détecteurs optiques	SIEMENS	FDO 221	680				
Détecteurs multicritères	SIEMENS	FDOOT 241-A3	240				
	SIEMENS	FDOOT 221	4				
	SIEMENS	FDOOT241-9	2				
Indicateurs d'action (environs)	SIEMENS						
Déclencheurs manuels	SIEMENS	FDM 225	27				
	SIEMENS	FDM 221	32				
Boite d'information	SIEMENS	FDCIO	1				
AES	SIEMENS	12V - 26Ah	4				
CMSI							
STT 20	SIEMENS	STT 20	1				
Module deporté	SIEMENS	MD 20	4				
		MD 30	2				
		MEA 20-48	78				
		MEA 20m - 48	17				
		MEA 20 AT	2				
		MEA 20i - 48	2				
		MEA 20i - 24	9				
		MEA 20a - 24	17				
AES	SIEMENS	12V - 12Ah	2				
	SIEMENS	12V - 17Ah	36				
	SIEMENS	12V - 18Ah	8				
	SIEMENS	12V - 38Ah	2				
COMPARTIMENTAGE		CCF	74				
		PCF	123				
DESENFUMAGE		Skydome asservies	7				
		Volet de désenfumage	113				
		Ouvrant de désenfumage	8				
		Moteur de désenfumage	25				
		Coffret de relayege	25				
NSA			12	4 ASC sur 3 niveaux			
Zone d'alarme			1				
Alarme Générale Sélective 24V	SIEMENS	DAGS 3000R	104				
Flash lumineux	SIEMENS	SOLISTA LX MUR	125				

BATIMENTS : BIOCHAUD							
DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE	Qté	CARACTERISTIQUES	OBSERVATIONS	ANNEE INSTALLAT°	Date contrôle triennal
Centrale SSI ECS							Réception travaux en 2025
Tableau d'exploitation	SIEMENS	FC2040	1				
Tableau de report	SIEMENS	FT 2011	4				
Détecteurs	SIEMENS	FDO221	33				
	SIEMENS	FDOOT241-A3	136				
Indicateurs d'action (environs)	SIEMENS		99				
Déclencheurs manuels	SIEMENS	FDM225	12				
	SIEMENS	FDM 221	4				
AES		12V - 12Ah	2				
		12V - 17Ah	6				
CMSI							
STT 30	SIEMENS	STT 30	1				
MODULE DEPORTE	SIEMENS	MEA 20 AT	1				
	SIEMENS	20i - 48	2				
COMPARTIMENTAGE		PCF	7				
NSA			6	2 ASC sur 3 niveaux			
Zone d'alarme			1				
Diffuseur Sonore	SIEMENS	SY/C/TL/CLs B	9				
Flash lumineux	SIEMENS	SOLISTA LX MUR ROUGE	30				

BATIMENTS : CUISINE - MAGASIN - LOCAUX TECHNIQUES							
DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE	Qté	CARACTERISTIQUES	OBSERVATIONS	ANNEE INSTALLAT°	Date contrôle triennal
Centrale SSI ECS							Reception travaux en 2025
Tableau d'exploitation	SIEMENS	FC2040	1				
Tableau de report	SIEMENS	FT 2011	3				
Détecteurs	SIEMENS	FDO221	51				
	SIEMENS	FDOOT 241 - A3	57				
	SIEMENS	FDOOT 241 - A	1				
	SIEMENS	FDT221	2				
Indicateurs d'action (environs)	SIEMENS						
Déclencheurs manuels	SIEMENS	FDM226	26				
Boite d'information	SIEMENS	FDSIO	1				
AES	SIEMENS	12V - 26 Ah	2				
	SIEMENS	12V - 12 Ah	4				
CMSI							
STT 10	SIEMENS	STT 10	1				
COMPARTIMENTAGE		PCF	1				
Zone d'alarme			1				
Diffuseur Sonore	SIEMENS	SY/C/TL/CLs B	14				
Flash lumineux	SIEMENS	SOLISTA LX MUR ROUGE	18				

BATIMENTS : SANTÉ MENTALE							
DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE	Qté	Caractéristiques	Observat°	Année installat°	Date contrôle triennal
Centrale SSI ECS							2023
Tableau d'exploitation	SIEMENS	FC2040	1				
Tableau de report	SIEMENS	FT2011	3				
Détecteurs	SIEMENS	FDO 221	45				
	SIEMENS	FDOOT 241-A3	207				
Indicateurs d'action (environs)	SIEMENS		83				
Déclencheurs manuels	SIEMENS	FDM 225	10				
AES	SIEMENS	12V - 12Ah	4				
	SIEMENS	12V - 26Ah	8				
CMSI							
STT 11	SIEMENS	STT 20	1				
COMPARTIMENTAGE		CCF	3				
		PCF	50				
DESENFUMAGE		Skydome asservies	2				
		Volet de désenfumage	32				
		Ouvrant de désenfumage	13				
		Moteur de désenfumage	4				
		Coffret de relaye	4				
NSA			4	2 ASC sur 2 niveaux			
Zone d'alarme			1				
Alarme Générale Sélective 48V		AGS48	29				
Diffuseur sonore		DAGS3000R	5				
Flash lumineux		SOLISTA LX	8				

BATIMENT : RESIDENCE DU GUY							
DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE	Qté	Caractéristiques	Observat°	Année installat°	Date contrôle triennal
Centrale SSI ECS							2023
Tableau d'exploitation	SIEMENS	FC 2040	1				
Tableau de report	SIEMENS	FT 2011	3				
Détecteurs	SIEMENS	FDO221	136				
	SIEMENS	FDOOT 241 - A9 Op	50				
	SIEMENS	FDOOT 241 - A9 Th	5				
Indicateurs d'action (environs)	SIEMENS		56				
Boite d'information	SIEMENS		1				
Déclencheurs manuels	SIEMENS	FDM 225	15				
AES	SIEMENS	12V - 12Ah	1				
		12V - 17Ah	6				
CMSI							
	SIEMENS	STT 20	1				
COMPARTIMENTAGE		PCF	15				
Zone d'alarme			1				
Alarme Générale Sélective		DAGS3000R	6				
Flash lumineux		SOLISTA	5				
Diffuseur sonore + flash		SONOS	8				
Diffuseur sonore + flash		ROLPL - SOLISTA	3				

BATIMENT : EHPAD AQUARELLE							
DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE	Qté	Caractéristiques	Observat°	Année installat°	Date contrôle triennal
Centrale SSI ECS						2008	2024
Tableau d'exploitation	SIEMENS	CI1142	1				
Tableau de report	SIEMENS	B3Q580	6				
DéTECTEURS optiques	SIEMENS	FDO221	343				
	SIEMENS	FDOOT 241-9	5				
Indicateurs d'action (environs)	SIEMENS		345				
Déclencheurs manuels	SIEMENS	FDM221	41				
AES	SIEMENS	12V - 12Ah	4				
	SIEMENS	12V - 17Ah	20				
	SIEMENS	12V - 26Ah	2				
CMSI							
	SIEMENS	STT 20	1				
COMPARTIMENTAGE	CCF		30				
	PCF		74				
DESENFUMAGE	Volet de désenfumage		46				
	Ouvrant de désenfumage		18				
	Moteur de désenfumage		13				
	Coffret de relayge		13				
NSA			4				
Zone d'alarme			1				
Alarme Générale Sélective 24V		AGS48	29				
diffuseur sonore 90dB		DIF48	4				

BATIMENT : SYMPHONIE							
DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE	Qté	Caractéristiques	Observat°	Année installat°	Date contrôle triennal
Centrale SSI ECS							2024
Tableau d'exploitation	DEF	FORTE S	1				
Tableau de report	DEF	ALTRA +	8				
Détecteurs optiques	DEF	OAO	457				
Détecteurs multicritères	DEF	ORION +	6				
Indicateurs d’action (environs)	DEF		194				
Déclencheurs manuels	DEF	DMOA	28				
AES	DEF	12V - 12Ah	8				
		12V - 17Ah	8				
		12V - 24Ah	8				
CMSI							
	DEF	ANTARES 4	1				
COMPARTIMENTAGE	CCF		46				
	PCF		99				
DESENFUMAGE	Volet de désenfumage		19				
	Moteur de désenfumage		22				
	Coffret de relayage		22				
	Ouvrant de désenfumage		20				
	Skydome asservis		2				
NSA			13				
Zone d'alarme			1				
Alarme Générale Sélective		AVS2000-SIP	35				
Autre		AVS2000-90dB	3				

BATIMENT : EHPAD ARC EN CIEL + IFAS							
DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE	Qté	Caractéristiques	Observat°	Année installat°	Date contrôle triennal
Centrale SSI ECS							Reception des travaux en 2024
Tableau d'exploitation	CHUBB	INFLUENCE - I	1				
Tableau de report	CHUBB	INNOVA - TRE	5				
Détecteurs optiques	CHUBB	I SCAN+ O	224				
	CHUBB	I SCAN + TV	3				
Indicateurs d’action (environs)	CHUBB	IA 2000 / IA 013	152				
Déclencheurs manuels	CHUBB	DM -MCP5A	27				
AES							
CMSI							
	CHUBB	INFLUENCE - S	1				
Module Déporté 8 voies	CHUBB	SAT C 8 VOIES	10				
Module Déporté 8 relais	CHUBB	SAT C 8 RELAIS	2				
Compartimentage	PCF		36				
DESENFUMAGE	Volet de désenfumage		30				
	Moteur de désenfumage		5				
	Coffret de relayage		5				
	Volet Tunenel		2				
NSA			6	2 Asc sur 3 niveaux			
Zone d'alarme			1				
Alarme Générale Sélective		DAGS BZ 1L	26				
Diffuseur Sonore non autonome		DS ROLP AB	4				
Diffuseur Sonore et visuel		DS ROLP VAD	9				
Diffuseur Visuel alarme feu		DVAF Solista LX	29				

BATIMENT : CENTRE DE CURE MEDICAL							
DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE	Qté	Caractéristiques	Observat°	Année installat°	Date contrôle triennal
Centrale SSI ECS							2024
Tableau d'exploitation	SIEMENS	FC2020	1				
Tableau de report	SIEMENS	FT2011	3				
DéTECTEURS	SIEMENS	FDO221	41				
	SIEMENS	FDOOT241-A3	129				
	SIEMENS	FDOOT221	7				
	SIEMENS	FDT221	2				
Indicateurs d'action (environs)	SIEMENS		170				
Déclencheurs manuels	SIEMENS	FDM225	14				
AES	SIEMENS	12V - 12Ah	8				
	SIEMENS	12V - 17Ah	8				
CMSI							
	SIEMENS	STT 20	1				
COMPARTIMENTAGE	PCF		16				
DESENFUMAGE	Volet de désenfumage		12				
	Ouvrant de désenfumage		6				
	Moteur de désenfumage		3				
	Coffret de relayage		3				
NSA			6	2 ASC sur 3 niveaux			
Zone d'alarme			1				
Alarme Générale Sélective		DAGS3000RL	21				
Diffuseur sonore classe B		SY/C/T/ClS B/10-60V	3				
Flash lumineux		Solista	7				

SAINT GILLES CROIX DE VIE

BATIMENT : SAINT GILLES CROIX DE VIE							
DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE	Qté	Caractéristiques	Observat°	Année installat°	Date contrôle triennal
Centrale SSI ECS							2024
Tableau d'exploitation	DEF	FORTE 360	2				
Tableau de report	DEF	ALTRA +	9				
DéTECTEURS optiques	DEF	OA0	628				
	DEF	ORION+	70				
	DEF	OAT	5				
Indicateurs d'action (environs)	DEF		600				
Déclencheurs manuels	DEF	DMOA	56				
AES	DEF	12V - 12Ah	4				
	DEF	12V - 17Ah	8				
	DEF	12V - 24Ah	2				
	DEF	12V - 38Ah	4				
CMSI							
	DEF	ANTARES 4	2				
COMPARTIMENTAGE	CCF		1				
	PCF		62				
DESENFUMAGE	Volet de désenfumage		79				
	Moteur de désenfumage		23				
	Coffret de relayage		23				
	Ouvrant de désenfumage		4				
	Skydome asservis		2				
NSA			8	2 ASC sur 3 niveaux + 1ASC sur 2 niveaux			
Zone d'alarme			1				
Alarme Générale Sélective		AVS2000-SIP	89				
Diffuseur lumineux		radiance	24				

Annexe 1 – Description des Installations

LOT 1 -CH DE NOIRMOUTIERS

Hopital Local							
DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE	Qté	Caractéristiques	Observat°	Année installat°	Date contrôle triennal
Centrale SSI ECS	DEF	CASSIOPE FORTE S	1			2013/ migration Lila, Mimosas et Beaurepaire en 2022	2022
AES centrale			2	Batteries 12V 17Ah	2019		
Tableau de report	DEF	ALTRA +	11				
Détecteurs optiques	DEF	SOA	25				
Détecteurs thermovélocimétriques	DEF	OAT	4		Cuisines		
Détecteurs optiques	DEF	OAO	401				
Module localisation aspirant	DEF		4				
Multiponctuel	DEF		5				
Détecteurs multicritères doubles	DEF	ORION	47				
Module entrée commandable	DEF		2				
Indicateurs d'action (environs)			395				
Déclencheurs manuels	DEF	DMOA	34				
Réseau multiponctuel	DEF	PHENIX	5				
AES PHENIX	SLAT	AU424A2	4	Batterie12V 12AH	2019		
AES IA		24V 4A	2	Batteries 12V17Ah	2019		
Alimentation ED4L	SLAT	48V 2A	4	Batteries 12V 12Ah	2019		
Alimentation PCF Mimo/Lila/Beau	SLAT	48V8A	4	Batteries 12V 24Ah	2019		
CMSI	DEF	ANTARES 4	1				
AES Antares 4			2	12V 17Ah	2019		
Modules	DEF	ED4L	18				
Modules	DEF	ED4R	3				
Diffuseurs sonores	DEF	AGS	8				
Coffret de commande CO2			6				
DESENFUMAGE Volets			12				
DESENFUMAGE Ouvrants			4				
DESENFUMAGE Coffrets de relaying			5				
TOURELLE Extracteur			5				
Exutoire de fumés téléco			1				
COMPARTIMENTAGE Portes CF			6	DAS			
Clapets coupe-feu télécommandés			2				
COMPARTIMENTAGE Portes CF			29		Mimosas, Lilas et Beaurepaire		
DESENFUMAGE Soufflage et ouverture IS			5		Mimosas et Lilas et beaurepaire		
IS automatique			2	Sas 2 portes auto	Sert au désenfumage		
NSA							
ZONE ALARME			1		Général établissement		
TOURELLE Extracteur			5				
Exutoire de fumés téléco			1				
COMPARTIMENTAGE Portes CF			6	DAS			
Clapets coupe-feu télécommandés			2				
IS automatique			2	Sas 2 portes auto	Sert au désenfumage		
NSA							
ZONE ALARME			1		Général établissement		