

Annexe 1 – Description des Installations

LOT 2 -EPSMS et EHPAD de BOUIN

EHPAD La Reynerie

DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE	Qté	Caractéristiques	Observat°	Année installat°	Date contrôle triennal
Centrale SSI ECS	ESSER		1				mai-23
Tableau d'exploitation	ESSER	FLEX-ES	1			01/06/2025	
Batterie interne à l'ECS	ESSER		2	12v 24Ah		01/06/2025	
Tableau de report	ESSER	LCD 3100	6				
Détecteurs optiques	ESSER	O	41			dont 32 installés entre 2010 et 2014.	
Détecteurs multicritères	ESSER	OT BLUE	342			dont 339 installés entre 2010 et 2014.	
Détecteurs thermovélocimétrique	ESSER	TD	19			installés entre 2010 et 2014.	
Indicateurs d'action (environs)	ESSER		202				
Déclencheurs manuels	ESSER	IQ8MCP	52				
CMSI	ESSER	CMSI 8000	1				
Modules électroniques déportés DAS	ESSER		25				
Diffuseurs sonores AGS	ESSER	AGS48	39				
Diffuseurs sonores		Symphonie	8			01/06/2025	
Sirène	FAVERT	DIF48	2				
Diffuseurs lumineux			4	dans VTP désenfumage		01/06/2025	
AES	SLAT		1			01/06/2025	
Batterie de l'AES			4	12V 38Ah		01/06/2025	
DESENFUMAGE volet et ouvrant	PANOL		76	58 volets et 18 ouvrants			
Extracteur tourelles			10			8 installées entre 2010 et 2014. Deux installées en 2025.	
Coffret de relayage			10	implantés dans tourelles			
Extracteur dans VTP désenfumage			7			01/06/2025	
Coffret de relayage			7	placard c.relayage Echallons		01/06/2025	
COMPARTIMENTAGE Portes CF			44				
Clapets coupe-feu	ALDES		19	motorisés		2010-2014	
IS			20				
NSA			2				
Arrêt ventilation			2	CTA et hotte cuisine			
Report alarme incendie dect			1				

EPSMS La Madeleine

DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE	Qté	Caractéristiques	Observat°	Année installat°	Date contrôle triennal
Centrale SSI ECS	SIEMENS		1				sept-25
Tableau d'exploitation	SIEMENS	FS2040	1				
Tableau de report ECS	SIEMENS	FT2011	8				
Détecteurs optiques	SIEMENS	FDO221	286				
Détecteurs thermovélocimétrique	SIEMENS	FDT221	6				
Indicateurs d'action (environs)	SIEMENS		97				
Déclencheurs manuels	SIEMENS	FDM225	27				
CMSI	SIEMENS	STT20	1				
Tableau de report CMSI	SIEMENS	FT1001F1	8				
Modules électroniques déportés DAS	SIEMENS	MEA20S	35				
Diffuseurs sonores AGS	SIEMENS	DAGS3000R	28				
Sirène	SIEMENS		2				
AES 1 et 2 (centrale sécu).	SLAT	48V 4A	2	4 batteries 12V 17Ah	batteries AES2 changées en 02/2026.	entre 2012 et 2013	
AES 3 (CMSI et report).	SLAT	24V 4A	1	2 batteries 12V 12Ah			
Batterie pour ECS			2	12V 26Ah			
Batterie pour CMSI			2	12V 12Ah			
DESENFUMAGE volet et ouvrant			47				
DESENFUMAGE exutoire			28	skidomes télécommandés			
Coffret de désenfumage sparklet CO2			23				
COMPARTIMENTAGE Portes CF			57				
Clapets coupe-feu	PANOL		33				
IS			4	dont porte auto			
NSA			1				
Arrêt ventilation			2	CTA Champs et Forum			
Report alarme incendie dect			1				