SAFARI

Poste C3601-RM6

GE

L : 5m
U1000 R2V 4x1x150 + 35

Coffret Extérieur Inverseur

TGBT SAFARI

Distribution

L : 10 m
U1000 R2V 4x1x150 + 35

L : 5m
NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x50mm²

20kV 4% 250kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste C3601

L : 3700 m
Ligne enterré existante à recâbler sur C2601

Poste C4724

20kV 4% 100kVA Dyn11 410V

GE MOBILE

Coffret Extérieur Inverseur

TGBT C4724

Distribution

L : 1080 m
Ligne enterré existante à recâbler sur C2601

L : 800 m
Ligne enterré existante C4724<>C4735

Poste C4735

20kV 4% 100kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste C4735

GE MOBILE

Coffret Extérieur Inverseur Manuel

TGBT C4735

Distribution

CETID

Poste C4037-RM6

Jonction câble papier

L : 5m
NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x50mm²

20kV 4% 100kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste C4037 ; CTBIFT/CETID

A déposer

Poste aérien C4710

3kVA 20kV Dyn11 410V

TR1 - Poste C4710

TGBT C4710

Distribution

A déposer

Poste aérien C4716

20kV 4% 50kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste C4716

TGBT C4716

Distribution

Poste C2601 - SM6

L : 5m
NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x50mm²

20kV 4% 100kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste C2601 ; Poste L

L : 1600m
NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x95mm²

L : 4000m
NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x95mm²

L : 1080 m
Ligne enterré existante vers C4724 à récupérer et recâbler

L : 2000 m
NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x95mm²

L : 1000m
NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x95mm²

MARCO - PCCT

Poste C2022 - RM6

L : 5m
NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x50mm²

20kV 4% 160kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste C2022 ; PCCT-MARCO

L : 4300m
NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x95mm²

L : 1000m
NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x95mm²

L : 4000m
NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x95mm²

Hébergement

Poste C1076

20kV 4% 250kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste C1076

GE MOBILE

Coffret Extérieur Inverseur Manuel

TGBT C1076

Distribution

RAS

Garage

Poste C1670

20kV 4% 250kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste C1670

GE MOBILE

Coffret Extérieur Inverseur Manuel

TGBT C1670

Distribution

Pompier

Poste C1738

20kV 4% 250kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste C1738

GE MOBILE

Coffret Extérieur Inverseur Manuel

TGBT C1738

Distribution

Château d'eau

Poste C1705

20kV 4% 250kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste C1705

TGBT C1705

Ligne enterré NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x95mm²

Poste C4737

20kV 4% 100kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste C4737

GE MOBILE

Coffret Extérieur Inverseur Manuel

TGBT C4737

Distribution

Ligne enterré NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x95mm²

Poste C4742

20kV 4% 315kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste C4742

GE MOBILE

Coffret Extérieur Inverseur Manuel

TGBT C4742

Distribution

Ligne enterré NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x95mm²

Poste C4750

20kV 4% 50kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste C4750

TGBT C4750

Distribution

Ligne enterré NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x95mm²

Poste LADA

20kV 4% 250kVA Dyn11 410V

TR1 - Poste LADA

GE MOBILE

Coffret Extérieur Inverseur Manuel

TGBT LADA

Distribution

NF C33-226 12/20kV Alu 3x1x95mm²

Poste de livraison - C1607

Zone partie "livraison " (C13100)

Zone partie "production" (C13200) (SF6 AIRSET)

Verrouillage mécanique — Pêne sorti de libre — Pêne sorti de absente — Pêne rentré (de prisonnier) — Panneau ou porte

(1) à confirmer par ERDF

DIFFUSION RESTREINTE

Non Communicable Hors MINARM

	lignes enterrées existante NFC 33-226 Al 3x95mm² 12/20 kV
	Lignes enterrées phase 3 NFC 33-226 Al 3x95mm² 12/20 kV
	Lignes enterrées NFC 33-226 Al 3x95mm² 12/20 kV
Symbole	Désignation

LÉGENDE

MINISTÈRE DES ARMÉES
Liberté
Egalité
Fraternité

SGA
Secrétariat général pour l'administration

467386-CAPTIEUX (40)
_CTC_Mise en conformité
du réseau HT(phase 3)

Synoptique réseaux

SID

Unité du Service d'Infrastructure de la Défense de Mont de Marsan

BASE AERIENNE 118
1061 avenue Colonel Rozanof
40118 MONT DE MARSAN

TELEPHONE 05.58.46.76.00
TELECOPIE 05.53.07.42.01

LCL BOURRAS-CHARDINE
chef de l'USID
de Mont de Marsan

Stade Etude

Ind.	Date	Modifications	Chargé d'études	Dessinateur
0	16/01/2026	version initiale	KOU GALLIMATIN	SGT ROHMER

CONCEPTION

MAITRISE D'OEUVRE
SID Mont de Marsan
1061 Avenue Colonel Rozanoff
40118 Mont de Marsan

Nom du fichier : *EL03*

Fichiers associés :

Date de 1ère diffusion : **16/01/2026**

Chargé d'affaires : KOU GALLIMATIN

Dessiné par : Modifié par : SGT ROHMER Swen

Numéro d'opération :

N° Ordre : Ordre

Architecte :

Echelle : S.O

IDENTIFICATION DE LA FICHE

N° OPERATION	REFERENCE DU COMPOSANT	TYPE PLAN	INDICE
			- 0