

		Besoins de climatisation (kW)	Climatisation pièce				
			Surface (m²)	Volume (m³)	Global	Sensible	Latent
Type		Global			103,21	92,54	10,66
K7	135	R0 salle à manger commune 135	52,40	173,00	4,99	4,34	0,65
K7	100	R0 salle pause 100	15,80	52,20	1,68	1,49	0,19
K7	180	R0 repos activités familles	25,20	83,30	3,47	3,19	0,29
K7	184	R0 bureau intervenant	14,30	47,10	1,34	1,24	0,10
VC	182	R0 activités 1	20,40	67,40	3,02	2,84	0,19
VC	181	R0 activités	19,90	65,60	2,78	2,59	0,19
VC	189	R0 salle polyculturelle	25,20	83,20	2,09	1,90	0,19
K7	192	R0 bureau inf	12,60	41,70	0,87	0,77	0,10
VC	191	R0 salle kiné	31,20	102,90	3,51	3,32	0,19
VC	190	R0 snoezelen	21,10	69,60	1,62	1,48	0,14
K7	186	R0 consult ADJ 1	14,60	48,10	1,14	1,05	0,10
K7	185	R0 bureau psycho	14,70	48,40	1,23	1,14	0,10
K7	188	R0 bureau médecin	15,30	50,50	1,26	1,16	0,10
K7	187	R0 consult ADJ	14,40	47,70	1,22	1,12	0,10
K7	136	R0 salle à manger commune 136	52,50	173,20	3,49	2,84	0,65
K7	177	R0 espace repas cuisine	40,60	133,90	2,58	2,20	0,38
K7	147	R0 salle soins 147	30,30	99,90	1,84	1,74	0,10
K7	150-151	R0 salle multimédia activites ateliers	91,00	300,50	6,84	6,08	0,76
K7	171	R0 locaux tiers lieux ADJ	40,90	135,10	3,59	3,20	0,38
K7	170	R0 locaux tiers lieux ADJ 1	41,00	135,30	3,44	3,06	0,38
K7	169	R0 locaux tiers lieux ADJ 2	40,70	134,40	2,88	2,50	0,38
VC	152	R0 atelier cuisine	40,70	134,20	3,22	2,83	0,38
K7	1234	R1 salle à manger commune 1234	101,06	312,10	8,24	6,92	1,32
K7	1200	R1 salle de soins 1200	30,90	92,60	2,10	2,00	0,10
K7	1345	R1 salle de soins 1345	30,60	91,80	1,75	1,65	0,10
K7	1344	R1 salle pause 1344	25,10	75,40	1,63	1,44	0,19
K7	1334	R1 salle à manger commune 1334	104,10	312,30	9,82	8,50	1,32
K7	1243	R1 salle pause 1243	26,40	79,20	1,58	1,39	0,19
K7	1300	R1 b infirmier	13,00	39,10	1,05	0,95	0,09