

CFO 002_4 Identification des TGBT - TGO – TGS Version 1.0 du 07/02/2025

TGB1_ (Nota : Le principe est identique pour les TGO et les TGS en remplaçant TGB par TGO ou TGS)																						
TGB11	TGB12					TGB13				TGB14	TGB15				TGB16	Etc...						
Gaine latérale avec appareillage modulaire sur rail	A	Q__A1 Disjoncteur général			Gaine latérale avec barres	A	Rail modulaire			Gaine latérale vide	A	Q__A1 Départ 1	Q__A2 Départ 2	Q__A3 Départ 3	Gaine latérale avec rail sans appareillage modulaire	A	...					
						B	Rail modulaire				B	Q__B1 Départ 4	Q__B2 Départ 5	Q__B3 Départ 6		B				...	...	...
						C	Rail modulaire				C	Rail modulaire				C				...	...	...
	B	Q__B1 Départ 1	Q__B2 Départ 2	Q__B3 Départ 3		D	Q__D1 Départ 1	Q__D2 Départ 2	Q__D3 Départ 3		D	Rail modulaire				D	...	...	...			
	C	Q__C1 Départ 4	Q__C2 Départ 5	Q__C3 Départ 6		E	Q__E1 Départ 4	Q__E2 Départ 5	Q__E3 Départ 6		E	Q__D1 Socle libre	Q__D2 Disj. Libre	Q__D3 Départ 7		E	...					
	D	Q__D1 Socle libre	Q__D2 Disj. Libre	Q__D3 Départ 7		F	Q__F1 Socle libre	Q__F2 Disj. Libre	Q__F3 Départ 7		F	Etc...	...	...		F	...	...	...			
	E	Etc...	...	...		G	Etc...	...	...		G	Rail modulaire				G	...					
	E	Etc...	...	...																		

- L'identification doit être réalisée :
- A l'extérieur du TG, sur les plastrons et visible lorsqu'elles sont fermées,
 - A l'intérieur du TG, sur les rails de support de l'appareillage lorsque les portes sont ouvertes.
 - Pour les rails équipés ou non d'appareillage modulaire (dans les cellules et les gaines latérales) le principe est identique aux rails d'un TD_ ou AD_ (Voir CFO 002_3 Identification des Tableaux et Armoires),
 - Les gaines latérales avec un jeu de barre ne sont pas à identifier.