

Bilan aéraulique pièce par pièce

Projet : UIOSS37
 Num Projet : 21-061
 PHASE : DCE
 Version : V1
 date : 08/09/2025

Le bilan aéraulique est fourni à titre indicatif, l'entrepreneur s'engage à réaliser la note de calcul en phase EXE

Données général							Ventilation							
ID INTERNE ALTEREA	Désignation Espace	NIVEAU	Occupation	Nb Pers Foisson. (0,7)	Hypothèse de débit de ventilation	Vol/h	Soufflage	Transfert	Extraction	Régulation débit CO2 / Prés.	N° CAISSON SOUFFLAGE	N° CAISSON EXTRACTION (si différent de soufflage)	COLONNE AS	Colonne AE
R+9														
R901	Open-Space 10p.	R+9	10	7	30		210		210		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R902	Bureau 2p.	R+9	2	2	25		50		50		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R903	Bureau 2p.	R+9	2	2	25		50		50		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R904	Bureau 2p.	R+9	2	2	25		50		50		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R905	Bureau 2p.	R+9	2	2	25		50		50		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R906	Open-Space 11p.	R+9	11	8	25		200		200		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R907	Bureau 1p.	R+9	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R908	Bureau 1p.	R+9	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R909	Open-Space 14p.	R+9	14	10	25		250		250		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R910	Bureau 2p.	R+9	2	2	25		50		50		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R911	Open-Space 13p.	R+9	13	10	25		250		250		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R913	Bureau 1p.	R+9	1	1	25		25		25		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R914	Open-Space 12p.	R+9	12	9	25		225		225		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R915	Bureau 1p.	R+9	1	1	25		25		25		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R916	Open-Space 11p.	R+9	11	8	25		200		200		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R917	Bureau 2p.	R+9	2	2	25		50		50		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R918	Bureau 4p.	R+9	4	3	25		75		75		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R912	SdR 11p.	R+9	11	11	30		330		330	Présence	CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R920	SdR 16p.	R+9	16	16	30		480		480	Présence	CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R919	Archives	R+9				1	30		30		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
	WC PMR	R+9					45		45		CTA SUD-O	Caisson SUD-S SF	SO	Autre
	WC1	R+9					180		180		CTA SUD-E	Caisson SUD-S SF	SE	Autre
	WC2	R+9					110		110		CTA SUD-O	Caisson SUD-N SF	SO	Autre
	LT	R+9					30		30		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
	Circulation SUD-O	R+9												
	Circulation SUD-E	R+9												
	Circulation NORD-O	R+9												
	Circulation NORD-E	R+9												
R+8														
R801	Open-Space 8p.	R+8	8	6	30		180		180		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R802	Bureau 1p.	R+8	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R803	Bureau 2p.	R+8	2	2	25		50		50		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R804	Open-Space 8p.	R+8	8	6	25		150		150		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R805	Bureau 1p.	R+8	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R806	Bureau 1p.	R+8	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R807	Bureau 1p.	R+8	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R808	Open-Space 8p.	R+8	8	6	30		180		180		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R809	Bureau 1p.	R+8	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R810	Bureau 2p.	R+8	2	2	25		50		50		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R811	Bureau 4p.	R+8	4	3	25		75		75		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R812	Open-Space 6p.	R+8	6	5	25		125		125		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R814	Bureau 2p.	R+8	2	2	25		50		50		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R815	Bureau 4p.	R+8	4	3	25		75		75		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R816	Bureau 2p.	R+8	2	2	25		50		50		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R817	Bureau 2p.	R+8	2	2	25		50		50		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R818	Bureau 1p.	R+8	1	1	25		25		25		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R819	Bureau 2p.	R+8	2	2	25		50		50		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R820	Bureau 1p.	R+8	1	1	25		25		25		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R821	Bureau 4p.	R+8	4	3	25		75		75		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R822	Bureau 4p.	R+8	4	3	25		75		75		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R823	Bureau 2p.	R+8	2	2	25		50		50		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R824	Bureau 1p.	R+8	1	1	25		25		25		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R826	Bureau 1p.	R+8	1	1	25		25		25		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R825	SdR 17p.	R+8	17	17	30		510		510	Présence	CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R813	Archives 1	R+8		0		1	30		30		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R827	Archives 2	R+8				1	30		30		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R828	Archives 3	R+8				1	30		30		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
	WC1	R+8					60		60		CTA SUD-O	Caisson SUD-S SF	SO	Autre
	WC2	R+8					45		45		CTA SUD-E	Caisson SUD-S SF	SE	Autre
	WC3	R+8					75		75		CTA SUD-O	Caisson SUD-N SF	SO	Autre
	WC4	R+8					135		135		CTA SUD-E	Caisson SUD-N SF	SE	Autre
	LT1	R+8					30		30		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
	LT2	R+8					30		30		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
	Kitchenette	R+8					90		90		CTA NORD-O	Caisson NORD SF	NO	Autre
	Circulation SUD-O	R+8												
	Circulation SUD-E	R+8												
	Circulation NORD-O	R+8												
	Circulation NORD-E	R+8												
R+7														
R702	Bureau 3p.	R+7	3	3	25		75		75		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R703	Bureau 1p.	R+7	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R704	Bureau 3p.	R+7	3	3	25		75		75		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R705	Bureau 2p.	R+7	2	2	25		50		50		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R706	Bureau 2p.	R+7	2	2	25		50		50		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R708	Bureau 1p.	R+7	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R709	Bureau 1p.	R+7	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R710	Bureau 2p.	R+7	2	2	25		50		50		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R711	Bureau 1p.	R+7	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R712	Open-Space 14p.	R+7	14	10	25		250		250		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R713	Open-Space 12p.	R+7	12	9	25		225		225		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R714	Bureau 1p.	R+7	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R716	Bureau 2p.	R+7	2	2	25		50		50		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R717	Bureau 2p.	R+7	2	2	25		50		50		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R718	Bureau 1p.	R+7	1	1	25		25		25		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R719	Bureau 1p.	R+7	1	1	25		25		25		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R720	Bureau 2p.	R+7	2	2	25		50		50		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R721	Bureau 1p.	R+7	1	1	25		25		25		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R722	Bureau 1p.	R+7	1	1	25		25		25		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R723	Bureau 1p.	R+7	1	1	25		25		25		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R724	Bureau 1p.	R+7	1	1	25		25		25		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R726	Bureau 1p.	R+7	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R701	SdR 7p.	R+7	7	7	30		210		210	Présence	CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R707	SdR 10p.	R+7	10	10	30		300		300	Présence	CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R725	SdR 20p.	R+7	20	20	30		600		600	Présence	CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
	WC PMR1	R+7					95		95		CTA SUD-O	Caisson SUD-S SF	SO	Autre
	WC PMR2	R+7					130		130		CTA SUD-E	Caisson SUD-S SF	SE	Autre
	WC1	R+7					45		45		CTA NORD-O	Caisson NORD SF	NO	Autre
	WC1	R+7					45		45		CTA NORD-O	Caisson NORD SF	NO	Autre
	WC PMR1	R+7					0							

ID INTERNE ALTEREA	Désignation Espace	NIVEAU	Occupation	Nb Pers Foison. (0,7)	Hypothèse de débit de ventilation	Vol/h	Soufflage	Transfert	Extraction	Régulation débit CO2 / Prés.	N° CAISSON SOUFFLAGE	N° CAISSON EXTRACTION (si différent de soufflage)	COLONNE AS	Colonne AE
	WC PMR2	R+7					0							
	Archives	R+7				1	30		30		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R715	Local Info.	R+7					90		90		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
	LT1	R+7					30		30		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
	Reprographie	R+7					30		30		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
	Circulation SUD-O	R+7										CTA SUD-O		SO
	Circulation SUD-E	R+7										CTA SUD-E		SE
	Circulation NORD-O	R+7										CTA NORD-O		NO
	Circulation NORD-E	R+7										CTA NORD-E		NE
R+6														
R601	Bureau 1p.	R+6	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R602	Bureau 1p.	R+6	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R603	Bureau 2p.	R+6	2	2	25		50		50		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R604	Bureau 1p.	R+6	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R605	Open-Space 6p.	R+6	6	5	25		125		125		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R606	Bureau 1p.	R+6	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R607	Bureau 3p.	R+6	3	3	25		75		75		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R608	Bureau 3p.	R+6	3	3	25		75		75		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R609	Open-Space 20p.	R+6	20	14	30		420		420		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R610	Bureau 2p.	R+6	2	2	25		50		50		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R611	Open-Space 9p.	R+6	9	7	25		175		175		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R613	Bureau 1p.	R+6	1	1	25		25		25		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R614	Open-Space 6p.	R+6	6	5	25		125		125		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R615	Bureau 1p.	R+6	1	1	25		25		25		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R616	Open-Space 15p.	R+6	15	11	25		275		275		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R617	Bureau 1p.	R+6	1	1	25		25		25		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R618	Bureau 2p.	R+6	2	2	25		50		50		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R619	Bureau 1p.	R+6	1	1	25		25		25		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R620	SdR 14p.	R+6	14	14	30		420		420	Présence	CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R612	Salle de Pause	R+6	6	5	25		125		125		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R621	Stockage	R+6					30		30		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
	WC PMR1	R+6					60		60		CTA SUD-O	Caisson SUD-5 SF	SO	Autre
	WC PMR2	R+6					100		100		CTA SUD-E	Caisson SUD-5 SF	SE	Autre
	WC1	R+6					55		55		CTA NORD-O	Caisson NORD SF	NO	Autre
	WC2	R+6					110		110		CTA NORD-E	Caisson NORD SF	NE	Autre
R622	Local CE	R+6					60		60		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
	Kitchenette	R+6					90		90		CTA NORD-O	Caisson NORD SF	NO	Autre
	Circulation SUD-O	R+6										CTA SUD-O		SO
	Circulation SUD-E	R+6										CTA SUD-E		SE
	Circulation NORD-O	R+6										CTA NORD-O		NO
	Circulation NORD-E	R+6										CTA NORD-E		NE
R+5														
R501	Bureau 2p.	R+5	2	2	25		50		50		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R502	Bureau 3p.	R+5	3	3	25		75		75		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R503	Bureau 1p.	R+5	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R504	Bureau 1p.	R+5	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R505	Bureau 1p.	R+5	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R506	Bureau 1p.	R+5	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R507	Bureau 1p.	R+5	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R508	Bureau 1p.	R+5	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R509	Bureau 3p.	R+5	3	3	25		75		75		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R510	Bureau 2p.	R+5	2	2	25		50		50		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R511	Bureau 2p.	R+5	2	2	25		50		50		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R512	Bureau 2p.	R+5	2	2	25		50		50		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R514	Bureau 1p.	R+5	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R515	Bureau 4p.	R+5	4	3	25		75		75		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R516	Open-Space 16p.	R+5	16	12	25		300		300		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R517	Bureau 4p.	R+5	4	3	25		75		75		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R518	Open-Space 6p.	R+5	6	5	25		125		125		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R519	Bureau 1p.	R+5	1	1	25		25		25		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R520	Bureau 2p.	R+5	2	2	25		50		50		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R521	Bureau 1p.	R+5	1	1	25		25		25		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R522	Open-Space 6p.	R+5	6	5	25		125		125		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R523	Bureau 1p.	R+5	1	1	25		25		25		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R524	Bureau 2p.	R+5	2	2	25		50		50		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R525	Bureau 2p.	R+5	2	2	25		50		50		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R526	Open-Space 6p.	R+5	6	5	25		125		125		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R513	SdR 20p.	R+5	20	20	30		600		600	Présence	CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R529	SdR 16p.	R+5	16	16	30		480		480	Présence	CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R530	Archives	R+5					1		30		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R527	Local Info	R+5					90		90		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R528	Rgt Info / Reprographie	R+5					90		90		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R531	Rangement	R+5					30		30		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
	WC1	R+5					75		75		CTA NORD-O	Caisson NORD SF	NO	Autre
	WC2	R+5					130		130		CTA NORD-E	Caisson NORD SF	NE	Autre
	Kitchenette	R+5					90		90		CTA NORD-O	Caisson NORD SF	NO	Autre
	Circulation SUD-O	R+5										CTA SUD-O		SO
	Circulation SUD-E	R+5										CTA SUD-E		SE
	Circulation NORD-O	R+5										CTA NORD-O		NO
	Circulation NORD-E	R+5										CTA NORD-E		NE
R+4														
R401	Open-Space 8p.	R+4	8	6	25		150		150		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R402	Bureau 2p.	R+4	2	2	25		50		50		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R403	Bureau 1p.	R+4	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R405	Bureau 1p.	R+4	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R406	Bureau 1p.	R+4	1	1	25		25		25		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R407	Bureau 2p.	R+4	2	2	25		50		50		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R408	Bureau 1p.	R+4	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R409	Bureau 1p.	R+4	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R410	Bureau 1p.	R+4	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R411	Bureau 1p.	R+4	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R412	Bureau 2p.	R+4	2	2	25		50		50		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R413	Bureau 3p.	R+4	3	3	25		75		75		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R415	Bureau 1p.	R+4	1	1	25		25		25		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R416	Bureau 1p.	R+4	1	1	25		25		25		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R417	Bureau 2p.	R+4	2	2	25		50		50		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R418	Open-Space 10p.	R+4	10	7	25		175		175		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R420	Bureau 4p.	R+4	4	3	25		75		75		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R422	Open-Space 10p.	R+4	10	7	25		175		175		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R425	Bureau 5p.	R+4	5	4	25		100		100		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R404	SdR 19p.	R+4	19	19	30		570		570	Présence	CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R414	SdR 19p.	R+4	19	19	30		570		570	Présence	CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R419	SdR 4p.	R+4	4	4	30		120		120		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R421	SdR 4p.	R+4	4	4	30		120		120		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R423	SdR 4p.	R+4	4	4	30		120		120		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R428	SdR 15p.	R+4	15	15	30		450		450	Présence	CTA SUD-O	CTA SUD-E	SO	SE
R426	Studio communication	R+4					1		100		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R427	Archives / repro	R+4					1		60		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
	Cuisine	R+4					0							
R430	Reprographie 2	R+4							30			CTA NORD-O		NO
R429	Espace café	R+4					90		60		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
	WC1	R+4					125		125		CTA SUD-O	Caisson SUD-5 SF	SO	Autre
	WC2	R+4					75		75		CTA SUD-E	Caisson SUD-5 SF	SE	Autre
	Circulation SUD-O	R+4										CTA SUD-O		SO

ID INTERNE ALTEREA	Désignation Espace	NIVEAU	Occupation	Nb Pers Folson. (0,7)	Hypothèse de débit de ventilation	Vol/h	Soufflage	Transfert	Extraction	Régulation débit CO2 / Prés.	N° CAISSON SOUFFLAGE	N° CAISSON EXTRACTION (si différent de soufflage)	COLONNE AS	Colonne AE	
	Circulation SUD-E	R+4										CTA SUD-E		SE	
	Circulation NORD-O	R+4										CTA NORD-O		NO	
	Circulation NORD-E	R+4										CTA NORD-E		NE	
R+3															
R301	Open-Space 10p.	R+3	10	7	25		175		175			CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R303	Open-Space 10p.	R+3	10	7	25		175		175			CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R304	Bureau 1p.	R+3	1	1	25		25		25			CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R305	Bureau 1p.	R+3	1	1	25		25		25			CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R306	Bureau 1p.	R+3	1	1	25		25		25			CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R307	Bureau 2p.	R+3	2	2	25		50		50			CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R308	Open-Space 7p.	R+3	7	5	25		125		125			CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R309	Bureau 2p.	R+3	2	2	25		50		50			CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R310	Open-Space 17p.	R+3	17	12	25		300		300			CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R312	Open-Space 20p.	R+3	20	14	25		350		350			CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R314	Bureau 1p.	R+3	1	1	25		25		25			CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R317	Bureau 2p.	R+3	2	2	25		50		50			CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R318	Open-Space 20p.	R+3	20	14	25		350		350			CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R319	Bureau 2p.	R+3	2	2	25		50		50			CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R302	SdR 5p.	R+3	5	5	30		150		150	Présence		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R311	SdR 5p.	R+3	5	5	30		150		150	Présence		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R316	SDR 12p.	R+3	12	12	30		360		360	Présence		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R320	SdR 5p.	R+3	5	5	30		150		150	Présence		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R321	SdR 5p.	R+3	5	5	30		150		150	Présence		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R323	Archives	R+3				1	65		65			CTA SUD-O	CTA SUD-E	SO	SE
R315	Espace convivialité	R+3	3	3	25		75		75			CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R313	Archives 1	R+3		0		1	30		30			CTA NORD-O	CTA NORD-E	NO	NE
	WC1	R+3					75		75			CTA NORD-O	Caisson NORD SF	NO	Autre
	WC PMR1	R+3					125		125			CTA NORD-E	Caisson NORD SF	NE	Autre
	WC F	R+3					130		130			CTA SUD-O	Caisson SUD-S SF	SO	Autre
	WC H	R+3					100		100			CTA SUD-E	Caisson SUD-S SF	SE	Autre
	Circulation SUD-O	R+3												SO	
	Circulation SUD-E	R+3												SE	
	Circulation NORD-O	R+3												NO	
	Circulation NORD-E	R+3												NE	
R+2															
R201	Open-Space 12p.	R+2	12	9	25		225		225			CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R202	Bureau 1p.	R+2	1	1	25		25		25			CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R203	Open-Space 12p.	R+2	12	9	25		225		225			CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R205	Bureau 1p.	R+2	1	1	25		25		25			CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R206	Open-Space 11p.	R+2	11	8	25		200		200			CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R207	Bureau 1p.	R+2	1	1	25		25		25			CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R208	Open-Space 12p.	R+2	12	9	25		225		225			CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R209	Open-Space 16p.	R+2	16	12	25		300		300			CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R210	Open-Space 8p.	R+2	8	6	25		150		150			CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R211	Open-Space 11p.	R+2	11	8	25		200		200			CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R212	Bureau 2p.	R+2	2	2	25		50		50			CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R213	Open-Space 12p.	R+2	12	9	25		225		225			CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R222	bulle 1p.	R+2	1	1	30		30		30			CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R223	bulle 1p.	R+2	1	1	30		30		30			CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R215	SdR 5p.	R+2	5	5	30		150		150	Présence		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R216	SdR 5p.	R+2	5	5	30		150		150	Présence		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R217	SdR 5p.	R+2	5	5	30		150		150	Présence		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R218	Bureau débrief 5p.	R+2	5	4	30		120		120			CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R214	SdR 19p.	R+2	19	19	30		570		570	Présence		CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
R219	SdR 8p.	R+2	8	8	30		240		240	Présence		CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R204	Espace convivialité	R+2	3	3	25		75		75			CTA SUD-O	CTA SUD-O	SO	SO
R221	Espace convivialité	R+2	2	2	25		50		50			CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R220	Espace ZEN	R+2				1	30		30			CTA SUD-E	CTA SUD-E	SE	SE
	WC1	R+2					125		125			CTA SUD-O	Caisson SUD-S SF	SO	Autre
	WC2	R+2					90		90			CTA SUD-E	Caisson SUD-S SF	SE	Autre
	WC3	R+2					105		105			CTA NORD-O	Caisson NORD SF	NO	Autre
	Circulation SUD-O	R+2												SO	
	Circulation SUD-E	R+2												SE	
	Circulation NORD-O	R+2												NO	
	Circulation NORD-E	R+2												NE	
R+1															
R101	Open-Space 16p.	R+1	16	12	25		300		300			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R102	Bureau 4p.	R+1	4	3	25		75		75			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R103	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R104	Bureau 3p.	R+1	3	3	25		75		75			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R105	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R106	SdR 19p.	R+1	19	19	30		570		570	Présence		CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R107	SdR 12p.	R+1	12	12	30		360		360	Présence		CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R108	Espace convivialité	R+1	6	5	30		150		150			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R109	Archive	R+1				1	120		120			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R110	Archive	R+1				1	60		60			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R111	Archive	R+1				1	60		60			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R112	Open-Space 14p.	R+1	14	10	25		250		250			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R113	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R114	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R115	Open-Space 10p.	R+1	10	7	25		175		175			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R116	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R117	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R118	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R119	Open-Space 6p.	R+1	6	5	25		125		125			CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R120	SdR 5p.	R+1	5	5	30		150		150	Présence		CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R121	SDR 6p.	R+1	6	6	30		180		180	Présence		CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R122	Open-Space 60p.	R+1	60	42	25		1050		1050			CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R123	Open-Space 18p.	R+1	18	13	25		325		325			CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R124	Espace convivialité	R+1	4	3	30		90		90			CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R125	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25			CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R126	Bureau 2p.	R+1	2	2	25		50		50			CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R127	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25			CTA Plateau	CTA		

ID INTERNE ALTEREA	Désignation Espace	NIVEAU	Occupation	Nb Pers Foison. (0,7)	Hypothèse de débit de ventilation	Vol/h	Soufflage	Transfert	Extraction	Régulation débit CO2 / Prés.	N° CAISSON SOUFFLAGE	N° CAISSON EXTRACTION (si différent de soufflage)	COLONNE AS	Colonne AE
R150	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25		CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R151	Open-Space 8p.	R+1	8	6	25		150		150		CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R152	Bureau 2p.	R+1	2	2	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R153	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25		CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R154	Open-Space 18p.	R+1	18	13	25		325		325		CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R155	Bureau 0p.	R+1		0		1	30		30		CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R156	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25		CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R157	Bureau 3p.	R+1	3	3	25		75		75		CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R158	Open-Space 8p.	R+1	8	6	25		150		150		CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R159	Open-Space 14p.	R+1	14	10	25		250		250		CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R160	Open-Space 6p.	R+1	6	5	25		125		125		CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R161	Bureau 2p.	R+1	2	2	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R162	Espace convivialité	R+1	2	2	30		60		60		CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
	WC1	R+1					85		85		CTA Plateau	Caisson Galette R+1 SF	NO	-
	WC2	R+1					80		80		CTA Plateau	Caisson Galette R+1 SF	NO	-
	WC3	R+1					110		110		CTA Plateau	Caisson SUD-N SF	NO	-
	WC4	R+1					175		175		CTA Plateau	Caisson NORD SF	NE	-
	WC5	R+1					170		170		CTA Plateau	Caisson NORD SF	NE	-
	WC6	R+1					120		120		CTA Plateau	Caisson NORD SF	NE	-
	WC7	R+1					45		45		CTA Plateau	Caisson NORD SF	NE	-
HORS PROJET	Grande SdR 150 pers	R+1					0						-	-
R163	Bureau 3p.	R+1	3	3	25		75		75		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R164	Bureau 3p.	R+1	3	3	25		75		75		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R165	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R166	Bureau 3p.	R+1	3	3	25		75		75		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R167	Bureau 4p.	R+1	4	3	25		75		75		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R168	Bureau 2p.	R+1	2	2	25		50		50		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R169	SDR 5p.	R+1	5	5	30		150		150	Présence	CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R170	Bureau 1p.	R+1	1	1	25		25		25		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R171	Bureau 2p.	R+1	2	2	25		50		50		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R172	Bureau 2p.	R+1	2	2	25		50		50		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
R173	SDR 40p.	R+1	40	40	30		1200		1200	Présence	CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R174	SDR 30p.	R+1	30	30	30		900		900	Présence	CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R175	SDR 30p.	R+1	30	30	30		900		900	Présence	CTA Plateau	CTA Plateau	NO	NO
R176	Stockage	R+1		0		1	75		75		CTA NORD-E	CTA NORD-E	NE	NE
HORS PROJET	CICDA	R+1					0						-	-
RDC														
R001	Open-Space 30p.	RDC	30	21	25		525		525		CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R002	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		25		25		CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R003	Open-Space 6p.	RDC	6	5	25		125		125		CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R004	SdR 21p.	RDC	21	21	30		630		630	Présence	CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R005	Stockage	RDC		0			30		30	Présence	CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R006	SdR 8p.	RDC	8	8	30		240		240		CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SO
R007	Bureau 2p.	RDC	2	2	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R008	Bureau 3p.	RDC	3	3	25		75		75		CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R009	Archives 3	RDC		0			30		30		CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R010	Bureau 3p.	RDC	3	3	25		75		75		CTA Plateau	CTA Plateau	SO	SE
R011	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R012	Bureau 2p.	RDC	2	2	25		50		50		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R013	Espace zen	RDC	6	5	25		125		125		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R014	Salle de Pause 1	RDC	30	21	25		525		525		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R015	Bureau 2p.	RDC	2	2	25		50		50		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R016	Archives 4	RDC		0			30		30		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R017	Salle de détente CAF	RDC	30	21	25		525		525		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R018	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R019	Vestiaires 2p.	RDC	2	2			25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-O	NO	NO
R020	Archives 2	RDC				0,36	120		120		CTA NORD-O	CTA NORD-E	NO	NE
R021	Local CSE + bibliothèque	RDC	12	12	30		360	30	330		CTA NORD-O	CTA NORD-E	NO	NE
R022	Archives 1	RDC		0			30		30		CTA NORD-O	CTA NORD-E	NO	NE
R023	Local Rgt	RDC							30		CTA NORD-O	CTA NORD-E	NO	NE
R024	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-E	NO	NE
R025	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-E	NO	NE
R026	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		25		25		CTA NORD-O	CTA NORD-E	NO	NE
R027	Bureau 2p.	RDC	2	2	25		50		50		CTA NORD-O	CTA NORD-E	NO	NE
R028	Bureau 2p.	RDC	2	2	25		50		50		CTA NORD-O	CTA NORD-E	NO	NE
R029	Salle du conseil	RDC	30	30	30		900		900		CTA NORD-O	CTA NORD-E	NO	NE
R030	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		18		61		CTA Plateau	CTA Plateau	Accueil	Accueil
R031	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		18		61		CTA Plateau	CTA Plateau	Accueil	Accueil
R032	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		18		61		CTA Plateau	CTA Plateau	Accueil	Accueil
R033	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		18		61		CTA Plateau	CTA Plateau	Accueil	Accueil
R034	Accueil CPAM	RDC	8	6	25		18		2720		CTA Plateau	CTA Plateau	Accueil	Accueil
R035	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		25		25		CTA Plateau	CTA Plateau	Accueil	Accueil
R036	Bureau 2p.	RDC	2	2	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Accueil	Accueil
R037	Zone accueil	RDC	2	2	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Accueil	Accueil
R038	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		25		25		CTA Plateau	CTA Plateau	Accueil	Accueil
R039	Box fermé 1	RDC	1	1	25		18		43		CTA Plateau	CTA Plateau	Accueil	Accueil
R040	Box fermé 2	RDC	1	1	25		18		43		CTA Plateau	CTA Plateau	Accueil	Accueil
R041	Open-Space 16p.	RDC	16	12	25		300	30	270		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R042	Espace de numérisation	RDC							30		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R043	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		25		25		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R044	Bureau 2p.	RDC	2	2	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R045	Bureau 2p.	RDC	2	2	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R046	Bureau 2p.	RDC	2	2	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R047	Bureau 2p.	RDC	2	2	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R048	Bureau 2p.	RDC	2	2	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R049	Bureau 2p.	RDC	2	2	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R050	Open-Space 16p.	RDC	16	12	25		300		300		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R051	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		25		25		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R052	Bureau 2p.	RDC	2	2	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R053	Bureau 4p.	RDC	4	3	25		75		75		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R054	Bureau 4p.	RDC	4	3	25		75		75		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R055	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R056	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R057	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R058	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R059	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R060	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R061	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R062	Open-Space 8p.	RDC	8	6	25		150		150		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R063	Espace de convivial	RDC	5	4	30		120		120		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R064	SdR 5p.	RDC	5	5	30		150		150	Présence	CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R065	SdR 5p.	RDC	5	5	30		150		150	Présence	CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R066	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R067	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R068	Bureau 1p.	RDC	1	1	25		50		50		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R069	Local RH / Informatique / SG	RDC		0		1	100		100		CTA Plateau	CTA Plateau	Galette	Galette
R070	SdR 17p.	RDC	17	12	30		360		360		CTA Salle de Réunion	CTA Salle de Réunion		
R071	SdR 3p.	RDC	3	3	30		90		90		CTA Salle de Réunion	CTA Salle de Réunion		
R072	SdR 3p.	RDC	3	3	30		90		90		CTA Salle de Réunion	CTA Salle de Réunion		
R073	SdR 3p.	RDC	3	3	30		90		90		CTA Salle de Réunion	CTA Salle de Réunion		
R074	SdR 5p.	RDC	5	5	30		150		150		CTA Salle de Réunion	CTA Salle de Réunion		
R075	SdR 5p.	RDC	5	5	30		150		150		CTA Salle de Réunion	CTA Salle de Réunion		

ID INTERNE ALTEREA	Désignation Espace	NIVEAU	Occupation	Nb Pers Fois. (0,7)	Hypothèse de débit de ventilation	Vol/h	Soufflage	Transfert	Extraction	Régulation débit CO2 / Prés.	N° CAISSON SOUFFLAGE	N° CAISSON EXTRACTION (si différent de soufflage)	COLONNE AS	Colonne AE
R076	SdR 13p.	RDC	13	13	30		390		390		CTA Salle de Réunion	CTA Salle de Réunion		
R077	SdR 19p.	RDC	19	19	30		570		570		CTA Salle de Réunion	CTA Salle de Réunion		
R078	SdR 13p.	RDC	13	10	30		300		300		CTA Salle de Réunion	CTA Salle de Réunion		
R079	SdR 25p.	RDC	25	18	30		540		540		CTA Salle de Réunion	CTA Salle de Réunion		
R080	SdR 100p.	RDC	100	70	30		2100		2100		CTA Salle de Réunion	CTA Salle de Réunion		
R081	Espace de convivialité	RDC	2	2	30		60		60		CTA Salle de Réunion	CTA Salle de Réunion		
	WC1	RDC					60		60		CTA Plateau	Caisson SUD-N SF	SO	-
	WC2	RDC					130		130		CTA Plateau	Caisson SUD-N SF	SO	-
	WC3	RDC					45		45		CTA NORD-O	Caisson SUD-N SF	NO	-
	WC4	RDC					45		45		CTA NORD-O	Caisson SUD-N SF	NO	-
	WC5	RDC					260		260		CTA NORD-O	Caisson NORD SF	NO	-
	WC6	RDC					305		305		CTA NORD-O	Caisson NORD SF	NO	-
	WC7	RDC					110		110		CTA NORD-O	Caisson NORD SF	NO	-
	SUD-O	RDC												
	SUD-E	RDC												
	NORD-O	RDC												
	NORD-E	RDC												
	Plateau	RDC												
R-1														
HORS PROJET	Grande CUISINE	R-1												
HORS PROJET	Atelier UIOSS	R-1												
HORS PROJET	Zone ambulancier	R-1												
R-101	Salle Restaurant	R-1	200	200	30		9000		9000		CTA Restaurant	CTA Restaurant		
R-111	Cafétéria	R-1	30	30	30		900		900		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
R-112	Salle à manger	R-1	18	18	30		540		540		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
R-102	Archives	R-1					45		45		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
R-103	Local Archives CPAM	R-1					150		150		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
R-104	Local Archives UIOSS	R-1					30		30		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
R-105	Local Archives CAF	R-1					45		45		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
R-106	Local Archives URSSAF	R-1					45		45		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
R-107	Local Archives CPAM	R-1					60		60		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
R-108	Atelier	R-1	4	3	30		120		120		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
R-109	Hypothèse : Stockage	R-1					30		30		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
R-110	Reprographie	R-1	4	3	25		100		100		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
R-113	Stockage	R-1					45		45		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
S02	Stockage	R-1					30		30		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
S06	Vestiaire 20 casiers	R-1					120		120		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
S46	Stockage	R-1					60		60		CTA NORD-E	CTA NORD-E		
	WC	R-1					115		115		CTA Plateau	Caisson SUD-N SF		
	Bloc douche sous sol	R-1					210		210		CTA Plateau	Caisson SF - Douche Sous-sol		
	Circulation Sous sol	R-1												