

CTA & EXTRACTEUR Repérage NRBC (CHAUFFAGE / VENTILATION) GLOBALITE		NRBC												PARKING P3 Rez-de-				
Chaussée																		
LOCAL	Num. Logos	SURFACE	HAUTEUR	VOLUME m³	delta T	P. Radiateurs W	P. Radiateurs CATALOGUE	DESCRIPTIF CATALOGUE	Taux renouvel	Soufflage m³/h	Soufflage m³/h	extract. m³/h	Extract. m³/h	Taux renouvel	Soufflage m³/h	SURPRESSION 15Pa Soufflage m³/h	extract. m³/h	Extract. m³/h
ZONING PROPRE 242,74 m²														NRBC Vol. EN FONCTIONNEMENT SURPRESSION				
Local Technique 01	01.T	13,38	2,50	33,00	30	0			5	165	0	146	160	5	165	0	146	160
Local Technique 02 CVC -E	02.T	11,50	2,50	29,00	30	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salle de Cours ou Dechocage	01.M	30,63	2,50	77,00	30	2310	1 RAD Elec.2000w	Un RAD Elec 1054/440/113 Rayonnant 2000w	4	308	300	273	280	4	308	400	273	280
Degagement 03	06.D	36,59	2,50	91,00	30	0			1	91	100	81	100	4	364	480	322	320
Local Technique 03 CVC +S	03.T	16,79	2,50	42,00	30	0			4	168	0	149	160	4	168	0	149	160
Sanitaire 01	01.S	4,54	2,50	11,00	30	0			3	33	0	29	30	4	44	0	39	30
Vestiaire Femmes 01	11.S	20,48	2,50	51,00	30	0			4	204	200	181	180	4	204	280	181	180
Secretariat / Sortie	01.B	23,84	2,50	60,00	30	0			4	240	240	212	220	4	240	320	212	220
Douche 04	07.S	1,81	2,50	5,00	30	0			10	50	0	44	45	4	20	0	18	45
Sanitaire 02	09.S	2,66	2,50	7,00	30	0			4	28	0	25	30	4	28	0	25	30
Vestiaire Hommes 02	12.S	15,51	2,50	39,00	30	0			4	156	160	138	140	4	156	210	138	140
Douche 05	08.S	1,81	2,50	5,00	30	0			9	45	0	40	45	4	20	0	18	45
Sanitaire 03	10.S	2,66	2,50	7,00	30	0			4	28	0	25	30	4	28	0	25	30
Rangement 01	03.R	6,47	2,50	16,00	30	0			4	64	60	57	60	4	64	90	57	60
Degagement 02	05.D	30,54	2,50	76,00	30	0			1	76	80	67	70	4	304	400	269	260
Rangement 02	02.R	22,43	2,50	56,00	30	0			4	224	220	198	200	4	224	300	198	200
		241,64			2310	2000			1880	1360	1664	1750			2480		2160	

ZONING NON CONTAMINE 103,75m²														NRBC Vol. EN FONCTIONNEMENT Extract. NEGATIVE m³/h				
Deshabillage / SAS	04.D	16,51	2,50	41,00	30	0			4	164	160	145	140	10	410	400	363	600
Degagement 01	01.D	18,22	2,50	46,00	30	0			1	46	45	41	45	10	460	460	407	680
Déchet	01.R	6,99	2,50	17,00	30	0			5	85	0	75	90	10	170	0	150	260
Deshabillage / Accueil 01	02.D	8,48	2,50	21,00	30	0			5	105	100	93	100	10	210	200	186	300
Douche 01	02.S	9,50	2,50	24,00	30	0			2	48	0	42	45	10	240	0	212	360
Séchage 01	04.S	9,51	2,50	24,00	30	0			5	120	100	106	100	10	240	240	212	360
Deshabillage / Accueil 02	03.D	8,32	2,50	21,00	30	0			5	105	100	93	100	10	210	200	186	300
Douche 03	06.S	6,38	2,50	16,00	30	0			3	48	0	42	45	10	160	0	142	240
Douche 02	03.S	9,50	2,50	24,00	30	0			2	48	0	42	45	10	240	0	212	360
Séchage 02	05.S	9,51	2,50	24,00	30	0			5	120	100	106	100	10	240	240	212	360
		102,92			0	0			679	605	601	810			1710	1740	1513	3820

P=GENERAL	2310	2000
-----------	------	------

FONCT. NORMAL			
---------------	--	--	--

TOTAL GENERAL	+S 1965	R1+R2	-E 2560
---------------	---------	-------	---------

MISE en DEPRESSION R2			
-----------------------	--	--	--

TOTAL GENERAL	+S 4220	R1/R2	-E 5980
---------------	---------	-------	---------