

Consultation PIC26009 - Annexe CCTP

FICHE ESSAI EN CHARGE DURCI GE 800 KVA de 4 heures avec 1/4 h de fonctionnement à 110% avec essais d'impacts

Date et heure: Le De H À H
Température extérieure :
Noms des techniciens: Mrs

Groupe électrogène 800 KVA

Démarrage auto		Puissance en W au groupe	Intensité Tension au groupe	Fréquence au groupe	Température d'eau	Température d'huile	Pression d'huile
1 Heure	1/4 d'heure	100 KW					
	1/2 d'heure	200 KW					
	3/4 d'heure	400 KW					
	1 H 00	550 KW					
2 Heure	1/4 d'heure	550 KW					
	1/2 d'heure	550 KW					
	3/4 d'heure	550 KW					
	1 H 00	550 KW					
3 Heure	1/4 d'heure	550 KW					
	1/2 d'heure	550 KW					
	3/4 d'heure	550 KW					
	1 H 00	550 KW					
4 Heure	1/4 d'heure	640 KW					
	1/2 d'heure	640 KW					
	3/4 d'heure	640 KW					
	1 H 00	640 KW					
essai en charge 110% (704 KW)							
			Observations				
Essais d'impacts en KW		200 KW		Observations:.....			
		300 KW					
		350 KW					
		400 KW					