





NOTA:

- L'ensemble des réservations sera à transmettre par les entreprises (électricité plomberie...)
- Les arases seront à confirmer par le charpentier.
- Réserve pour les menuiseries à confirmer par les lots concernés.
- Le niveau $\pm 0,00$ est équivalent au niveau +---- NGF

Légende des hachures:		◆ attente raidisseurs verticaux		◆ raidisseurs verticaux					
	poteau BA		attente poteau BA		attente poteau BA		poteau BA		attente poteau supérieur
	mur agglès		mur banché						
dan/m2	A	B	C	D	E	F	G	H	
Exploitations									
Relevements									
Coloisons									
Bâton : HA : 500 MPa . Treillis soudé : 500 MPa .				Béton : Fc 28 jours : 25/30 MPa					
Module de Westergaard : 50MPa/m mini				Contrainte de sol : cf. rapport LY 25 16745 62A/VP					

RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE RESPIRATOIRE
FILIERIS DU FOLCHERAN
07140 GRAVIERES