



| Matériel                | Qté                    | Semaine                            | Numéro       |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| UNIV-ILLKIR-AM11836Y    | 1                      | 2021-41<br>Sem. du 11/10/2021      | 12139<br>CLO |
| Gamme                   | Planning               | Localisation                       |              |
| PORTAIL-COULISSANT MOTO | CD-UNIVERSITE-ILLKIRCH | ALSACE/67/UNIVERSITE ILLKIRCH ESPE |              |

PORTES

ACTEMIUM CARLING

Xavier GEILLON

Centre Technique : PORTES ET PORTAILS/PORTAILS/BATTANTS/AUTO

Centre Financier : ACTIF/UNIVERSITE ILLKIRCH

BATIMENT : ESPE ; MARQUE : PRASTEL ; N° Fab : UNIK2E230 V2 ; Hauteur : 2370 ; Largeur : 4470 ; Date de pose : INCONNUE

## Fréquence Annuelle

(F=fait ; A=Annulé ; sinon Reste à faire)

- ☐ 01.Vantaux
- ☐ 02.Rails
- ☐ 03.Galets
- ☐ 04.Verrouillage
- ☐ 05.Butée
- ☐ A.Motoréducteur
- ☐ B.Commande
- ☐ C.Coffret
- ☐ E.Manoeuvre de SOS
- ☐ K.Fin de course

## Compte-Rendu numéro 16950

Catégorie : PS - Maintenance Préventive  
 Centre Technique : PORTES ET PORTAILS  
 Centre Financier : ACTIF/UNIVERSITE ILLKIRCH

Ce compte-rendu clôture le BP. Compte-rendu enregistré par Xavier GEILLON le mardi 05/10/2021 à 15:32

Détail CR :  
 10-Terminé  
 préventif,  
 cellule émettrice intérieur casser,  
 câblage des cellules intérieur pour qu'elle soit fonctionnelle,  
 les supports de verins sont abîmés,  
 le vantail de droite est plier,  
 fonctionnement en automatique ok

Pièce(s) jointe(s) au compte-rendu :

D:\Clients\Actemium\MaintenanceLorraine\Echange\comptereendu\cr016950\ph016950-01.jpg (Photo 01)  
 D:\Clients\Actemium\MaintenanceLorraine\Echange\comptereendu\cr016950\ph016950-02.jpg (Photo 02)  
 D:\Clients\Actemium\MaintenanceLorraine\Echange\comptereendu\cr016950\ph016950-03.jpg (Photo 03)  
 D:\Clients\Actemium\MaintenanceLorraine\Echange\comptereendu\cr016950\ph016950-04.jpg (Photo 04)  
 D:\Clients\Actemium\MaintenanceLorraine\Echange\comptereendu\cr016950\ph016950-05.jpg (Photo 05)  
 D:\Clients\Actemium\MaintenanceLorraine\Echange\comptereendu\cr016950\ph016950-06.jpg (Photo 06)

|   | Nom(s) Intervenant(s)             | Temps passé |
|---|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Xavier GEILLON (ACTEMIUM CARLING) | 1:00        |

|          | Date           | Heure |
|----------|----------------|-------|
| de Début | mar.05/10/2021 | 10:00 |
| de Fin   | mar.05/10/2021 | 11:00 |

Visa

**Image(s) du CR 16950**

ph016950-01.jpg



ph016950-02.jpg



ph016950-03.jpg



ph016950-04.jpg



ph016950-05.jpg



ph016950-06.jpg

