

INTERVENANT

EL ASSAD Houssame
Tél. +33 6 29 58 68 96
Courriel : houssame.elassad@socotec.com

DESTINATAIRE

Ministère de la Justice / DIR-SG Centre Est
Paul GALABERTIER
20 boulevard Eugène Deruelle
69432 LYON
Email : GALABERTIER Paul

Sécurisation des espaces arrière du Tribunal judiciaire de Montluçon (RICT)

Pour les missions confiées **LE, L, SEI, TH**, ci-dessous nos avis :

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
Sécurité incendie <i>Electricité</i>		En attente du dossier EXE	138
Mission de solidité	F	Démolition : Hors mission Pas de remarque sur la méthodologie (plan structure).	
Mission de solidité		*Définition des charges sur voies : À préciser par la maîtrise d'ouvrage (types de véhicules, charges roulantes, charges exceptionnelles le cas échéant). *Nature du sol d'assise : À préciser sur la base des conclusions de l'étude géotechnique (classe de sol, portance, paramètres mécaniques). *Constitution des chaussées : À préciser (structure, épaisseurs, matériaux constitutifs), ainsi que les essais prévus pour la justification et le contrôle (essais de portance, compactage, plaques, etc.)	136

AGENCE CONSTRUCTION MOULINS

Pôle Construction&Immobilier Auvergne Limousin

25 RUE DE LA BAIGNEUSE
03400 YZEURE
+33 4 70 44 93 54

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
Mission de solidité		Pour mémoire: Abri à Vélo /Abri à Poubelles : une NDC justifiant le dimensionnement est fixations sera demandé.	

* **D**: Défavorable , **F**: Favorable

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis suspendus ou défavorables, afin qu'ils ne soient pas repris dans notre Rapport Final de Contrôle technique au paragraphe 4 « avis non suivis d'effets ».

Date d'émission : 03/02/2026

N° d'affaire : 2108CCDCR000047

Référence du chrono: CT/337D0/0226/0006

Responsable d'Affaire : Houssame EL ASSAD

Tél. +33 6 29 58 68 96

Courriel : houssame.elassad@socotec.com

Copie(s) :

- tidjane.radji@justice.gouv.fr