

INTERVENANT

GENOT-ELSEN Vincent
Tél. +33 6 47 18 78 67
Courriel : vincent.genotelsen@socotec.com

DESTINATAIRE

Céline MURGIA

88_CONTREXEVILLE_EPFGE_DECONST 2 BAT5 RUE LECLERC_MARCHE 22-084_PFRAGE_BC 13 CT

Désignation - Identification des documents examinés	Reçu le
RE_88_CONTREXEVILLE_EPFGE_DECONST 2 BAT5 RUE LECLERC_MARCHE 22-084_PFRAGE_BC 13 CT _ Rapport initial sur DCE (RICT).msg	20/02/2026

Pour les missions confiées LE, AV, L, **Après examen des documents listés ci-dessus, nous formulons les avis suivants :**

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
SOLIDITE DES EXISTANTS /T.N Références: RE_88_CONTREXEVILLE_EPFGE_DECONST 2 BAT5 RUE LECLERC_MARCHE 22-084_PFRAGE_BC 13 CT _ Rapport initial sur DCE (RICT).msg	F	Rappel de l'observation précédente : Lors de la création des fondations des contreforts, préciser les dispositions prises pour ne pas décompresser le sol sous les fondations existantes lors de l'ouverture des fouilles. --> Suite au retour de la MOE, les contreforts viendront s'ancrer dans les soubassements existants. Les charges à reprendre sont inférieures à celles existantes. L'avis 4 est levé.	

* F: Favorable , S: Suspendu , D: Défavorable

AGENCE CONSTRUCTION NANCY

Pôle Construction&Immobilier Grand Est

1 Rue du Clocher de Véselize ZAC BRABOIS FORESTIERE
54230 CHAVIGNY
+33 3 83 35 48 86

Date d'émission : 20/02/2026
N° d'affaire : 251211020000033
Référence du chrono: CT/11020/0226/0208

Responsable d'Affaire : Vincent GENOT-ELSEN
Tél. +33 6 47 18 78 67
Courriel : vincent.genotelsen@socotec.com

Copie(s) :

- vincent.bernier@epfge.fr