

Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Caractéristiques des matériels à entretenir

Lot n° 1 : Maintenance préventive et corrective de la centrale de secours du site principal du CHU de Reims

Etablissement Partie	Représentant de l'Etablissement	Adresses	Désignation des groupes électrogènes				
			Quantité	Marque	Puissance en Kva	Type / n° de série	Année de mise en service
CHU de Reims	M. HERENT – Ingénieur, Responsable du Département Génie Electrique 03.26.78.93.23 c.herent@chu- reims.fr	Rue Fernand Cerveaux 51092 Reims	1	CATERPILLARD (SR4B) 3516 B	2250	1HZ00196	1999
			1	CATERPILLARD (SR4B) 3516 B	2250	1HZ00198	1999
			1	CATERPILLARD (SR4B) 3516 B	2250	1HZ00199	1999
			1	CATERPILLARD (SR4B) 3516 B	2250	1HZ03285	2006
			1	CATERPILLARD (SR4B) 3516 B	2250	DDJ00541	2017
			1	CATERPILLARD (SR4B) 3516 B	2250	JCH00328	2024
			1	CATERPILLARD (SR4B) 3516 B	2250	JCH00329	2024
			1	Cheminée multi-conduits			
			1	Cheminée mono-conduit			