

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) Tab surf	Occupant Patients	Nombre max 5	CH333MS DIMMS	Zone sécurisée patients
				CH33P

Sol <u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	Porte <u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple ouvrant vers l'extérieur Largeur passage 1,23 m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairement salle (lux)</u> 5.100.300lux <u>Plan de référence</u> Sol, sol, lit <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade Appel malade encastré avec interphonie. Report au bureau infirmier, à la salle de préparation des soins et des médicaments, en salle de restauration, sur les hublots de porte, les téléphones de l'unité ainsi que sur afficheurs judicieusement répartis entre les autres locaux de soins et les dégagements.
Mur <u>Revêtement</u> Non décollable à la main et lessivable <u>Protection</u> Arrière tête de lit sur 1,20m non arrachablePas d'angles saillants	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Indispensable <u>Occultation</u> Totale <u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique <u>Type de vitre</u> Sécurisée des 2 faces SP15 + anti UV, protection de la vue depuis l'extérieur en	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	
Plafond <u>Revêtement</u> Sous face de plancher revêtue <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 2,70 m	<u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	Contrôle d'accès Badge + clef	

Traitement d'ambiance Température : 21°C <u>Climatisation</u> Non T° été <u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C Pression négative
--

Plomberie sanitaires ml de pailleuse Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleuse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleuse WC Lave-main Rangement haut pailleuse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Electricité Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T 2 6 3 PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 2 1 Autres PC Tri TV 2PC 1COAX
--	--

Equipements immobiliers (compris dans le programme) Placard intégré: largeur 1,5m, profondeur 60cm, toute hauteur, 3 portes avec séparatif tous les 50cm : 1 espace penderie, 2 espaces avec tablettes horizontales, portes sur paumelles encastrées, possibilité de ranger une valise ou un grand sac, les portes des placards disposeront d'un système de fermeture à badge + clé. Le personnel devra avoir également la possibilité d'y interdire l'accès au patient 1 bureau fixe Point lumineux central et au-dessus du lit à intensité variable. Branchement NTIC condamnable en face du lit et au chevet. Rail lève-personnes au plafond pour les 10 chambres PMR de l'UH4.	Equipements mobiliers (non compris dans le programme) 1 lit médicalisé de dimension hors tout 1,1m x 2,1m à hauteur variable, 1 table de chevet, 1 chaise, 1 fauteuil, 1 TV.
--	--

Observations Certains chambres sont PMR (cf. tableau de surfaces). Conception de la pièce pour éviter les angles morts. Fenêtres: Deux ouvrants à la française, 1 de 11cm de passage libre max avec manœuvre équipée de serrures à clé sur organigramme (demi cylindre de type européen), la manœuvre du second ouvrant pour le nettoyage des vitres ne devra se faire qu'avec une clé. Les paumelles ne doivent pas être visibles depuis l'intérieur de la chambre. Tablette et tableaux de fenêtres à proscrire en intérieur de chambre. L'accès à l'eau, l'électricité, l'ouverture de la fenêtre et des volets, l'ouverture de la porte vers l'espace extérieur seront possibles dans les chambres. Toutefois un système de contrôle est à prévoir depuis le couloir de manière à ce qu'un personnel soignant puisse réaliser les actions des commandes à la place du patient ou lui interdire lorsqu'il est agité. Eclairage artificiel: Veilleuse, ambiance, lecture et examens. Va et vient depuis la porte d'entrée à prévoir. Huisserie métallique ancré dans sol et murs. Portes non dégondables. 4 paumelles avec ferrage universel à l'extérieur de la chambre. Serrure + coffre avec axe à 50mm. Murs: Cloisons pleines ou parpaings. Empêcher le démontage ou l'arrachage des interrupteurs et autres commandes à l'aide de systèmes adaptés. Pas de radiateur.
