

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) Tab surf	Occupant Patients	Nombre max 3	US3A	Zone sécurisée patients
				SBSECUS

Sol <u>Revêtement</u> Résistant à la dégradation et amortissant <u>UPEC</u> U4P4E3C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	Porte <u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs toute hauteur <u>Passage accès principal</u> Porte simple ouvrant vers l'extérieur Largeur passage 1,00m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 200 lux <u>Plan de référence</u> Lavabo, wc <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade Appel malade encastré avec interphonie + tirette amovible. Report au bureau infirmier, à la salle de préparation des soins et des médicaments, en salle de restauration, sur les hublots de porte, les téléphones de l'unité ainsi que sur afficheurs judicieusement répartis entre les autres locaux de soins et les dégagements.
Mur <u>Revêtement</u> stant à la dégradation, amortissant et lessiv <u>Protection</u> Pas d'angles saillants	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> Type d'occultation Type de vitre Type de fenêtre	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui Contrôle d'accès à décondamnation	Traitement d'ambiance Température : 22°C <u>Climatisation</u> Oui T° été 26°C <u>Rafraîchissement</u> Non Ecart T° / ext Pression négative
Plafond <u>Revêtement</u> Faux plafond démontable avec outils. Milieu humide. <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 2,70 m			

Plomberie sanitaires ml de pailleasse Nb bacs pailleasse Rangement bas pailleasse Rangement haut pailleasse Douche 1 Baignoire Baignoire thérapeutique Siphon de sol 1 Point d'eau Vidoir WC WC PMR Miroir Patère 2 Essuie mains Urinoir Porte serviette 1 Lavabo Lave-main Evacuation Distributeur savon Vasque résine avec mobilier HPL Robinet puisage	Electricité Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres PC Tri TV
---	--

Equipements immobiliers (compris dans le programme) La gestion des fluides (on-off) se fait dans une gaine technique accessible depuis l'extérieur de la chambre. De plus ceux-ci devront pouvoir être actionnés à distance par le personnel soignant en lieu et place du patient qui souhaiterait par exemple prendre une douche, fermer un volet prendre une douche en n'ayant pas la capacité d'actionner par lui-même les commandes chaudes et froides. Douche avec pommeau encastré dans le mur et possibilité d'y brancher un flexible de douche déconnectable (raccordement rapide type pneumatique). Température réglable par le personnel soignant. Porte-serviette et patères anti-pendaison. Niche pour douche	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
--	--

Observations Une salle de bain est PMR. Conception de la pièce pour éviter les angles morts. Douche à l'italienne. Douche accessible uniquement depuis le sas de la chambre sécurisée. Empêcher le démontage ou l'arrachage des interrupteurs et autres commandes à l'aide de systèmes adaptés Système de détection incendie doit être protégé du patient. Pas de radiateur.
--