

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 18	Occupant Personnel Nombre max 5	Locaux communs	Admissions	CONT

Sol

Revêtement
Sol souple avec remontée en plinthe

UPEC
U4P3E2C2

Caractéristiques
Lavage fréquent

Porte

Type
Pleine

Finition
Stratifiée avec chants de porte protégés

Autre
Protection contre les chocs sur 1,20m

Passage accès principal
Porte simple

Largeur passage 93 cm

Eclairage artificiel

Niveau éclairage salle (lux)
500 lux

Plan de référence
0,85m du sol

Commande
Manuelle

Appel malade

Mur

Revêtement
Lavable

Protection
Cornière d'angle

Lumière naturelle

Eclairage naturel
Indispensable

Occultation
Partielle

Type d'occultation
Brise soleil extérieur orientable à commande électrique

Type de vitre

Type de fenêtre
Structure aluminium à rupture de pont thermique en première

Acoustique

Traitement acoustique supérieur
Oui

Traitement d'ambiance

Température : 21°C

Climatisation
Non T° été

Rafraîchissement
Oui Ecart T° / ext 7°C

Pression négative

Plafond

Revêtement

Caractéristiques
plafond 2,70 m

Contrôle d'accès

Clef

Plomberie sanitaires

ml de pailleuse	Point d'eau	Porte serviette
Nb bacs pailleuse	Vidéo	Lavabo
Rangement bas pailleuse	WC	Lave-main
Rangement haut pailleuse	WC PMR	Evacuation
Douche	Miroir	Distributeur savon
Baignoire	Patère	Vasque résine avec mobilier HPL
Baignoire thérapeutique	Essuie mains	Robinet puisage
Siphon de sol	Urinoir	

Electricité

Poste de travail PC+Tél+Ecran+imp. Nbr de poste 2

	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m
PC 10/16 A+T	10			3
PC 10/16 A Ondulé	4			
Prise RJ45 cat 6	4			3
Autres				
PC Tri		TV		

Equipements immobiliers (compris dans le programme)

2 placards chacun 1,20m de large toute hauteur avec portes battantes, fermable à clé et relevé de sol en plinthe... Réinstallation du classeur automatisé existant.

Equipements mobiliers (non compris dans le programme)

2 bureaux, 2 fauteuils sur roulettes, 2 chaises, 2 caisson de rangements sur roulettes, 2 PC, 1 imprimante, 2 téléphones, 2 lampes de bureau, 1 porte manteau

Observations