

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
<u>Surface utile (m²)</u> use avec sal	<u>Occupant</u> Personnel et patient	<u>Nombre max</u> 3	<u>Zone sécurisée patients</u>	<u>DISP</u>

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe	<u>Type</u> 1 porte Pleine (coté salle restauration + 1 porte sur partie	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux	
<u>UPEC</u> U4P3E3C4	<u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés	<u>Plan de référence</u> 0,85m du sol	
<u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	<u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m	<u>Commande</u> Manuelle	
	<u>Passage accès principal</u> Porte simple s'ouvrant vers l'extérieur		
	<u>Largeur passage</u> 93 cm		

Mur	Lumière naturelle	Acoustique	Traitement d'ambiance
<u>Revêtement</u> Revêtement étanche toute hauteur	<u>Eclairage naturel</u> Aproscrire	<u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	<u>Température :</u> 22°C
<u>Protection</u> protection sur 1,20m de haut non arrachable Pas d'angles saillants	<u>Occultation</u>		<u>Climatisation</u> non T° été
<u>Plafond</u> Faux plafond démontable avec outil	<u>Type d'occultation</u>	<u>Contrôle d'accès</u> Badge + clef	<u>Rafraîchissement</u> Ecart T° / ext
<u>Caractéristiques</u> Lessivable	<u>Type de vitre</u>		<u>Pression négative</u>
<u>plafond</u> 2,70 m	<u>Type de fenêtre</u>		

Plomberie sanitaires	Electricité
ml de pailleasse 1,40 m Point d'eau 1 Porte serviette 1	Poste de travail Nbr de poste
Nb bacs pailleasse 1 Vidoir Lavabo	PC 10/16 A+T Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m
Rangement bas pailleasse WC Lave-main	PC 10/16 A Ondulé 1 4
Rangement haut pailleasse WC PMR Evacuation	Prise RJ45 cat 6
Douche Miroir Distributeur savon	Autres 2
Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL	PC Tri TV
Baignoire thérapeutique Essuie mains 1 Robinet puisage	
Siphon de sol Urinoir	

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
	Plan de travail idem local préparation de soins, genre corian ou techniquement équivalent avec dossier h=12 cm; une imposte vitrée au dessus du plan de travail 1,40 m x 1,00 m de haut, verre securit stadip 2 faces avec volet d'occultation à l'intérieur du vitrage

Observations
1 chariot de distribution de médicament, 1 fauteuil, 1 poubelle DASRI, 1 essuie main; (nb : important au niveau ergonomie : en plus du fauteuil, un patient doit pouvoir venir avec son fauteuil roulant Les portes s'ouvrent à l'extérieur du local et prévoir une boule sur serrure coté partie commune; pour optimiser la place disponible, imaginer de pouvoir ranger le chariot de distribution des médicaments sous le plan de travail