

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 8	Occupant Personnel Nombre max 1	On 33 ins PIMAC	Zone sécurisée patients	LAVBAS

Sol <u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C3 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	Porte <u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 1,23m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> 0,85m du sol <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade
Mur <u>Revêtement</u> Revêtement étanche toute hauteur <u>Protection</u> Cornière d'angle	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Indispensable <u>Occultation</u> Type d'occultation Type de vitre Type de fenêtre	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u>	Traitement d'ambiance Température : 21°C <u>Climatisation</u> Non T° été <u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C Pression négative
Plafond <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 2,70 m		Contrôle d'accès Clef	

Plomberie sanitaires m² de pailleasse 2 Point d'eau 1 Porte serviette Nb bacs pailleasse 1 Vidoir 1 Lavabo Rangement bas pailleasse 2 WC Lave-main 1 Rangement haut pailleasse 2 WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol 1 Urinoir	Electricité Poste de travail Nbr de poste PC 10/16 A+T Plinthe 2 Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m 1 PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 1 Autres PC Tri TV
--	---

Equipements immobiliers (compris dans le programme) Pailleasse avec bac de décontamination Meuble bas sous bac Meuble haut pour stockage produits	Equipements mobiliers (non compris dans le programme) Lave bassin (pour urinaux et bassin) Crochets pour urinaux et lave bassin
---	--

Observations Respecter la notion de marche en avant, sale vers propre, dans le cadre de l'aménagement de ce local
