

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) Tab surf	Occupant Patients	Nombre max 2	Zone sécurisée patients	SBMEDUS

Sol <u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E3C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	Porte <u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs toute hauteur <u>Passage accès principal</u> Porte coulissante Largeur passage 2,00 m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 200 lux <u>Plan de référence</u> Dessus lavabo <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade Appel malade encastré avec interphonie + tirette amovible Report au bureau infirmier, à la salle de préparation des soins et des médicaments, en salle de restauration, sur les hublots de porte, les téléphones de l'unité ainsi que sur afficheurs judicieusement répartis entre les autres locaux de soins et les dégagements
Mur <u>Revêtement</u> Revêtement étanche toute hauteur <u>Protection</u> Pas d'angles saillants	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Aproscrire <u>Occultation</u> Type d'occultation Type de vitre Type de fenêtre	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui Contrôle d'accès à décondamnation	Traitement d'ambiance Température : 22°C <u>Climatisation</u> Oui T° été 26°C <u>Rafraîchissement</u> Non Ecart T° / ext Pression négative
Plafond <u>Revêtement</u> Faux plafond démontable avec outil <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 2,70 m			

Plomberie sanitaires ml de pailleasse Point d'eau Porte serviette 1 Nb bacs pailleasse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleasse WC Lave-main Rangement haut pailleasse WC PMR 1 Evacuation Douche 1 Miroir 1 Distributeur savon Baignoire Patère 2 Vasque résine avec mobilier HPL 1 Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol 1 Urinoir	Electricité Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T 2 PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres PC Tri TV
--	--

Equipements immobiliers (compris dans le programme) 1 colonne de douche monobloc murale en applique, thermostatique (température de l'eau réglable par le patient) et bicommande avec tête de douche fixe orientable et pommeau avec flexible déconnectable (raccordement type pneumatique). Un WC suspendu en porcelaine sans bride et sans abattant avec renfort métallique en plus du support constructeur et avec chasse directe, seul le bouton de manoeuvre est apparent. Un meuble avec vasque et robinetterie mono commande, solidement scellé au mur (utilisation intensive). Lumière au-dessus du plan vasque avec prise rasoir. La gestion des fluides (on-off) se fait dans une gaine technique accessible depuis l'extérieur de la chambre.	Equipements mobiliers (non compris dans le programme) Chariot douche
---	--

Observations Les salles de bains sont PMR. Conception de la pièce pour éviter les angles morts. Douche à l'italienne. Ambiance : plage de température entre 19°C et 26°C préconisée (climatisation). Pas de radiateur.
--