

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 12	Occupant Patients Nombre max 4	US3A	Zone sécurisée patients	HYPOUS

Sol <u>Revêtement</u> Résistant à la dégradation et amortissant <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	Porte <u>Type</u> Pleine renforcée <u>Finition</u> Stratiée avec chants de porte protégés et revêtement amortisseur <u>Autre</u> Oculus occultable de l'extérieur+protection toute hauteur <u>Passage accès principal</u> Porte simple ouvrant vers l'extérieur Largeur passage 1,23 m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux variableur <u>Plan de référence</u> 0,85m du sol <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade Appel malade encastré avec interphonie. Report au bureau infirmier, à la salle de préparation des soins et des médicaments, en salle de restauration, sur les hublots de porte, les téléphones de l'unité ainsi que sur afficheurs judicieusement répartis entre les autres locaux de soins et les dégagements
Mur <u>Revêtement</u> Résistant à la dégradation, amortissant et lessivable <u>Protection</u> Protection sur 1,20m de haut non arrachable Pas d'angles saillants	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Non souhaitable <u>Occultation</u> Oui <u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique <u>Type de vitre</u> Sécurisée des 2 faces SP15 + anti UV, protection de la vue depuis l'extérieur en <u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	Traitement d'ambiance <u>Température</u> : 21°C <u>Climatisation</u> Oui T° été 26°C <u>Rafraîchissement</u> Non Ecart T° / ext <u>Pression négative</u>
Plafond <u>Revêtement</u> Faux plafond démontable avec outil <u>Caractéristiques</u> Lessivable Plafond 3,50 m		Contrôle d'accès Badge + clef	

Plomberie sanitaires ml de pailleuse Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleuse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleuse WC Lave-main Rangement haut pailleuse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Electricité Poste de travail Nbr de poste <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plinthe</th> <th>Gaine Tête de lit</th> <th>Bras</th> <th>H= 1,20m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC 10/16 A+T</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>PC 10/16 A Ondulé</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Prise RJ45 cat 6</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>PC Tri</td> <td> </td> <td>TV</td> <td> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m	PC 10/16 A+T	2			3	PC 10/16 A Ondulé	2			2	Prise RJ45 cat 6	2			2	Autres					PC Tri		TV		
	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m																											
PC 10/16 A+T	2			3																											
PC 10/16 A Ondulé	2			2																											
Prise RJ45 cat 6	2			2																											
Autres																															
PC Tri		TV																													

Equipements immobiliers (compris dans le programme) Prévoir l'aménagement de cet espace (alimentations, spots, support de projection, écran, commandes...) et la fourniture des équipements et mobiliers. Oculus sur porte refermable et verrouillable depuis l'extérieur. Gestion possible des BSO par les soignants depuis l'extérieur de la pièce. Système permettant de signaler sur la porte que l'espace est occupé. Eclairage dimmable.	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
--	--

Observations Conception de la pièce pour éviter les angles morts.
