

Surface	Occupant		Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²)	Occupant	Nombre max			
20	Patients	4	US3A	Zone sécurisée patients	HYPERUS

Sol
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe
<u>UPEC</u> U4P3E2C2
<u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent

Porte	
Type	Plaine renforcée
Finition	Autre
Stratifiée avec chants de porte protégés	Protection contre les chocs sur 1,20m
Passage accès principal	
Porte simple ouvrant vers l'extérieur	
Largeur passage	1,23 m

Eclairage artificiel

Niveau éclairement
salle (lux)

500 lux variableur

Plan de référence
0,85m du sol

Commande
Manuelle

Appel malade
Appel malade encadré avec interphonie. Report au bureau infirmier, à la salle de préparation des soins et des médicaments, en salle de restauration, sur les hublots de porte, les téléphones de l'unité ainsi que sur afficheurs judicieusement répartis entre les autres locaux de soins et les dégagements

Mur	
<u>Revêtement</u>	Non décollable à la main et lessivable
<u>Protection</u>	Protection sur 1,20m de haut non arrachable/Pas d'angles saillants

Lumière naturelle	
<u>Eclairage naturel</u>	<u>Occultation</u>
Indispensable	Oui
<u>Type d'occultation</u>	
Brise soleil extérieur orientable à commande électrique	
<u>Type de vitre</u>	
Sécusée de 2 faces SP15 + anti UV, protection de la vue depuis l'extérieur en	
<u>Type de fenêtre</u>	
Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	

Acoustique

Traitement acoustique
supérieur

Oui

Traitement d'ambiance	
Température :	21°C
<u>Climatisation</u>	
Oui	T° été 26°C
<u>Rafraîchissement</u>	
Non	Ecart T° / ext
Pression négative	

Plafond	
<u>Revêtement</u>	Sous face de plancher revêtu
<u>Caractéristiques</u>	Lessivable
<u>plafond</u>	2,70 m

Contrôle d'accès

Badge + clef

Plomberie sanitaires		
ml de pailleasse	Point d'eau	Porte serviette
Nb bacs pailleasse	Vidoir	Lavabo
Rangement bas pailleasse	WC	Lave-main
Rangement haut pailleasse	WC PMR	Evacuation
Douche	Miroir	Distributeur savon
Baignoire	Patère	Vasque résine avec mobilier HPL
Baignoire thérapeutique	Essuie mains	Robinet puisage
Siphon de sol	Urinoir	

Electricité				
Poste de travail		Nbr de poste		
	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m
PC 10/16 A+T	3			5
PC 10/16 A Ondule	3			2
Prise RJ45 cat 6	3			2
Autres				
PC Tri		IV		

Equipements immobiliers (compris dans le programme)

Prévoir l'aménagement de cet espace (alimentations, spots, support de projection, écran, commandes...) et la fourniture des équipements et mobiliers.

Prévoir prises au plafond permettant de raccorder une machine à bulles, un tover tafel Oculus sur porte refermable et verrouillable depuis l'extérieur. Gestion possible des BSO par les soignants depuis l'extérieur de la pièce.

Système permettant de signaler sur la porte sur l'espace est occupé.

Eclairage dimmable.

Equipements mobiliers (non compris dans le programme)	
Tover tafel	

Observations	
Conception de la pièce pour éviter les angles morts.	