

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 15	Occupant Personnel et patient Nombre max 4	Général	Général	EXAM

Sol <u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	Porte <u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 123 cm	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairement salle (lux)</u> 500, 1000 lux <u>Plan de référence</u> 0,85m du sol <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade Appel malade encastré avec interphonie. Report au bureau infirmier, à la salle de préparation des soins et des médicaments, en salle de restauration, sur les hublots de porte, les téléphones de l'unité ainsi que sur afficheurs judicieusement répartis entre les autres locaux de soins et les dégagements
Mur <u>Revêtement</u> Non décollable à la main et lavable <u>Protection</u> Cornière d'angle et protection murale 1,20m	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> A proscrire <u>Occultation</u> Partielle <u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique <u>Type de vitre</u> Protection de la vue depuis l'extérieur <u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	
Plafond <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> plafond 2,70 m	Contrôle d'accès Badge + clef	Traitement d'ambiance <u>Température :</u> 21°C <u>Climatisation</u> Non T° été <u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C <u>Pression négative</u>	

Plomberie sanitaires ml de pailleasse 2 Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleasse 1 Vidoir Lavabo Rangement bas pailleasse 2 WC Lave-main 1 Rangement haut pailleasse 2 WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Electricité Poste de travail PC+Tél+Ecran+imp. Nbr de poste 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plinthe</th> <th>Gaine Tête de lit</th> <th>Bras</th> <th>H= 1,20m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC 10/16 A+T</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PC 10/16 A Ondulé</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prise RJ45 cat 6</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>PC Tri</td> <td></td> <td>TV</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m	PC 10/16 A+T	5			4	PC 10/16 A Ondulé	2				Prise RJ45 cat 6	3				Autres					PC Tri		TV		
	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m																											
PC 10/16 A+T	5			4																											
PC 10/16 A Ondulé	2																														
Prise RJ45 cat 6	3																														
Autres																															
PC Tri		TV																													

Equipements immobiliers (compris dans le programme) Pailleasse avec point d'eau et meuble de rangement bas et haut (sets de soins, pansements), chariot sur roulettes avec lecteur de glycémie, thermomètre, tensiomètre, otoscope, stéthoscope, marteau de Babinski, chariot prélèvements (sang et autres). Eclairage dimmable.	Equipements mobiliers (non compris dans le programme) Moniteur, aérosol, ECG, aspirateur à mucosités Lumière orientable pour soins Lieu de stockage des EPI, poubelle à pédale DAOM, poubelle à pédale DASRI, pèse personne, toise Table d'examen à hauteur variable (étrier pour examen gynéco) 1 poste informatique 1 chariot sur roulettes avec lecteur de glycémie, thermomètre, tensiomètre, otoscope, stéthoscope, marteau de Babinski, chariot prélèvements (sang et autres)
--	--

Observations Ces espaces sont à penser avec la possibilité de pouvoir s'extraire d'une pièce à l'autre pour se protéger en cas d'agression Privilégier l'éclairage naturel. Les revêtements horizontaux et verticaux doivent être lisses et d'entretien aisé. Les matériaux doivent supporter les produits détergents/désinfectants utilisés dans l'établissement.
