

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 45	Occupant Patients Nombre max 20	US3A	Zone sécurisée patients	RESTACTUS3A

Sol <u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	Porte <u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 1,23m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 300,500 lux <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade
Mur <u>Revêtement</u> Non décollable à la main et lessivable <u>Protection</u> Cornière d'angle et protection murale 1,20m	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Indispensable <u>Occultation</u> Totale <u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	Traitement d'ambiance <u>Température</u> : 21°C <u>Climatisation</u> Non T° été <u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C <u>Pression négative</u>
Plafond <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> Lavable <u>plafond</u> 2,70 m		Contrôle d'accès Clef	

Plomberie sanitaires ml de pailleuse Point d'eau 1 Porte serviette Nb bacs pailleuse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleuse WC Lave-main 1 Rangement haut pailleuse WC PMR Evacuation 1 Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Electricité Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T 5 2 PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 5 2 Autres PC Tri TV 2PC 1COAX
--	--

Equipements immobiliers (compris dans le programme) 1 point d'eau lavage de main avec meuble bas. Fontaine à eau réfrigérée y compris alimentation eau, électricité et évacuation. Meuble avec vitre incassable pour TV.	Equipements mobiliers (non compris dans le programme) 9 tables rectangulaires de 4 places de dimensions 140cmx140cm ou tables rondes TV Chariots de service
--	---

Observations 2 espaces adjacents (avec petite cloison) pour isoler un patient qui a besoin de manger seul, lumière du jour ; maximum 2 par table, donc 9 tables, et une table pour isoler le patient,
