

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 30	Occupant Patients Nombre max 6	US3A	Zone sécurisée patients	TVACTUS

Sol <u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	Porte <u>Type</u> Avec oculus <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 1,23 m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 300,500 lux <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade
Mur <u>Revêtement</u> Non décollable à la main et lessivable <u>Protection</u> Cornière d'angle et protection murale 1,20m	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Indispensable <u>Occultation</u> Totale <u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	Traitement d'ambiance <u>Température</u> : 21°C <u>Climatisation</u> Non T° été <u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C <u>Pression négative</u>
Plafond <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> Lavable <u>plafond</u> 2,70 m		Contrôle d'accès Clef	

Plomberie sanitaires ml de pailleasse Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleasse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleasse WC Lave-main Rangement haut pailleasse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Electricité Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T 8 2 PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 8 Autres PC Tri TV 2PC 1COAX
--	--

Equipements immobiliers (compris dans le programme) Meuble avec vitre incassable pour y placer la télévision 1 armoire : 7 ml et 60cm de profondeur, toute hauteur, tablettes horizontales ajustables, les portes des armoires disposeront d'un cylindre sur passe général dont la clé sera détenue par le personnel soignant. Eclairage d'immable.	Equipements mobiliers (non compris dans le programme) Télévision, 6 fauteuils
---	---

Observations